

РЕШЕНИЕ № 08/10-27

08 апреля 2014 г.

г. Элиста

Резолютивная часть решения объявлена
08.04.2014 г.

Изготовлено в полном объеме 11.04.2014 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Калмыкия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, (далее – Комиссия Калмыцкого УФАС России) в составе:

председатель комиссии:

<<...>> – руководитель Калмыцкого УФАС России;

члены комиссии:

<<...>> – начальник отдела контроля в сфере закупок и контроля органов власти Калмыцкого УФАС;

<<...>> – специалист 1 разряда отдела контроля в сфере закупок и контроля органов власти Калмыцкого УФАС России;

России;

при участии:

представителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия (далее – УФССП по РК) <<...>> (доверенность № 08/Д-08-11-АГ от 07.04.2014 г); <<...>> (доверенность № 08/Д-08-12-АГ от 07.04.2014 г);

В отсутствие представителя Заявителя – Индивидуального предпринимателя (далее – ИП <<...>>),

Рассмотрев в открытом заседании жалобу ИП <<...>>,

УСТАНОВИЛА:

02.04.2014 г. в Калмыцкое УФАС России поступила жалоба ИП <<...>>, в которой обжалуются действия Единой комиссии УФССП по РК при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по проведению текущего ремонта в помещениях административного здания УФССП по РК по адресу: г.Элиста, ул.Герасименко, д.16 – монтаж системы видеонаблюдения (реестровый номер <...>).

Заявитель указывает, «что данный электронный аукцион № 0105100002114000030 от 28 марта 2014 года составлен, по нашему мнению, с нарушениями требований 44-

ФЗ, 135-ФЗ. В документации об аукционе в требованиях к материалам, используемых при выполнении работ п.17 (Таблица п.1) указано: Короб пластмассовый с крышкой: Пластмассовые короба должны обладать повышенной ударопрочностью – **до 6 Дж**; Ударопрочность: выдерживает нагрузки **более 6 Дж**; Вышеуказанные характеристики противоречат друг другу и не позволяют подобрать материал удовлетворяющий требованиям, что является нарушением Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В требованиях к характеристикам оборудования, используемых в ходе выполнения работ п.18 (Таблица п.2) указано: Пульт управления высокоскоростной купольной камерой: Размеры, мм 95x205x205». Размеры пульта указаны без диапазонных значений, в связи с этим отсутствует возможность поставки эквивалентных товаров, что является нарушением 44-ФЗ ст.33 ч.1 п.1.

В требованиях к характеристикам оборудования, используемых в ходе выполнения работ п.18 (Таблица п.4) указано: Монитор: Диагональ: не менее 47, вес: не более 3,6 кг. Монитор с диагональю 47 не может иметь столь маленький вес (не более 3,6 кг.).

Заявитель полагает, что Заказчик намеренно искажает информацию и вводит в заблуждение участника закупки с намерением уменьшить конкуренцию и сузить круг желающих организаций выставить предложение поставляемых товаров.

ИП <<...>> просит признать действия УФССП по РК незаконными, внести изменения в документацию и продлить сроки подачи заявок на участие в электронном аукционе № 0105100002114000030 от 28.03.2014г.

Уведомлением от 03.04.2014 г. рассмотрение жалобы назначено на 10 часов 00 минут 08.04.2014 г., а лица участвующие в деле надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения жалобы ИП <<...>>.

07 апреля 2014 года в Калмыцкое УФАС России поступило ходатайство от ИП <<...>> рассмотреть жалобу в отсутствие заявителя.

Представители УФССП по РК, возражали на доводы жалобы согласно письменным объяснениям.

Для изучения представленных сведений (документов), Комиссией Калмыцкого УФАС России был объявлен перерыв в рассмотрении жалобы ИП <<...>> до 16 часов 00 минут 08.04.2014 г.

Комиссия Калмыцкого УФАС России, рассмотрев все имеющиеся материалы дела, выслушав лиц участвующих в деле, пришла к выводам о не обоснованности жалобы ИП <<...>>, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о закупках, Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки,

установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии.

В документации Заказчика в разделе 17 Требования к материалам, используемым при выполнении работ в п.1 Таблицы - Короб пластмассовый с крышкой в технических характеристиках указано следующее: *пластмассовые короба должны быть изготовлены из композиции ПВХ обладать высокой механической прочностью и пластичностью, быть устойчивы к воздействию ультрафиолета, химически стабильны. Материал коробов не должен поддерживать горения. Пластмассовые короба должны обладать повышенной ударпрочностью – до 6 Дж. Конструкция замка крышки пластмассовых коробов должна быть выполнена по типу «двойной замок», что дает возможность многократно проводить открывание и закрывание без деформации крышки, и исключает самопроизвольное отсоединение. Пластмассовые короба должны иметь направляющие, на которые можно защелкиванием установить разделительные перегородки для разделения силовой и слаботочной проводки (от одного до трех), разделяя внутренне пространство канала на секции – от 2 до 4 с воздушным зазором. Материал: Самозатухающая композиция ПВХ Стандарт:ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-98) Степень защиты:IP 20 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Температура монтажа диапазон уже от -20 С до + 80 С, цвет: белый, Ударпрочность: выдерживает нагрузки более 6 Дж, Диэлектрическая прочность: не менее 2000В (при 50 Гц, в течение 15 мин), сопротивление изоляции: не менее 100 Мом (500 В, в течение 1 мин).*

Как установлено в [ч. 2 ст. 33](#) Закона N 44-ФЗ, документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. В ней указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Заказчиком так же размещены в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе от 01.04.2014 №РД2:

Вопрос:

Короб пластмассовый с крышкой указано:

1. Пластмассовые короба должны обладать повышенной ударпрочностью – до 6Дж
2. Ударпрочность: выдерживает нагрузки более 6 Дж

Вышеуказанные характеристики противоречат друг другу и не позволяют подобрать материал удовлетворяющий требованиям!

Ответ: В данном случае Заказчиком установлено, что пластмассовые коробы должны обладать повышенной ударпрочностью – до 6 Дж (включая).

Ударопрочность: выдерживает нагрузки более 6 Дж (включая).

В соответствии с п.5 статьи 65 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разъяснение положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. Данное разъяснение документации не изменяя ее сути поясняет участникам закупки о выборе материала в части характеристики ударопрочность.

В документации Заказчика в разделе 18 Требования к характеристикам оборудования, используемого в ходе выполнения работ в п.2 Таблицы указано – Пульт управления высокоскоростной купольной камерой «*требования к размеру, мм 95x205x205*».

Заказчиком так же размещены в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе от 01.04.2014 №РД2:

Вопрос: Пульт управления высокоскоростной купольной камерой

Размеры, мм, 95x205x205

Размеры пульта указаны без диапазонных значений, отсутствует возможность поставки эквивалентных товаров.

Ответ:

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, **а также значения показателей, которые не могут изменяться**. В данном случае Заказчик указал характеристики товара, которые не могут изменяться.

Также Заказчиком предоставлены подтверждающие документы о существовании пульта управления высокоскоростной купольной камерой с размерами, мм 95x205x205 (модели: АТ -535, Аi – СО95, СО-КС-3)/

В документации Заказчика в разделе 18 Требования к характеристикам оборудования, используемого в ходе выполнения работ в п.4 Таблицы указано – Монитор - «*диагональ: не менее 47 ; Вес: не более 3,6 кг.*».

Заказчиком так же размещены в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе от 01.04.2014 №РД2:

Вопрос: Монитор. Вес: не более 3,6. В данном разделе допущена техническая ошибка, так как минимальный вес панели, удовлетворяющий Вашим требованиям: Диагональ: не менее 47", не может быть менее чем 12 кг.

Ответ: Технические характеристики товара указаны верно, а именно вес не более 3,6 кг. Заказчику необходим монитор именно с малым весом.

На рассмотрении дела Заказчик предоставил информацию о мониторе с указанными характеристиками (Pinetron QM-2047- 47-дюймовая панель для систем видеонаблюдения, MicroDigital Монитор MDM-47).

Комиссия Калмыцкого УФАС России проверив, действия Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Калмыкия по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по проведению текущего ремонта в помещениях административного здания УФССП по РК по адресу: г.Элиста, ул.Герасименко, д.16 – монтаж системы видеонаблюдения, нарушений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

При таких обстоятельствах, Комиссия Калмыцкого УФАС России приходит к выводам, что на все доводы Заявителя Заказчиком были даны разъяснения согласно Федеральному законодательству.

Руководствуясь действующим законодательством, Комиссия Калмыцкого УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ИП <<...>> - не обоснованной.