

## РЕШЕНИЕ № 064/07/3-1649/2020

### о признании жалобы необоснованной

11 января 2021 года

г. Саратов

**Комиссия Саратовского УФАС России по рассмотрению жалоб в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Комиссия) в составе:**

1.
  - **председатель Комиссии,**
2.
  - **член Комиссии,**
3.
  - **член Комиссии,**

рассмотрев жалобу ООО «Развитие» на действия Заказчика ООО «Концессия водоснабжения Саратов» при проведении Запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку запорной арматуры для нужд ООО «Концессия водоснабжения Саратов» (Извещение № 32009788082), в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В Саратовское УФАС России поступила жалоба ООО «Развитие» на действия Заказчика ООО «Концессия водоснабжения Саратов» (далее – Заказчик) при проведении Запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку запорной арматуры для нужд ООО «Концессия водоснабжения Саратов» (Извещение № 32009788082) (далее также закупка).

Из жалобы ООО «Развитие» следует, что Заказчиком неправомерно принято решение признать победителем закупки участника №3 (ООО «Водный Атлас»), поскольку технические характеристики предложенных затворов не соответствуют документации открытого запроса предложений и Техническому заданию заказчика. Кроме того, форма заявки, установленная заказчиком в документации, не соответствует Закону о закупке.

*Рассмотрев представленные материалы, Комиссия установила следующее.*

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 ст. 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

При этом, согласно ч. 2 ст. 2 Закона о закупках положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

10.12.2020 Заказчик разместил в Единой информационной системе документацию о проведении закупки.

Начальная (максимальная) цена составила 11 500 000,00 рублей.

Предметом закупки является Затвор фланцевый дисковый поворотный DN1200/PN10 с редуктором и электроприводом (IP68), комплектом КОФ, прокладками и крепежом.

Как следует из жалобы, п.3 Раздела 1 Документации противоречит п.19 ст.3.4. Закона о закупках, поскольку форма 1.1. для заполнения заявки предусматривает указание в первой части заявки сведений об участнике запроса предложений, где требуются печать и подпись руководителя.

Согласно части 11 статьи 3 Закона о закупках в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке.

Требования по заполнению заявки были установлены заказчиком при утверждении документации и до окончания срока подачи заявок, 18 декабря 2020г.10:00 (мск), обжалованы не были.

В связи с изложенным данный довод оставляется Комиссией без рассмотрения, что соответствует позиции, изложенной в письме ФАС России от 25.06.2019 N ME/53183/19.

Согласно протоколу о результатах закупки от 18.12.2020 принято решение заключить договор с ООО «Водный Атлас».

По мнению подателя жалобы, заявка данного участника подлежала отклонению, поскольку технические характеристики предложенных затворов не соответствуют документации открытого запроса предложений и Техническому заданию заказчика.

Пунктом 7 Информационной карты документации установлены требования к качеству, техническим характеристикам товара, которые установлены Техническим заданием.

В Техническом задании заказчиком установлены следующие требования:

Затвор фланцевый дисковый поворотный с редуктором:

Условный проход, мм: 1200;

Давление, мПа: не менее 1,0;

Класс герметичности: принимать соответственно классу А по ГОСТ 9544-2015;

Водонепроницаем в обоих направлениях потока;

Строительная длина: по ГОСТ 28908-91 ряд 2;

Материал корпуса и диска затвора: высокопрочный чугуn с шаровидным графитом ВЧ40 ГОСТ 7293-85;

Корпус должен иметь встроенные проушины для транспортировки и монтажа затвора;

Диск с двойным эксцентриситетом;

Вал: из коррозионностойкой стали, защищен от контакта с рабочей средой;

Седло корпуса: приварное, отполированное, из коррозионностойкой стали;

Кольцо: коррозионностойкая сталь;

Подшипники вала должны быть самоцентрирующиеся плоские;

Соединение диска и вала шпоночное;

Уплотнения вала (приводной вал и вторичный вал): Не менее 2-х уплотнительных колец на приводном вале;

Не менее 1-го уплотнительного кольца на вторичном вале и торцевой крышке вторичного вала;

Уплотнительные кольца должны обеспечивать 100% герметичность и исключать протечки по валу;

Болты, гайки и элементы крепления: коррозионностойкая сталь;

Материал корпуса редуктора: высокопрочный чугуn с шаровидным графитом ВЧ40 ГОСТ 7293-85;

Затворы и редукторы должны быть работоспособны при температурах окружающей среды от -20°C до +50°C;

Монтажное положение: любое по отношению к потоку, вал в горизонтальной плоскости;

Редуктор затвора, полностью закрытый, необслуживаемый червячный редуктор, закрытие по часовой стрелке, класс защиты IP 68, оборудованный механическим индикатором положения и штурвалом;

Редуктор подготовлен под управление штурвалом и электроприводом без

монтажа дополнительных переходников;

Фланец присоединения редуктора с электроприводом F10 по ГОСТ55510-2013;

Подвижная деталь передачи крутящего момента – В3 по ГОСТ55510-2013;

Рабочая среда: питьевая вода.

Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТ 33259-2015;

Максимально допустимая температура рабочей среды +40°C;

Защита от коррозии: Наружное и внутреннее сплошное двухкомпонентное эпоксидное порошковое защитное покрытие не менее 250 микрон, имеющее допуск к применению в системах питьевого водоснабжения.

Тип присоединения к трубопроводу: фланцевый;

Самоцентрирующееся (без регулировочных болтов) профильное уплотнительное кольцо диска из каучука этилен-пропилен диенового, легкость в замене без демонтажа диска;

Срок гарантии: не менее 10 лет или не менее 5000 циклов открытия – закрытия без обслуживания;

Срок эксплуатации: не менее 50 лет;

Электропривод 380V 90\_1/MIN F10 IP68 с комплектом кабельных вводов:

Тип привода: многооборотный, общепромышленный. Выходная скорость привода: 90 об/мин. Крутящий момент макс.: 120 Нм. Механическая мощность двигателя: 0,70 kW. Напряжение сети: 3ф переменный ток 380 В 50 Гц. Номинальный ток: не более 3,2 А. Максимальный ток: не более 4,2 А. Пусковой ток: не более 17А cos phi 0,54. Защита электродвигателя: термовыключатель (НЗ). Изоляция обмоток электродвигателя: не менее класса изоляции F, тропическое исполнение (IEC 85). Индикация хода: блинкер. Средства управления: наличие удаленной индикации включения ручного дублера. Кабельные вводы: кол-во 3 (1-M20\*1,5,1-M25\*1,5,1-M32\*1,5); Подвижная деталь передачи крутящего момента: В3 по ГОСТ55510-2013; Защита от коррозии: общая толщина слоя 140 мкм.

Герметичность: защита оболочки должна обеспечивать класс герметичности не менее IP68, с погружением на макс. 96 ч, макс. 8 м под водой, до 10 срабатываний при погружении. Климатическое исполнение: - 40°...+80°C Вес: не более 25 кг. Срок гарантии привода: не менее 5 лет; Срок эксплуатации привода: не менее 20 лет;

Комплект КОФ, прокладок и крепежа: Фланцы ст.20 по ГОСТ33259-2015. Болты, гайки по ГОСТ779870. Прокладки паронитовые – 3 мм. Срок гарантии КОФ: не менее 1 года.

По мнению подателя жалобы, победитель согласно информации, размещенной в сети Интернет, является дилером и представителем ряда производителей, в том числе ООО «Группа ЭНЭКОС», согласно руководства по эксплуатации которого, размещенного на сайте производителя, затворы поворотные дисковые типа ЗПД имеют иные характеристики, отличные от установленных заказчиком в

документации. Так, класс герметичности затвора –А по ГОСТ Р 54808-2011, отмененный 01.04.2017, (в документации - Класс герметичности: принимать соответственно классу А по ГОСТ 9544-2015); монтажное положение: шток редуктора –вертикально вверх (в документации- любое по отношению к потоку, вал в горизонтальной плоскости); соединение диска и вала штифтами (в документации – шпоночное).

Согласно представленной Заказчиком заявке победителя, им предложено к поставке к поставке затвор фланцевый дисковый поворотный ЗПД-М 1200.100 с редуктором и электроприводом (IP68), комплектом КОФ, прокладками и крепежом, характеристики которого соответствуют требованиям документации, в частности указан класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015; монтажное положение: любое по отношению к потоку, вал в горизонтальной плоскости; соединение диска и вала –шпоночное.

Соответственно, что также следует из возражений заказчика, ООО «Водный Атлас» указаны характеристики на товар, соответствующие требованиям документации.

Комиссия не принимает доводы подателя жалобы, сославшегося на Руководство по эксплуатации ЗПД 300/1400.000 РЭ, поскольку он не опровергает указанный выше довод о соответствии предложенных ООО «Водный Атлас» в заявке характеристик на изделие ЗПД-М 1200.100.

Кроме того, условиями договора, заключаемого по результатам закупки (п.4.6), предусмотрена передача документов, указанных в п. 3.2. договора, в том числе паспорта и инструкцией по эксплуатации, при поставке товара.

При таких обстоятельствах, довод жалобы о несоответствии заявки победителя требованиям документации, является необоснованным.

На основании вышеизложенного и в соответствии с ч. 20 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции Комиссия

#### **РЕШИЛА:**

Признать жалобу ООО «Развитие» на действия Заказчика ООО «Концессия водоснабжения Саратов» при проведении Запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку запорной арматуры для нужд ООО «Концессия водоснабжения Саратов» необоснованной.

*Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня их принятия.*