

ю, руководителем управления Карельского УФАС России <...> в отношении  
ионерного общества АО «Прионежская сетевая компания» (...), согласно статье  
КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин  
иствий, способствовавших совершению административных правонарушений: внесение  
нения в Технические условия от 09.08.2016 №ПРО276-16, выданные <.....>, путём  
ючения из пункта 11.4 указанных Технических условий требования об обязанности  
становке автоматического выключателя с номинальным значением тока 23А,  
ветствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих  
ойств потребителей электрической энергии, объектов по производству  
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства  
адлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (ут  
ановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №

ормацию о принятых мерах по устранению нарушений с приложением копии  
ментов представить в Карельское УФАС России в течение одного месяца со дня  
чения представления.

ривятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело  
-17/25-2017 об административном правонарушении, мер по устранению причин  
иствий, способствовавших совершению административного правонарушения  
ет административную ответственность по статье 19.6 КоАП РФ. Представление  
странении причин и условий, способствовавших совершению административног  
онарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.