Предупреждение

о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства

«29» апреля 2016 года

В связи с наличием в действиях ООО «Промсеть» (ул. Прижелезнодорожная, д. 36В, лит. А, г. Рязань, 390028, <...>), выразившихся во включении в проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3 от 31.03.2016, направленного в адрес ООО Проектно-Производственное Предприятие «ГидроСтанок» (111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7/2), условий, касающихся:

- технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства по напряжению 6 кВ вместо запрашиваемого присоединения по низкому напряжению (0,4 кВ);
- указания точки присоединения, расположенной на расстоянии 600 м от границы земельного участка заявителя;
- отсутствия в проекте договора размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,

что противоречит подпункту а) пункта 25 (1), подпункту д) пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861, и является неправомерным. Данные действия ООО «Промсеть» могут ущемить интересы ООО Проектно-Производственное Предприятие «ГидроСтанок» и содержат в себе признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».

В связи с изложенным, Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает ООО «Промсеть» о необходимости прекращения указанных действий: необходимо прекратить навязывание ООО Проектно-Производственное Предприятие «ГидроСтанок» невыгодных и не предусмотренных законодательством в сфере электроэнергетики условий договора на технологическое присоединение к электрическим сетям, а именно: в срок **до 01 июня 2016 года** внести изменения в проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №3 от 31.03.2016 года, устраняющие отмеченные нарушения антимонопольного законодательства.

О выполнении предупреждения сообщить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области в течение **трех дней** со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Примечание.

Согласно ч.5 ст. 39.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. Срок выполнения предупреждения должен составлять не менее чем десять дней. По мотивированному ходатайству лица, которому выдано предупреждение, и при наличии достаточных оснований полагать, что в установленный срок предупреждение не может быть выполнено, указанный срок может быть продлен антимонопольным органом.

В соответствии с ч.7 ст. 39.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» при условии выполнения предупреждения дела о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.