

21 июля 2023 года

г. Красноярск

Резолютивная часть постановления оглашена 19.07.2023

В полном объеме постановление изготовлено 21.07.2023

Елена Васильевна Куштысева, заместитель руководителя Красноярского УФАС России, рассмотрев протокол № 024/04/9.21-401/2023 от 17.05.2023 и материалы дела об административном правонарушении № 024/04/9.21-401/2023, а также протокол № 024/04/9.21-3698/2022 от 22.05.2023 и материалы дела об административном правонарушении № 024/04/9.21-3698/2022, возбужденных в отношении публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 2460069527, КПП 246001001, 660021, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а) (далее – ПАО «Россети Сибирь»), на основании пункта 1 статьи 29.6, статьи 29.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛА:

В адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю поступило заявление заместителя главы города Красноярска – руководителя департамента городского хозяйства администрации города Красноярска Савина Ю.А., направленное Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска (исх. № 7/2-ОН-2022 от 22.11.2022, вх. № 23468/22 от 14.12.2022), на действия публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь») (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527, 660021, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а) (далее – ПАО «Россети Сибирь»), выразившиеся в систематических отключениях электроснабжения по ул. Геологическая и Красногорская г. Красноярска.

Также Енисейским управлением Ростехнадзора направлено заявление заместителя руководителя департамента по инженерной инфраструктуре департамента городского хозяйства администрации г. Красноярска Н.В. Мухина (исх. № 361-17339 от 20.12.2022, вх. № 24422/22 от 26.12.2022), поступившее из Прокуратуры г. Красноярска (исх. № Исорг-20040002-486-22/4576-20040002 от 13.12.2022, вх. № 361/42281 от 16.12.2022) на действия ПАО «Россети Сибирь», выразившиеся в систематических отключениях электроснабжения по ул. Базайская, Минусинская, Геологическая, Красногорская, Артемовская, Радищева, Фигурная г. Красноярска.

Определением от 29.12.2022 возбуждено дело об административном правонарушении № 024/04/9.21-3698/2022 и принято решение о проведении административного расследования.

Определением от 30.01.2023 управлением принято решение о продлении срока административного расследования до 01.03.2023.

По результатам проведенного административного расследования законному представителю ПАО «Россети Сибирь» письмом (исх. № ЕК/3843/23 от 09.03.2023) было предложено 20 апреля 2023 года в 16 ч. 30 мин. явиться в Красноярское УФАС России по адресу: пр. Мира, 81д, кабинет 15 для

составления протокола об административном правонарушении.

В связи с отсутствием сведений о получении ПАО «Россети Сибирь» вышеуказанного письма, законному представителю ПАО «Россети Сибирь» письмом (исх. № ЕК/7519/23 от 04.05.2023) было предложено 22 мая 2023 года в 15 ч. 00 мин. явиться в Красноярское УФАС России по адресу: пр. Мира, 81д, кабинет 15 для составления протокола об административном правонарушении.

Указанное письмо было получено ПАО «Россети Сибирь» 15.05.2023 (почтовый идентификатор 80087184339535).

Протокол составлен 22.05.2023 в 15:00 в отсутствие надлежащим образом уведомленного законного представителя, защитника ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ.

Указанный протокол был получен ПАО «Россети Сибирь» 05.06.2023 (почтовый идентификатор 80104684100516).

Определением от 22.05.2023 дело об административном правонарушении № 024/04/9.21-3698/2022 по признакам нарушения части 2 статьи 9.21 КоАП РФ назначено к рассмотрению на 10:00 06.06.2023. Указанное определение было получено ПАО «Россети Сибирь» 05.06.2023 (почтовый идентификатор 80104684100516).

В адрес Красноярского УФАС России службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края направлено заявление гр. Куприянова Владимира Николаевича (вх. № 1018/23 от 18.01.2023) на действия ПАО «Россети Сибирь», выразившиеся в неправомерном прекращении электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Базайская, д. 281.

Определением от 15 февраля 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении № 024/04/9.21-401/2023 и принято решение о проведении административного расследования.

Определением от 15.03.2023 принято решение о продлении срока административного расследования до 15.04.2023.

По результатам проведенного административного расследования законному представителю ПАО «Россети Сибирь» письмом (исх. № АГ/6559/23 от 19.04.2023) было предложено 17.05.2023 в 16 час. 00 мин. явиться в Красноярское УФАС России по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 81 д, каб. 5 для составления протокола об административном правонарушении.

Указанное письмо было получено ПАО «Россети Сибирь» 02.05.2023, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80100483207241.

Протокол составлен в отсутствие надлежащим образом уведомленного законного представителя, защитника ПАО «Россети Сибирь», в отсутствие потерпевшего.

Указанный протокол был получен ПАО «Россети Сибирь» 05.06.2023 (почтовый идентификатор 80104684100516), направлен гр. Куприянову В.Н. на адрес электронной почты, указанный в заявлении.

Определением от 19.05.2023 дело об административном правонарушении № 024/04/9.21-401/2023 по признакам нарушения части 2 статьи 9.21 КоАП РФ назначено к рассмотрению на 14:30 31.05.2023.

Определением от 31.05.2023 дело об административном правонарушении № 024/04/9.21-401/2023 по признакам нарушения части 2 статьи 9.21 КоАП РФ отложено на 10:00 07.06.2023. Указанное определение было получено ПАО «Россети Сибирь» 13.06.2023 (почтовый идентификатор 80086985271853).

В рассмотрении дела № 024/04/9.21-3698/2022 06.06.2023 принял участие защитник ПАО «Россети Сибирь» Слюсаренко Р.А., действующий на основании доверенности № 24/344 от 18.07.2022, который заявил ходатайство об объединении дел №№ 024/04/9.21-3698/2022, 024/04/9.21-3689/2022, 024/04/9.21-401/2023 об административных правонарушениях в одно производство в связи с тем, что в вышеуказанных делах привлекается к административной ответственности одно и то же лицо, а также совпадают обстоятельства, подлежащие доказыванию.

При рассмотрении заявленного ходатайства было установлено, что предметом рассмотрения дела № 024/04/9.21-401/2023 об административном правонарушении является несоблюдение ПАО «Россети Сибирь» обязанности по обеспечению передачи электрической энергии в жилой дом гр. Куприянова В.Н., расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Базайская, д. 281, более 72 часов в период с 31.05.2022 по 20.12.2022, а именно 124 часа 48 минут, подключенный от ВЛ-6 кВ ф. 7-22 от ПС 110/6 кВ № 7 «Медпрепараты».

Также при рассмотрении заявленного ходатайства было установлено, что предметом рассмотрения дела № 024/04/9.21-3689/2022 об административном правонарушении является несоблюдение ПАО «Россети Сибирь» обязанности по обеспечению передачи электрической энергии в жилой дом гр. Матвейко В.В., расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Минусинская, 2Д-2, более 72 часов в период с 01.01.2022 по 31.12.2022, а именно 122 часа 31 минуту, имеющий технологическое присоединение от ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3020, подключенной через распределительные сети от яч. № 20 ПС № 126 «Радиотехническая» (отличный объект электросетевого хозяйства от объекта электросетевого хозяйства, питающего объекты, необеспечение передачи электрической энергии до которых является предметом рассмотрения дел №№ 024/04/9.21-3698/2022 и 024/04/9.21-401/2023).

Согласно пунктом 4 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» установлено, что если из протоколов об административных правонарушениях усматривается наличие оснований для назначения административного наказания по правилам части 2 статьи 4.4 КоАП РФ, то следует вынести определение об объединении таких материалов и рассмотреть их в одном производстве с вынесением одного постановления.

В соответствии с частью 2 статьи 4.4 КоАП РФ, при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

Таким образом, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение настоящих дел об административных правонарушениях, усмотрело наличие оснований для объединения материалов дел №№ 024/04/9.21-3698/2022 и 024/04/9.21-401/2023 в одно производство, поскольку совершенные административные правонарушения совершены одним действием.

Определением от 06.06.2023 дела об административных правонарушениях №№ 024/04/9.21-3698/2022 и 024/04/9.21-401/2023, возбужденных определениями от 29.12.2022 и от 15.02.2023 в отношении ПАО «Россети Сибирь», по признакам состава административного правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, были объединены в одно производство; материалам дел №№ 024/04/9.21-3698/2022 и 024/04/9.21-401/2023 был присвоен номер дела 024/04/9.21-3698/2022; гр. Куприянов Владимир Николаевич привлечен в качестве потерпевшего.

Также определением от 06.06.2023 дело № 024/04/9.21-3698/2022 было назначено к рассмотрению на 12:00 19.07.2023.

Указанное определение было получено ПАО «Россети Сибирь» 27.06.2023 (почтовый идентификатор 800974850165952), направлено гр. Куприянову В.Н. на адрес электронной почты, указанной в заявлении. Гр. Куприянов В.Н. участие в рассмотрении дела 19.07.2023 не принял, какие-либо ходатайства в адрес управления не направил. Таким образом, процессуальные препятствия для рассмотрения настоящего дела по существу отсутствуют.

Дело рассмотрено 19.07.2023 в присутствии защитника ПАО «Россети Сибирь» Слюсаренко Р.А. (доверенность № 24/66 от 05.06.2023).

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении установлено следующее.

На объекте гр. Куприянова В.Н. происходят систематические отключения энергоснабжения.

В материалах дела имеется ответ ПАО «Россети Сибирь», адресованный государственному инспектору отдела жилищного надзора и лицензионного контроля, согласно которому сетевой

организацией произведен анализ отключений за период с 01.01.2022 по 20.12.2022 зафиксировано 34 плановых и аварийных отключений, общее количество отключений составило 192 часа 37 минут, из них 168 часов 13 минут – плановые отключения, аварийные – 24 часа 24 минуты.

Согласно ответу ПАО «Россети Сибирь» (вх. № 4670-ЭП/23 от 10.03.2023), точка поставки по адресу: г. Красноярск, ул. Базайская, д. 281 включена в договор оказания услуг по передаче электрической энергии и купли – продажи (поставки) электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь электрической энергии от 29.12.2012 № 016/3-150/18.2400.945.13, заключенный между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Россети Сибирь». Относительно сведений о фактах прекращения энергоснабжения объекта гр. Куприянова В.Н. с 01.01.2022 по 20.12.2022 Общество поясняет следующее:

№	Дата	Время начала	Время окончания	Причина	Время ограничения
1.	05.01.2022	10:30	13:20	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	2 часа 50 мин.
2.	13.01.2022	9:50	17:20	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 30 мин.
3.	20.01.2022	10:20	17:50	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 30 мин.
4.	25.01.2022	11:30	16:50	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	5 часов 20 минут
5.	01.02.2022	10:12	17:28	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 16 мин.
6.	08.02.2022	9:01	16:51	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 50 мин.
7.	18.02.2022	9:01	17:04	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	8 часов 03 мин.
8.	24.02.2022	8:33	16:17	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 44 мин.
9.	15.03.2022	10:15	17:16	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 01 мин.
10.	18.03.2022	10:33	17:20	Аварийное. Повреждение в сетях «Мраморного карьера». Плановое (расчистка ВЛ с применением АГП)	6 часов 47 мин.
11.	18.05.2022	16:51	17:08	Аварийное. Повреждение в сетях «Мраморного карьера».	17 мин.
12.	31.05.2022	10:59	11:27	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	28 мин.
13.	22.06.2022	9:50	17:39	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 49 мин.
14.	21.07.2022	18:16	18:19	Аварийное. Повреждение в сетях «Мраморного карьера».	03 мин.

15.	23.07.2022	08:15	12:30	Аварийное. Повреждение в сетях «КрасМаш»	4 часа 15 мин.
16.	04.08.2022	10:18	22:35	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	12 часов 17 мин.
17.	31.08.2022	11:03	11:50	Монтаж прибора учета на Л1 ТП 6 кв 940	47 мин.
18.	05.09.2022	9:27	16:30	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 03 мин.
19.	07.09.2022	9:50	16:20	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	6 часов 30 мин.
20.	15.09.2022	9:35	16:00	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	6 часов 25 мин.
21.	21.09.2022	10:03	16:04	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	6 часов 01 мин.
22.	20.10.2022	10:03	17:30	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 27 мин.
23.	25.10.2022	9:05	18:20	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	9 часов 15 мин.
24.	27.10.2022	9:48	17:05	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 17 мин
25.	21.10.2022	12:50	17:47	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	4 часа 57 мин
26.	07.11.2022	10:26	17:45	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 19 мин
27.	07.11.2022	17:46	21:40	Аварийное. От ТП 995 «Земля» при включении	3 часа 54 мин.
28.	10.11.2022	9:35	17:21	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	7 часов 46 мин.
29.	10.11.2022	17:25	19:00	Аварийное. КТП 983 А возгорание РУ 0,4 кВ	1 час 35 мин
30.	11.11.2022	1:20		КТП 983А. Подключена от РИСЭ. Замена тр-ра	
31.	17.11.2022	9:26	17:40	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	8 часов 14 мин
32.	22.11.2022	9:28	17:30	Плановое, в рамках ремонтной программы 2022 года	8 часов 02 мин.
33.	29.11.2022	14:02	18:47	Аварийное. «Земля» на ф.7-22 после повреждения ф.7-13, ф.714	4 часа 45 мин.
34.	03.12.2022	12:00	14:20	Аварийное «Перегруз»	2 часа 20 мин.

Вместе с тем, исходя из письма ПАО «Россети Сибирь» (исх. № 1.3/20/493 от 15.02.2023), предоставленного ПАО «Красноярскэнергосбыт» (вх. № 4735-ЭП/23 от 13.03.2023), объект гр. Куприянова В.Н. получает электроснабжение от ВЛ-6 кВ ф. 7-22 от ПС 110/6 кВ № 7 «Медпрепараты», находящейся на балансе филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

Таким образом, общее количество отключений электроэнергии на объекте, принадлежащем гр. Куприянову В.Н., в период с 01.01.2022 по 20.12.2022, из представленной ПАО «Россети Сибирь» таблицы установить не представляется возможным.

Также в материалах дела имеется ответ ПАО «Красноярскэнергосбыт» (вх. № 4735-ЭП/23 от 13.03.2023), в соответствии с которым предоставление коммунальной услуги по электроснабжению жилого дома по адресу: г. Красноярск, ул. Базайская, д. 281 осуществляется на основании финансово-лицевого счета № 104131811960, оформленного на имя Куприянова В.Н. с 11.05.2010. Оплата услуги по передаче электрической энергии до точки поставки по указанному адресу осуществляется сетевой организацией ПАО «Россети Сибирь». Информация об имевших место отключениях электрической энергии в отношении указанного объекта в период 2022-2023 поступила от ПАО «Россети Сибирь» в письме от 15.02.2023 № 1.3/20/493. В соответствии с полученной информацией, ПАО «Красноярскэнергосбыт» был произведен перерасчет платы за потребленную электрическую энергию по финансово-лицевому счету № 104131811960 за каждый час снабжения электрической энергией, не соответствующей требованиям законодательства о техническом регулировании, в котором произошло превышение допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, на 22,60 руб. за период с июня 2022 (превышение допустимых 72 часов).

По информации отдела 005 МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» за период с 01.01.2022 по 01.10.2022 произошло 32 отключения электроснабжения по ул. Геологическая общей продолжительностью около 124 часов.

Так, по ул. Красногорской, расположенной в непосредственной близости и проходящей параллельно ул. Геологической, совместно подпадающей под отключения электроэнергии, в течение 2020 и 2021 гг. было превышено допустимое число часов отключения в год для потребителей третьей категории надежности, о чем ПАО «Красноярскэнергосбыт» и филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» были уведомлены письмами от 10.12.2020 № Л-1213-дгх, от 13.01.2022 № 3-16799/21, от 27.06.2022 № Т-6222.

По имеющейся в Департаменте городского хозяйства администрации города Красноярска электроснабжение жилых домов по ул. Красногорская осуществляется от ВЛ-0,4 кВ Л1, Л2 КТП-32, принадлежащих ПАО «Россети Сибирь». КТП-32 подключена от ВЛ-10 кВ ф. 121-18, которая также принадлежит Обществу.

По информации отдела 005 МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» за период с 01.01.2022 по 01.12.2022 было зафиксировано:

- ул. Базайская – произошло 81 отключение электроснабжения общей продолжительностью порядка 244 ч;

- ул. Минусинская - произошло 39 отключений электроснабжения общей продолжительностью порядка 142 ч;

- ул. Геологическая - произошло 24 отключения электроснабжения общей продолжительностью порядка 144 ч;

- ул. Красногорская - произошло 24 отключения электроснабжения общей продолжительностью порядка 96 ч.

Кроме того, было отмечено значительное количество отключений электроснабжения по улицам Радищева, Артемовская, Фигурная.

По имеющейся в Департаменте городского хозяйства администрации города Красноярска электроснабжение жилых домов по улицам Минусинская, Геологическая, Красногорская, Артемовская, Радищева, Фигурная осуществляется от сетей электроснабжения ПАО «Россети Сибирь», по ул. Базайская – от сетей ПАО «Россети Сибирь» и ООО «КрасКом».

Красноярским УФАС России был направлен запрос в адрес ПАО «Красноярскэнергосбыт» (исх. № АГ/21451/22 от 30.12.2022) с целью получения следующей информации:

- сведений о точке (точках) поставки, согласованной (согласованных) в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенном с ПАО «Россети Сибирь», до которой сетевая

организация обязалась передавать электрическую энергию на объекты, расположенные по улицам Базайская, Минусинская, Геологическая, Красногорская, Артемовская, Радищева, Фигурная г. Красноярск (с приложением подтверждающих документов) в период с 01.01.2022 по 01.12.2022;

- сведений об ограничении подачи электрической энергии на объекты, расположенные по вышеуказанным улицам, в период с 01.01.2022 по 01.12.2022 с приведением нормативно-правового обоснования ограничений и приложением соответствующих заявок, документов, свидетельствующих об исполнении заявок ПАО «Россети Сибирь».

На указанный запрос гарантирующий поставщик представил информацию (вх. № 893-ЭП/23 от 17.01.2023), согласно которой ПАО «Красноярскэнергосбыт» не являлось инициатором введения ограничения поставки электрической энергии в период с 01.01.2022 по 01.12.2022 в отношении потребителей по указанным адресам, сведения о введении ограничения режима электропотребления в его адрес не поступали. Также ПАО «Красноярскэнергосбыт» приобщило в материалы дела сведения о точках поставки электрической энергии по указанным адресам - выписку из Приложения № 2-2 «Перечень потребителей электрической энергии (физических лиц)» к договору на оказание услуг по передаче электрической энергии № 016/3-150/18.2400.945.13 от 29.12.2012.

Согласно представленным ПАО «Россети Сибирь» письменным пояснениям (вх. № 1476/23 от 24.01.2023), согласно которым в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 зафиксировано 20 аварийных отключений в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улицах Геологическая, Красногорская, Артемовская:

-01.02.2022 в 20:30 на ТП 302 произошло перегорание ПН 1Т 400А ф.С. В 20:50 произведена замена ПН 400А ф.С. Электроснабжение восстановлено;

-08.03.2022 в 14:00 в ТП 302 произошло перегорание предохранителя. В 16:45 оборудование восстановлено, находится в работе;

-28.03.2022 с 08:45 до 09:38 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение выключателя В-10 кВ яч. № 18 по причине перекрытия птицей на разъединителе ТП-3233 (ф. А и В). Оборудование восстановлено, находится в работе;

-01.04.2022 с 14:20 до 15:00 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18, включен после проверки изоляции;

-04.05.2022 с 12:15 до 15:20 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине отгорания шлейфа на опоре №1. Оборудование восстановлено, находится в работе;

-12.06.2022 с 08:10 до 08:40 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18, включен после проверки изоляции;

-16.06.2022 с 15:01 до 20:18 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. №18 по причине повреждения в сети потребителя;

-20.06.2022 с 09:10 до 12:15 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения КЛ-10кВ от ТП 357 до РП 47. Оборудование восстановлено, находится в работе;

-31.07.2022 с 08:10 до 09:20 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. №18 по причине перекрытия птицей на ТП-3212 (ф.В). В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-07.08.2022 с 13:30 до 14:07 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения КЛ 10 кВ от опоры № 18/1 до опоры № 18/2. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-08.08.2022 с 13:20 до 15:30 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения в сети потребителя на ТП 3316 (ООО «Спектор Плюс»);

-11.08.2022 с 01:20 до 02:20 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения в сети потребителя на ТП 353 («Энергия Сибири»);

-01.09.2022 с 16:02 до 17:01 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине отгорания шлейфа на опоре № 42/40/42. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-01.09.2022 с 22:50 до 02:47 02.09.2022 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине перекрытия изоляции вследствие попадания молнии. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-14.09.2022 с 12:20 до 13:05 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине перекрытия животным на ТП 351 (ф. А и В). В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-16.09.2022 с 22:15 до 23:25 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения в сети потребителя на ТП 3196 (ООО «Строитель-С»);

-28.09.2022 с 19:05 до 19:40 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения в сети потребителя на КТП 3147 (Семёнов В.М.);

-12.10.2022 с 08:40 до 12:35 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10кВ яч. № 18 по причине повреждения КЛ-19 кВ от опоры № 20/49/13/64 до КСТП 3294. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-16.11.2022 с 15:27 до 17:19 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения в сети потребителя на ТП 3209 (ООО «Апрель»);

-06.12.2022 с 12:38 до 13:48 на ПС 121 «Мясокомбинат» произошло отключение В-10 кВ яч. № 18 по причине повреждения РЛНД на опоре № 42/27/1. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе.

В указанный период проводились следующие плановые отключения в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улицах Геологическая, Красногорская, Артемовская, связанные с проведением ремонтных работ, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей:

- 18.01.2022 с 12:20 до 18:50 на ВЛ-19кВ ф.121-18 производились работы по установке реклоузера;

- 04.02.2022 с 12:15 до 15:38 на ВЛ-10кВ ф.121-18 производились работы по устранению замечаний;

- 10.03.2022 с 10:40 до 15:31 на ВЛ-10 кВ ф.121-18 производились работы по выправке опор № 1/2, № 1/1/1;

- 31.03.2022 с 08:05 до 14:50 на ВЛ-10 кВ ф.121-18 производились работы по устранению замечаний;

- 02.06.2022 с 11:35 до 17:00 на ВЛ-10 кВ ф.121-18 производились работы по устранению замечаний на реклоузере оп. № 17;

- 10.06.2022 с 10:00 до 20:40 на ВЛ-10кВ ф.121-18 производились работы по устранению замечаний реклоузера оп. № 20-20/1;

- 14.09.2022 с 14:22 до 14:55 выведена из работы ВЛ-10 кВ ф.121-18 для устранения аварийного дефекта на ТП 351;

- 15.09.2022 с 11:40 до 18:35 на ВЛ-10 кВ ф.121-18 проводились работы по переносу КСТП 3280;

- 16.09.2022 с 11:28 до 17:24 на ВЛ-10кВ ф.121-18 проводились работы по замене опор;

- 24.10.2022 с 11:22 до 17:30 на ВЛ-10кВ ф.121-18 проводились работы по замене опор;

- 08.11.2022 с 11:40 до 17:35 на ВЛ-10кВ ф.121-18 проводились работы по замене опор;

- 15.11.2022 с 10:47 до 18:47 на ВЛ-10кВ ф.121-18 проводились работы по замене опор;
- 21.11.2022 с 10:40 до 11:23 на ТП 3215 оп. 11 проводились работы по установке ж/б приставки, ВЛ-10кВ ф.121-18 отключался для БВР;
- 24.11.2022 с 11:28 до 17:40 на ВЛ-10кВ ф.121-18 проводились работы по замене опор.

Общество пояснило, что в 2022 году зафиксировано 8 аварийных отключений в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улице Радищева:

- 27.02.2022 с 00:35 до 02:57 на ПС 2 «Советская» произошло отключение В-10 кВ яч. № 8 по причине повреждения КЛ 10-кВ от опоры № 3 до РП-119. Оборудование восстановлено, находится в работе;
- 26.03.2022 в 17:08 на ТП-815 произошло перегорание предохранителя. В 17:30:50 произведена замена ПН 400А. Электроснабжение восстановлено;
- 18.04.2022 с 14:05 до 17:02 на ВЛ-0,4 кВ ТП-815 произошел обрыв провода. Оборудование восстановлено, находится в работе;
- 12.06.2022 с 11:10 до 11:25 на ПС 2 «Советская» произошло отключение В-10кВ яч. № 8 по причине повреждения в сети потребителя на ТП 785 (ООО «Строитель-С»);
- 14.06.2022 с 13:13 до 18:21 на ПС 2 «Советская» произошло отключение В-10 кВ яч. № 8 по причине схода проводов в пролёте опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф. 2-08. Оборудование восстановлено, находится в работе;
- 02.09.2022 с 6:10 до 6:50 на ПС 2 «Советская» произошло отключение В-10 кВ яч. № 15 по причине повреждения КЛ 10-кВ ф. 2-15. Оборудование восстановлено, находится в работе;
- 10.09.2022 с 13:05 до 13:15 на ПС 2 «Советская» произошло отключение В-10 кВ яч. № 8 по причине повреждения КЛ 10-кВ от ПС № 2 яч. 08 до опоры № 1. Оборудование восстановлено, находится в работе;
- 20.10.2022 с 11:00 до 11:40 на ПС 2 «Советская» оперативно отключен В2Т/10кВ по причине возгорания в кабельном канале 2сек./10кВ на ПС №2 «Советская». В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе.

В указанный период проводились следующие плановые отключения в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улице Радищева, связанные с проведением ремонтных работ, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей:

- 03.06.2022 с 11:03 до 15:03 на ТП 851 ВЛ-0,4кВ проводились работы по замене опор;
- 12.07.2022 с 11:10 до 15:30 на ВЛ-10 кВ ф. 2-08 проводились работы по реконструкции ВЛ;
- 20.09.2022 с 13:25 до 15:35 на ТП 851 РУ-0,4кВ проводились работы по вводу КЛ-0.4кВ в ТП;
- 27.09.2022 с 11:38 до 17:06 на ВЛ-10 кВ ф. 2-08 проводились работы по демонтажу опор;
- 30.09.2022 с 10:25 до 13:35 на ВЛ-10 кВ ф. 2-08 проводились работы по демонтажу опор;
- 19.10.2022 с 09:50 до 15:30 на ВЛ-10 кВ ф. 2-08 проводились работы по демонтажу опор;
- 07.11.2022 с 09:50 до 16:45 на ВЛ-10 кВ ф.2-08 проводились работы по замене опор;
- 16.11.2022 с 10:37 до 18:38 на ВЛ-10 кВ ф. 2-08 проводились работы по замене опор;
- 17.11.2022 с 10:37 до 16:30 на ТП 851 РУ-0,4 кВ проводились работы по реконструкции и переводу абонентов;

-22.11.2022 с 10:17 до 16:17 на ВЛ-10 кВ ф. 2-08 проводились работы по замене опор.

Согласно вышеуказанным пояснениям Общества, в 2022 году зафиксировано 5 аварийных отключений в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улице Минусинская:

-12.02.2022 с 03:10 до 04:03 на ПС 126 «Радиотехническая» произошло отключение выключателя В-10 кВ яч. №20 по причине повреждения КЛ-10 кВ ПС 126 яч. № 20 - РП 145. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-22.04.2022 с 09:49 до 10:55 на РП 239 произошло отключение выключателя В-10 кВ яч. № 12 по причине повреждения в сети потребителя (ЧЛ Ярманов, ТП 3303);

-27.07.2022 с 18:45 до 28.07.2022 00:40 на РП 239 произошло отключение выключателя В-10 кВ яч. № 12 по причине повреждения ф. В ВЛ-10 кВ ф. 126-19. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-28.09.2022 с 16:05 до 16:50 на РП 145 произошло отключение выключателя В-10кВ яч. № 16 по причине повреждения КЛ 10 кВ от ф.126-19 от оп. 24/3/1 до оп. 34/3/2. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

-09.10.2022 с 17:40 до 18:40 на РП 145 произошло отключение выключателя В-10 кВ яч. № 16 по причине повреждения КЛ-10кВ ф.126-19 оп. № 22 - ТП 3257. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе.

В указанный период проводились следующие плановые отключения в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улице Минусинская, связанные с проведением ремонтных работ, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей:

- 14.06.2022 с 11:15 до 16:10 на ВЛ 10 кВ ф.126-19 проводились работы по подрезке крон деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 17.06.2022 с 11:55 до 16:25 на ВЛ 10 кВ ф.126-19 проводились работы по подрезке крон деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 22.06.2022 с 12:00 до 19:00 на ВЛ 10 кВ ф.126-19 проводились работы по подрезке крон деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 27.06.2022 с 10:10 до 17:55 на ВЛ 10 кВ ф.126-19 проводились работы по замене опоры;

- 06.07.2022 с 15:44 до 16:33 на ВЛ-0,4 кВ проводились работы по устранению дефектов РУТН;

- 14.11.2022 с 10:30 до 17:28 на ВЛ-6 кВ ф.1-02 проводились работы по замене опор, ВЛ-6кВ ф.1-13 выводилась для безопасного производства работ.

В 2022 году сетевой организацией зафиксировано 9 аварийных отключений в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улице Базайская:

- 05.01.2022 с 9:30 до 13:20 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине повреждения РЛНД опоры №1. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

- 18.05.2022 с 16:51 до 16:51 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине повреждения в сетях «Мраморного карьера»;

- 31.05.2022 с 10:59 до 11:27 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине повреждения в сетях «Мраморного карьера»;

- 21.07.2022 с 18:16 до 18:19 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по

причине повреждения в сетях «Мраморного карьера»;

- 23.07.2022 с 8:15 до 12:30 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине повреждения в сетях «КрасМаш»;

- 07.11.2022 с 17:46 до 21:40 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине дефекта на ВЛ «Земля» от ТП 995. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

- 10.11.2022 с 17:25 до 19:00 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине повреждения в РУ 0,4 кВ КТП 983А. В настоящее время оборудование восстановлено, находится в работе;

- 29.11.2022 с 14:02 до 18:47 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине дефекта на ВЛ «Земля» на ф.7-22;

- 03.12.2022 с 12:00 до 14:20 на ПС № 7 «Медпрепараты» произошло отключение В-10 кВ яч. № 22 по причине повреждения дефекта на ВЛ «Земля» на ф.7-22.

В указанный период ПАО «Россети Сибирь» проводились следующие плановые отключения в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улице Базайская, связанные с проведением ремонтных работ, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей:

- 13.01.2022 с 9:50 до 17:20 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по ремонту РЛНД на опоре №1;

- 20.01.2022 с 10:20 до 17:50 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по подрезке крон деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 25.01.2022 с 11:30 до 16:50 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 01.02.2022 с 10:12 до 17:28 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 08.02.2022 с 9:01 до 16:51 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по подрезке крон деревьев в охранной зоне ВЛ, установка опоры;

- 18.02.2022 с 9:01 до 17:04 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по подрезке крон деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 24.02.2022 с 8:33 до 16:17 проводились работы по расчистке в охранной зон ВЛ с использованием АГП;

- 15.03.2022 с 10:15 до 17:16 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по подрезке крон деревьев в охранной зоне ВЛ;

- 18.03.2022 с 10:33 до 17:20 проводились работы по расчистке в охранной зоне ВЛ с использованием АГП;

- 22.06.2022 с 9:50 до 17:39 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по установке опоры;

- 04.08.2022 с 10:18 до 22:35 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по установке опоры;

- 05.09.2022 с 9:27 до 16:30 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по установке опор;

- 07.09.2022 с 9:50 до 16:20 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по установке опор, устранение замечаний РУТН (выправка опор);

- 15.09.2022 с 9:35 до 16:00 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по установке опор, выправке опор;

- 21.09.2022 с 10:03 до 16:04 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по замене опоры;

- 20.10.2022 с 10:03 до 17:30 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по установке опоры;
- 25.10.2022 с 9:05 до 18:20 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по монтажу провода СИП;
- 27.10.2022 с 9:48 до 17:05 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по монтажу провода СИП;
- 07.11.2022 с 10:26 до 17:45 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по монтажу линейного разъединителя;
- 10.11.2022 с 9:35 до 17:21 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по установке траверсы, заземляющих устройств;
- 17.11.2022 с 9:26 до 17:40 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по монтажу провода;
- 22.11.2022 с 9:28 до 17:30 на ВЛ-6 кВ ф. 7-22 проводились работы по монтажу линейного разъединителя, монтаж вводов.

В 2022 году Обществом зафиксировано 4 аварийных отключения в сетях, посредством которых осуществляется энергоснабжение объектов потребителей, расположенных на улице Фигурная, по причине возникновения неисправностей в электроустановках ПАО «Россети Сибирь». Общая продолжительность перерыва энергоснабжения составила 27 минут. Кроме того, в указанный период произошло 3 плановых отключения:

- 14.07.2022 с 9:54 до 17:32 на ТП-857 Л-5 производились работы по установке опор;
- 18.07.2022 с 10:13 до 17:15 на ТП-857 Л-5 производились работы по установке опор;
- 25.07.2022 с 10:25 до 16:54 на ТП-857 Л-5 производились работы по монтажу провода.

Общество считает, что, так как надлежащее технологическое присоединение объектов к электрическим сетям имелось, а ПАО «Россети Сибирь» не исполнило установленные п. 31(б) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 условия договора энергоснабжения в части услуг по передаче электрической энергии, положения «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» не нарушены. В данном случае, по мнению сетевой организации, перерыв энергоснабжения объектов потребителей связан с работами персонала ПАО «Россети Сибирь» в электрических сетях, в связи с чем должна проводиться проверка о наличии нарушений диспозиции ст. 9.11 КоАП РФ.

Исходя из представленных ПАО «Россети Сибирь» письменных пояснений (вх. № 3586-ЭП/23 от 22.02.2023), пунктом 31(б) Правил № 861 установлено, что категория надежности обуславливает содержание обязательств сетевой организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор. Место исполнения обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств сторон по договору (точка поставки) расположено на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств, определенной в документах о технологическом присоединении, а до составления в установленном порядке документов о технологическом присоединении - в точке присоединения энергопринимающего устройства (абз. 13 п. 2 Правил № 861). Вышеуказанные нормы совокупно и самостоятельно обязывают сетевые организации исполнять договор об оказании услуг по передаче электрической энергии в части обеспечения надежности снабжения электрической энергией индивидуально по каждому потребителю. Общество считает, что наличие или отсутствие превышения установленного количества часов отключений в год должно определяться в месте присоединения объектов потребителей к сетям ПАО «Россети Сибирь», а не в районе расположения сетей Общества. Кроме того, пояснила сетевая организация, выведение из работы какой-либо линии электропередачи не значит прекращение электроснабжения потребителей, поскольку питание их электроустановок может осуществляться от иного фидера (резервной линии). По той же причине расположение разных потребителей в одном географическом районе не позволяет утверждать о равном количестве времени ограничения электроснабжения каждого из них.

ПАО «Россети Сибирь» пояснило, что без указания конкретного лица (лиц), чьи права, по их мнению, нарушены, определения схемы его (их) энергоснабжения, преждевременно утверждать о превышении обществом допустимого числа часов отключения в год.

Общество сообщило, что порядок взаимодействия филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» с отделом 005 МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» осуществляется согласно бессрочному соглашению № 41.2400.878.17 от 08 февраля 2017 года «О порядке взаимодействия при предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и технологических нарушений, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций». Информация об аварийных отключениях доводится средствами электронной почты, смс информированием и в виде телефонных переговоров. Временной промежуток аварийного отключения фиксируется точно в соответствии с оперативными журналами. При плановых отключениях в отдел 005 МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБУ информация доводится в формате планируемого времени. Фактическое время предоставляется по запросу.

В соответствии с пояснениями ПАО «Россети Сибирь» (вх. № 5223-ЭП/23 от 17.03.2023), в филиале ПАО «Россети Сибирь» отсутствуют сведения о лицах, чьи права и законные интересы нарушены аварийными и плановыми отключениями в 2022 году, произошедшими в объектах общества, обеспечивающих передачу электрической энергии потребителям, расположенным на ул. Базайская, Минусинская, Геологическая, Красногорская, Артемовская, Радищева и Фигурная города Красноярска.

Также ПАО «Россети Сибирь» пояснило, что так как продолжительность каждого отключения в рассматриваемый период не превышает 24 часов, сетевая организация предпринимала все необходимые меры для устранения причин перерывов энергоснабжения потребителей.

В материалах дела содержится информация МКУ «ЦОМ ГО, ЧС и ПБ» (005) о плановых отключениях в период с 01.01.2022 по 01.12.2022 объектов, расположенных на территории г. Красноярска, в соответствии с данной информацией, планировалось отключение электроснабжения в следующие периоды:

Улица (группа улиц)	Объект электросетевого хозяйства, на котором произошло отключение	Дата и временной период отключения э/энергии	Адреса, причины отключений
	ТП 822	05.01.2022 10:10-13:20	СНТ Мраморный карьер; СНТ Такмак; Базайская; Саянская - нет электроэнергии - устранение дефекта ТП 822
		13.01.2022 11:30-17:20	Базайская; Мораморный карьер; СНТ Здоровье - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 17-22
		25.01.2022 11:30-16:45	Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
		27.01.2022 11:15-16:52	Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
		01.02.2022 10:12-17:28	Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
		08.02.2022	Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ

Ф. 7-22

08.02.2022 09:01-16:51	Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
24.02.2022 08:30-16:15	Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
15.03.2022 10:00-17:30	Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
18.03.2022 10:33-17:20	Базайская; Саянская; СНТ Здоровье; СНТ Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
18.05.2022 16:50-17:10	Базайская ; Саянская; СНТ Мраморный карьер -нет электроэнергии - ПС Медпрепараты ф.7-22 поврежд. в сети потреб.
06.06.2022 10:40-19:24	Базайская; Саянская, 103-137; СНТ Мраморный карьер; СНТ Здоровье - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 7-22
22.06.2022 09:50-17:39	Базайская, 156-345; Саянская 22-137; Подгорная, 26-52; СНТ Здоровье - нет электроэнергии - монтаж опор, монтаж провода фидер 7-22
21.07.2022 17:40-18:25	Базайская, СНТ Такмак - нет электроэнергии - повреждение КЛ ф.7-22 ПС Медпрепараты
04.08.2022 10:00-22:05	СНТ Здоровье; Базайская; д/лагерь Огонек - нет электроэнергии - текущий ремонт ф. 7-22
05.09.2022 09:27-16:30	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
07.09.2022 10:30-16:20	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
12.09.2022 11:29-15:50	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
15.09.2022 10:00-16:00	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
21.09.2022 11:21-15:42	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
27.09.2022 09:00-16:30	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
29.09.2022 10:25-16:20	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
06.10.2022 12:00-17:00	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
10.10.2022 12:00-16:27	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
20.10.2022	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 -

Ул. Базайская

	20.10.2022 10:00-17:30	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	25.10.2022 11:47-18:10	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	27.10.2022 09:48-22:34	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	31.10.2022 12:30-17:40	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	07.11.2022 10:30-18:00	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	10.11.2022 09:35-17:21	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	10.11.2022 17:46-01:20	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ПС Медпрепараты Ф. 7-22 включили после проверки и ...
	17.11.2022 10:00-17:45	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	22.11.2022 10:00-17:20	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - ремонтные работы ф.7-22
	29.11.2022 18:10-20:30	Базайская; СНТ Здоровье; Саянская, 103-137 - нет электроэнергии - повреждение КЛ ф.7-22
Ф. 92-31 (ПС Юго-Западная)	13.01.2022 01:50-04:51	Базайская, 140/2, 341; Свердловская, 6б, 6в, 6г, 6д, 6и, 6к, 131,141; Ключевская, 57,59; Саянская, 259; Промышленный, 2; Веселая, 16; Карьерная; Украинская; Базайская; Саянская; 1-я Боровая - нет электроэнергии - ПС Юго-Западная вед. ф. 92-31 повреждение КЛ
	07.06.2022 11:30-15:48	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - ремонтные работы ф. 92-31
ТП 9051	07.04.2022 10:20-13:40	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 9051, ТП 9007
	22.04.2022 09:00-16:30	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 9051, ТП 9007
	06.05.2022 09:30-17:10	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 9051, ТП 9007
	11.05.2022 09:15-17:45	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии — установка приборов учета ТП 9051, ТП 9007
	13.05.2022 09:30-15:20	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - установка приборов учета ТП 9051, ТП 9007

	16.05.2022 10:00-14:15	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - установка приборов учета ТП 9051, ТП 9007
ТП 9007	07.04.2022 10:20-13:40	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 9051, ТП 9007
	22.04.2022 09:00-16:30	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 9051, ТП 9007
	06.05.2022 09:30-17:10	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 9051, ТП 9007
	11.05.2022 09:15-17:45	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - установка приборов учета ТП 9051, ТП 9007
	13.05.2022 09:30-15:20	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - установка приборов учета ТП 9051, ТП 9007
	16.05.2022 10:00-14:15	Базайская, 192-202, 111-169а, 321/23, 321/52, 323; СНТ Такмак; СНТ Лесник - нет электроэнергии - установка приборов учета ТП 9051, ТП 9007
ТП 988	07.06.2022 11:30-16:06	Базайская - нет электроэнергии - капитальный ремонт ТП 988
ТП 98	23.07.2022 10:25-16:05	Базайская; Мраморный карьер - нет электроэнергии - повреждение КЛ в сети потребителя (Красмаш) ТП 98
Ф. 92-20	09.08.2022 11:30-12:54	Ключевская, 83, 85, 93, 95, 97; Саянская 251, 253; Свердловская, 137, 139; ч/с: Саянская, Базайская - нет электроэнергии – подстанция Юго-Западная, фидер 92-20, повреждение
ТП 985	07.10.2022 10:30-13:45	Базайская; Мраморный карьер - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 985
ТП 722	21.10.2022 13:00-19:00	Базайская, 242/1, 341, 363, 365, 365г, 373 - нет электроэнергии - повреждение КЛ ТП 722
ТП 983А	11.11.2022 10:30-16:30	Базайская, 156-213, 213а, 282 - нет электроэнергии - замена трансформатора ТП 983а 117-13
	28.11.2022 19:16-21:15	Базайская - нет электроэнергии - замена предохранителей ТП 983А
	30.11.2022 08:50-13:00	Базайская - нет электроэнергии - ремонтные работы ТП 983А
	05.01.2022 01:35-02:00	Минусинская; Черничная; Янтарная; Азовская - нет электроэнергии - включили повторно после проверки изоляции ф. 1-13
		Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; I

Ф. 1-13

20.01.2022 13:25-16:45	Янтарная; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ Колос; СТ Отдых; СТ Березка; СТ Электрик; СТ Строитель; СТ Локомотив; СТ Локомотивное депо; Елены Стасовой, 40а, 65 (ПНС), 67 (профилакторий), 69 (ПНС), 69а - нет электроэнергии - ф.1-13 установка реклоузера на оп.№ 24 ф.1-02, ф.1-13
18.03.2022 14:20-19:50	Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Янтарная; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ Колос; СТ Отдых; СТ Березка; СТ Электрик; СТ Строитель; СТ Локомотив; СТ Локомотивное депо; Елены Стасовой, 40а, 65 (ПНС), 67 (профилакторий), 69 (ПНС), 69а - нет электроэнергии - установка реклоузера на оп.24 ф. 1-02, ф.1-13
31.03.2022 15:15-16:20	Минусинская; Азовская; Черничная; Пасечная; Е. Стасовой - нет электроэнергии - ПС Левобережная ф.1-13 вкл. после проверки изоляции
05.04.2022 13:00-15:34	с/х Октябрьский; Садовая; Еловая; СТ Мир; СТ Юбилейный; СНТ Дружба; Сад № 2 Комбайнового завода; Копягинская; Черничная; Минусинская; Азовская; Пасечная - нет электроэнергии - подрезка деревьев оп. 1/4-1/8 ф.1-13
14.04.2022 11:45-15:48	С/х Октябрьский; Садовая; Еловая; СТ Мир; СТ Юбилейный; СНТ Дружба; Сад № 2 Комбайнового завода; Колягинская; Черничная; Минусинская; Азовская; Пасечная - нет электроэнергии - спил деревьев оп.34-36 ф.1-13
26.05.2022 11:40-16:55	Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Янтарная; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ Колос; Отдых; Березка; Электрик; Локомотив; Локомотивное депо; Мир; Юбилейный; СНТ с/х 1 Октябрьский; Дружба; Сад № 2 Комбайнового завода; Колягинская; Черничная; Е. Стасовой, 67 - нет электроэнергии - ф. 1-13 оп.10 подключение новой ВЛ ф.1-02, ф.1-13
24.06.2022 12:30-17:10	Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ: Колос; Отдых; Березка; Электрик; Строитель; Локомотив; Локомотивное депо; Мир; Юбилейный; СНТ: с/х Октябрьский; Дружба; Сад.№ 2 Комбайнового завода; Стасовой, 67; Колягинская - нет электроэнергии - установка приборов учета РИМ ф.1-13, ф.1-02
05.07.2022 10:00-17:20	Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Янтарная; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; Е. Стасовой, 67; Колягинская; Черничная; СТ: Колос; Отдых; Березка; Электрик; Строитель; Локомотив; Локомотивное депо; Мир; Юбилейный; СНТ: с/х Октябрьский; Дружба - нет электроэнергии -

	выправка опор ф.1-13
22.08.2022 11:20-17:20	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Елены Стасовой, 67, Совхоз Октябрьский, Дружба, Сад № 2 Комбайнового завода - нет электроэнергии - перетяжка провода ф. 1-13, 1-02
31.10.2022 10:36-15:36	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, Елены Стасовой, 67, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Совхоз Октябрьский, Дружба - нет электроэнергии - установка ЛР опоры № 22, 20/1 ф. 1-13, 1-02
11.11.2022 13:30-16:00	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, Елены Стасовой, 67, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Совхоз Октябрьский - нет электроэнергии - установка ЛР опоры № 22, 20/1 ф. 1-13, 1-02
14.11.2022 10:40-17:10	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, Елены Стасовой, 67, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Совхоз Октябрьский - нет электроэнергии - установка ЛР опоры № 22, 20/1 ф. 1-13, 1-02
18.03.2022 14:20-19:50	Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Янтарная; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ Колос; СТ Отдых; СТ Березка; СТ Электрик; СТ Строитель; СТ Локомотив; СТ Локомотивное депо; Елены Стасовой, 40а, 65 (ПНС), 67 (профилакторий), 69 (ПНС), 69а - нет электроэнергии - установка реклоузера на оп. 24 ф. 1-02, ф.1-13
26.05.2022 11:40-16:55	Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Янтарная; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ Колос; Отдых; Березка; Электрик; Локомотив; Локомотивное депо; Мир; Юбилейный; СНТ с/х Октябрьский; Дружба; Сад № 2 Комбайнового завода; Колягинская; Черничная; Е. Стасовой, 67 - нет электроэнергии - ф. 1-13 оп.10 подключение новой ВЛ ф.1-02, ф.1-13
	Минусинская; Азовская; Пасечная; Плодовая; Тихоновская; Садовая; Еловая; Болотная; СТ:

Ул.
Минусинская

Ф. 1-02

24.06.2022 12:30-17:10	Колос; Отдых; Березка; Электрик; Строитель; Локомотив; Локомотивное депо; Мир; Юбилейный; СНТ: с/х Октябрьский; Дружба; Сад, № 2 Комбайнового завода; Стасовой, 67; Колягино - нет электроэнергии - установка приборов учета РИМ ф 1-13, ф 1-02
01.07.2022 12:15-23:45	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, СТ Березка; СТ Колос, СТ Строитель, СТ Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Елены Стасовой, 67, Колягинская, Черничная, Совхоз Октябрьский - нет электроэнергии - повреждение КЛ ф. 1-02 ПС Левобережная
02.07.2022 00:05-05:18	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, СТ Березка; СТ Колос, СТ Строитель, СТ Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Елены Стасовой, 67, Колягинская, Черничная, Совхоз Октябрьский - нет электроэнергии - повреждение в сети потребителя ф. 1-02 ПС Левобережная
22.08.2022 11:20-17:20	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Елены Стасовой, 67, Совхоз Октябрьский, Дружба, Сад № 2 Комбайнового завода - нет электроэнергии - перетяжка провода ф. 1-13, 1-02
31.10.2022 10:36-15:36	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, Елены Стасовой, 67, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Совхоз Октябрьский, Дружба - нет электроэнергии - установка ЛР опоры № 22, 20/1 ф. 1-13, 1-02
11.11.2022 13:30-16:00	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, Елены Стасовой, 67, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Совхоз Октябрьский - нет электроэнергии - установка ЛР опоры № 22, 20/1 ф. 1-13, 1-02
14.11.2022 10:40-17:10	Минусинская; Азовская; Пасечная. Плодовая, Янтарная, Тихоновская, Садовая, Еловая, Болотная, Колягинская, Черничная, Елены Стасовой, 67, СТ: Колос, Отдых, Березка; Строитель, Электрик, СТ Локомотив, СТ Локомотивное депо; Мир, Юбилейный, Совхоз Октябрьский - нет электроэнергии - установка ЛР опоры № 22, 20/1 ф. 1-13, 1-02

Ф. 126-20	12.02.2022 02:55-04:03	Елены Стасовой, 38г, 38д, 39/1, 40а, 40и, 40к, 40л, 48/2, 50а, 50г, 50и, 50к, СТ Лесная поляна; Минусинская; Чернышева, 7; Изумрудная, 1; Пасечная; Янтарная - нет электроэнергии - ПС Радиотехническая ф.126-20 повреждение ГКА
	12.02.2022 04:03-06:40	Минусинская; Пасечная; Янтарная; Стасовой - нет электроэнергии - ПС Радиотехническая ф.126-20 повреждение КЛ
	27.07.2022 16:55-00:39	Е. Стасовой, Минусинская, Пасечная - нет электроэнергии - повреждение КЛ фидер 126-20 ПС Радиотехническая
Ф. 126-19	16.02.2022 09:50-11:30	Минусинская; Азовская; Пасечная; Тихоновская; СТ Березка; СТ Лесная полянка; СТ Сад № 2 ЭВРЗ; СНТ Энергия-1; Елены Стасовой, 51а-65к2; Чистый Лог - нет электроэнергии - АВР КЛ ПС 126 яч. 20-РП 145 ф.126-19
	18.02.2022 09:43-14:00	Минусинская; Азовская; Пасечная; Тихоновская; СТ Березка; СТ Лесная полянка; СТ Сад № 2 ЭВРЗ; СНТ Энергия-1; Елены Стасовой, 51а-65к2; Чистый Лог - нет электроэнергии - АВР КЛ ф.126-19 РП 145 яч. 20
	14.06.2022 10:30-16:30	Минусинская; Азовская; Пасечная; Тихоновская; СТ Березка; СТ Лесная полянка; СТ Сад № 2 ЭВРЗ; СНТ Энергия-1; Елены Стасовой, 51а-65к2; Чистый Лог - нет электроэнергии - замена опоры № 61/1 ф.126-19
	17.06.2022 11:45-16:25	Минусинская; Азовская; Пасечная; Тихоновская; СТ Березка; СТ Лесная полянка; СТ Сад № 2 ЭВРЗ; СНТ Энергия-1; Елены Стасовой, 51а-65к2; Чистый Лог - нет электроэнергии — подрезка деревьев ф. 126-19
	22.06.2022 12:15-18:15	Минусинская; Азовская; Пасечная; Тихоновская; СТ Березка; СТ Лесная полянка; СТ Сад № 2 ЭВРЗ; СНТ Энергия-1; Елены Стасовой, 51а-65к2; Чистый Лог - нет электроэнергии - замена опоры № 61/1, подрезка деревьев ф.126-19
	27.06.2022 10:30-17:55	Минусинская; Азовская; Пасечная; Тихоновская; СТ Березка; СТ Лесная полянка; СТ Сад № 2 ЭВРЗ; СНТ Энергия-1; Елены Стасовой 51а-65к2; Чистый Лог - нет электроэнергии - замена опоры № 61/1, подрезка деревьев ф.126-19
	07.07.2022 11:07-12:00	Елены Стасовой; Минусинская; Пасечная - нет электроэнергии - включили после проверки изоляции ф.126-19
	22.04.2022 09:14-11:00	Минусинская; Пасечная; Елены Стасовой; СНТ Энергия - нет электроэнергии - включили после проверки изоляции РП 239

РП 239	22.04.2022 17:19-19:00	Янтарная; Минусинская; Пасечная; Елены Стасовой; СНТ Энергия - нет электроэнергии - включили после проверки изоляции РП 239
	22.04.2022 20:41-21:55	Минусинская; Пасечная; Елены Стасовой; СНТ Энергия; СНТ Лесная полянка - нет электроэнергии - включили после проверки изоляции РП 239
	16.05.2022 13:10-13:50	Елены Стасовой, 54г, 54ж; Минусинская, Пасечная - нет электроэнергии - включили после проверки изоляции РП 239
	28.09.2022 15:35-16:35	Минусинская, 34 + ч/сектор; Пасечная; Елены Стасовой, 54г/1 + ч/сектор - нет электроэнергии - РП 239 яч. 12 включили после проверки изоляции
	13.10.2022 13:40-15:35	Минусинская; Пасечная; Елены Стасовой — нет электроэнергии - РП 239 повреждение в сети потребителя (ч/лицо)
ТП 381	10.06.2022 14:00-16:45	Минусинская; Азовская - нет электроэнергии - текущий ремонт ТП 381
	14.06.2022 10:40-16:10	Азовская; Минусинская - нет электроэнергии - реконструкция ВЛ опоры № 1/8-№ 1/16 от ТП 381
	22.06.2022 12:15-18:15	Азовская; Минусинская - нет электроэнергии - реконструкция ВЛ опоры № 1/8-№ 1-16 от ТП 381
	27.06.2022 10:30-17:55	Азовская; Минусинская - нет электроэнергии - реконструкция ВЛ опоры № 1/8-№ 1/16 от ТП 381
	29.08.2022 04:37-09:30	Минусинская; Азовская - нет электроэнергии - обрыв ВЛ ТП 381
ТП 3020	05.07.2022 10:20-16:20	Минусинская; Пасечная; 2-я Пасечная - нет электроэнергии - перезаводка кабельной линии ТП 3020
	06.07.2022 13:50-16:30	Минусинская; Пасечная; 2-я Пасечная - нет электроэнергии - устранение замечаний ТП 3020
РП 129	27.08.2022 13:10-16:28	Минусинская; Пасечная; Елены Стасовой, 54г, 65/3 - нет электроэнергии - включили после проверки изоляции РП 129
	16.01.2022 10:45-14:00	Гипсовая; Бойкая; Фигурная - нет электроэнергии - замена предохранителя 857
	20.05.2022 09:45-11:40	Бойкая; Кирпичников; Васнецова; Шиферников; Гипсовая; 1-я Гипсовая; Фигурная - нет электроэнергии - капитальный ремонт ТП 857
	25.05.2022 10:22-18:15	Бойкая; Кирпичников; Васнецова; Шиферников; Гипсовая; 1-я Гипсовая; Фигурная - нет электроэнергии - капитальный ремонт ТП 857
		Бойкая; Кирпичников; Васнецова; Шиферников;

Ул. Фигурная	ТП 857	31.05.2022 09:43-13:30	Бойкая; кирпичников; Васнецова; шиферников; Гипсовая; 1-я Гипсовая; Фигурная - нет электроэнергии - капитальный ремонт ТП 857
		14.07.2022 14:53-16:35	Гипсовая, 1-22; 1-я Гипсовая, 1-18; Фигурная, 1- 6; Бойкая 1-26 - нет электроэнергии - перетяжка провода ТП 857
		18.07.2022 10:20-12:30	Гипсовая, 1-22; 1-я Гипсовая, 1-18; Фигурная, 1- 6; Бойкая 1-26 - нет электроэнергии - перетяжка провода ТП 857
		25.07.2022 10:15-15:51	Гипсовая, 1-22; 1-я Гипсовая, 1-18; Фигурная, 1- 6; Бойкая 1-26 - нет электроэнергии - перетяжка провода ТП 857
		30.11.2022 18:20-21:20	Гипсовая; 1-я Гипсовая; Фигурная - нет электроэнергии - замена предохранителя ТП 857
		01.12.2022 17:40-18:35	1-я Гипсовая; Бойкая; Фигурная - нет электроэнергии - перегруз сетей ТП 857
Ф. 96-42		27.04.2022 11:16-16:29	Гипсовая; 1-я Гипсовая; Фигурная; Тимошенкова; Летчиков; 1-я Делегатская; Мебельная; Тургенева; Васнецова; Орловская; Шиферников; Бойкая; Кирпичников - нет электроэнергии - ремонтные работы фидер 96- 42
		24.05.2022 18:30-21:20	Тимошенкова, 68, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 182/1, 87а, 88, 115, 117, 127, 129, 131; 159, 167, 169, 171, 183, 191, 195, 199; Мебельная; Кирпичников; Фигурная; Летчиков; Васнецова; Гипсовая; 1-я, 3-я Гипсовая - нет электроэнергии - повреждение КЛ ПС Затонская ф.96-42
ТП 856		03.12.2022 20:50-21:21	Бойкая; Фигурная; Гипсовая; 1-я Гипсовая; Васнецова - нет электроэнергии - устранение нагрева ТП 856
	ТП 302	01.02.2022 20:10-20:50	Геологическая; Дом Птичника – нет э/энергии – замена предохранителя ТП 302
		08.03.2022 09:10-16:45	Геологическая; Бугачевская – нет э/энергии – повреждение рубильника № 3 ТП 302
		16.07.2022 14:00-18:10	Геологическая; 2-я Геологическая – нет э/энергии – замена провода ТП 302 Л-2
		18.01.2022 12:20-18:50	Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемская; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Пригорная; Геологическая; 2-я Геологическая; Острожная; Калинина – нет э/энергии – установка реклоузеров на оп. 20/1, 34 ф. 121-18
			Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский;

04.02.2022 12:15-15:38	Бийхемская; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Пригорная; Геологическая; 2-я Геологическая; Острожная; Калинина – нет э/энергии – устранение замечаний ф. 121-18 ПС 121-ТП 350
31.03.2022 08:00-14:50	Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемская; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Пригорная; Геологическая; 2-я Геологическая; Острожная; Калинина – нет э/энергии – устранение замечаний ф. 121-18 ПС 121-ТП 350
01.04.2022 14:00-14:55	Калинина, 96а; 98; 106д; 2-я Красногорская, 5, 21д, 25; Артемовская; Цимлянская,35а (техникум); 35; 35ж; Каратузский; Геологическая; 2-я Геологическая; Красногорская; 2-я Красногорская; Национальная; Бугачевская– нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 вкл. после проверки изоляции
04.05.2022 10:53-15:20	Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемская; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Пригорная; Геологическая; 2-я Геологическая; Острожная; Калинина – нет э/энергии – ремонт шлейфа ф. 121-18 ПС 121-ТП 350
04.05.2022 09:24-10:05	Калинина, 96а; 98; 106д; 167; Цимлянская, 35а; Прогулочная, 47а; Геологическая; 2-я Геологическая; Назаровская; Кодинская; Красногорская; 2-я Красногорская; Каратузский; Национальная; Бугачевская; Пировская – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 вкл. после проверки изоляции
14.05.2022 04:45-06:05	Калинина; Цимлянская, 35а; Каратузский; Туимский; 2-я Красногорская; 1-я Приручейная; Геологическая; 2-я Геологическая – нет э/энергии - ПС Мясокомбинат ф. 121-18 вкл. после проверки изоляции
02.06.2022 11:30-17:00	Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемский; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Геологическая; 2-я Геологическая; Калинина, 98-106; 159-171; Пригорная; СТ Восход – нет э/энергии – оп. № 17 устранение замечаний на реклоузере ф. 121-18

Ф. 121-18 ПС 121
ТП 350

10.06.2022 10:30-20:43	Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемский; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Геологическая; 2-я Геологическая; Калинина, 98-106 – оп. № 17 устранение замечаний на реклоузере ф. 121-18
12.06.2022 07:20-08:30	Геологическая; 2-я Геологическая; СНТ Лаванда; Калинина, 96, 167; Каратузский; Куренная; Красногорская; 2-я Красногорская, 21д, 25; Национальная; Бийхемская; Лесосибирский – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 вкл. после проверки изоляции
16.06.2022 13:15-20:16	Каратузский, 3г (КНС); Калинина, 79д, 82, 84, 90а (ПСЧ № 3), 90д, 94, 106, 106а, 106г, 106д, 167; Пригорная, 51а (СНТ Лаванда); 2-я Геологическая, 32, 34; 2-я Красногорская, 5, 21д, 21д/1, 25 (АЗС); Бугачевская; Цимлянская, 35ж, 39а; Геологическая; Лесосибирская – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 повреждение в сети потребителя
20.06.2022 08:20-13:30	Цимлянская, 35а, 35ж; Красногорская; 2-я Красногорская, 5, 21д, 25 (АЗС); Назаровская; Геологическая; 2-я Геологическая, 32; Калинина, 55, 55/4, 96, 98, 100, 106, 163; Каратузский; Артемовская; Национальная; Шушенская; Лесосибирский; Приручейная; 1-я Приручейная – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 – повреждение КЛ
30.06.2022 09:55-11:00	2-я Красногорская; Цимлянская; Кодинская; Каратузский; Геологическая; 2-я Геологическая; Калинина, 96, 96а, 10, 106, 106д; Цимлянская, 35а (техникум), 35ж – нет э/энергии – включили после проверки изоляции ф. 121-18
31.07.2022 07:10-09:20	Мкр. Бугач: 1-я Приручейная; Приручейная; Каратузский; Красногорская; Цимлянская, 39а, 174г; Назаровская; Геологическая; Дом Птичника; Национальная; Цимлянская; Калинина, 96, 100а; Бугачевская; Лесосибирский; Назаровская; Ореховская; 1-я Пригорная; Шушенская – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 вкл. после проверки изоляции
05.08.2022 12:35-19:09	Калинина, 96а; 169а; Цимлянская, 35ж, 39а; Геологическая; 2-я Геологическая; Приручейная; 2-я Приручейная; Красногорская; 2-я Красногорская; Цимлянская; Каратузский; Лесосибирский; Артемовская; Назаровская – нет э/энергии – повреждение опоры, ф. 121-18
	Цимлянская, 35, 39а, 125; Калинина, 96, 167;

Ул.
Геологическая,
ул.
Красногорская,
ул.
Артемовская,
ул. Радищева

06.08.2022 18.10-18:40	Каратузский, Красногорская, 2-я Красногорская; Пировская; Приручейная; 1-я Приручейная; Геологическая; Национальная; Лесосибирский; Артемовская; Дозорная; Назаровская – нет э/энергии – повторное вкл. После проверки изоляции ф. 121-18
08.08.2022 12:25-14:30	Цимлянская, 35, 39а, 125; Калинина, 96, 167; Каратузский, Красногорская, 2-я Красногорская; Пировская; Приручейная; 1-я Приручейная; Геологическая; Национальная; Лесосибирский; Артемовская; Дозорная; Назаровская – нет э/энергии – ветка на проводах ТП 32-70 ПС Мясокомбинат ф. 121-18
11.08.2022 00:40-02:20	Калинина; Цимлянская; Бийхемская; Куксинский; Геологическая; Бугачевская; Национальная – нет э/энергии – повторное включение после проверки изоляции ф. 121-18
04.09.2022 12:30-13:15	Цимлянская; Калинина, 96, 167; Геологическая; 1-я Приручейная; Назаровская; Красногорская; 2-я Красногорская, 21д – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 повреждение КЛ
06.09.2022 10:50-23:55	Калинина; Национальная; Красногорская; 2-я Красногорская; Геологическая; 2-я Геологическая; Маерчака; Шушенская; СТ Восход; СТ Лаванда; СТ Лира; СТ Надежда; Пригорная, 14, 29а ст. 221, 51а, ст. 290, 55а ст. 58, 65, 12, 144, 179 – нет э/энергии - замена опор ф. 121-18
14.09.2022 12:08-16:00	Калинина, 79-106, 159-171; Дозорная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемская; Тюхтетский; Курейская; Бугачевская; Геологическая; 2-я Геологическая; Каратузский; Назаровская; Красногорская; 2-я Красногорская; 1-я Пригорная; Национальная – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 устранение дефекта ТП 351
16.09.2022 11:38-20:24	Дозорная, 4-24; Национальная, 6-30; Ореховская, 3-6; Шушенская, 6-48; Пировская, 11-96; пер. Лесосибирский, 1-20; Бийхемская, 2- 254; Назаровская, 2-94; пер. Тюхтетский, 7-12; Артемовская, 1-26; пер. Каратузски, 2-48/1; Геологическая; Красногорская, 2-79; 2-я Красногорская – нет э/электроэнергии – замена опор ф. 121-18 – ТП 350
28.09.2022 18:00-19:39	Цимлянская, 35ж; 39а + ч/сектор; Каратузский; Шушенская; Бохтинский; Калинина, 106; 106а; 106д, ст. 4; 107; 167; 169а; Пировская; Пригорная (СНТ Лаванда); Артемовская; Геологическая; 2-я Геологическая, 32; Красногорская; 2-я Красногорская, 25 (АЗС);... нет электроэнергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-

		18 вкл. после проверки изоляции
	12.10.2022 08:35-12:35	Калинина, 55, 71, 75, 77, 80, 84Д, 91, 106, 167, 169/2; Цимлянская, 39а; Красногорская; 2-я Красногорская; Приручейная; 2-я Приручейная; Пировская; Назаровская; Каратузский; Геологическая; 2-я Геологическая; Ишимская; Национальная; Тюхтетский - нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 повреждение КЛ
	23.10.2022 21:15-23:18	Цимлянская, 39а; 2-я Красногорская, 25; Пригорная; Красногорская; Геологическая; Пировская; Куренная – нет э/энергии – вкл. после проверки изоляции ф. 121-18
	02.11.2022 14:40-15:48	Калинина, 55, 61, 63Г/20, 67а, 71, 75/8, 77, 77/1, 80, 80а, 80в, 80/1, 81, 82, 84, 84Д, 89, 91, 92Г, 94167, 169/10; Курейская; 2-я Красногорская; 2-я Геологическая; нет э/энергии –
	12.11.2022 02:00-04:05	СТ Восход; СТ Лаванда; СТ Лира; СТ Надежда; Пригорная; Цимлянская; 2-я Приручейная; Возвышенная; Кодинская; Геологическая; 2-я Геологическая; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская - нет электроэнергии - ПС Мясокомбинат ф. 121-18 устранение дефекта
	15.11.2022 11:07-18:20	Дозорная; Национальная; Ореховская; Шушенская; Пировская; Лесосибирский; Бийхемская; Назаровская; Тюхтетский; Артемовская; Каратузский; Курейская; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Геологическая; 2-я Геологическая; Калинина, 98-106, 159-171 - нет электроэнергии - замена опор ф. 121-18 несанкционированная работа сторонней техники
	16.11.2022 15:06-17:19	Калинина, 96, 98, 98/1, 106, 106Д/4, 167, 169а; Красногорская; 2-я Красногорская, 21а; Куренная; Пригорная; 2-я Геологическая; Геологическая; Национальная; Приручейная; Каратузский - нет электроэнергии - ПС Мясокомбинат ф. 121-18 вкл. после проверки изоляции
ТП 337	08.02.2022 17:05-18:15	Калинина, 55, 61, 63Г, 63Д/1, 67а, 71, 74, 75, 75/8, 76, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 78, 79, 79/2, 80, 80а, 80в, 80/1, 81, 82, 84, 84Д, 89, 91, 92Г, 94167, 169/10; Курейская; 2-я Красногорская; 2-я Геологическая; нет э/энергии – повреждение КЛ ТП 337 ф. 177-04 при проведении несанкционированных зем. работ Калинина
ТП 3004-353	08.02.2022 19:45-21:10	Калинина, 55, 61, 63Г, 63Д/1, 67а, 71, 74, 75, 75/8, 76, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 78, 79, 79/2, 80, 80а, 80в, 80/1, 81, 82, 84, 84Д, 89, 91, 92Г, 94167, 169/10; Курейская; 2-я Красногорская; 2-я Геологическая; нет э/энергии – повреждение КЛ ТП 3004-353 при проведении

		несанкционированных зем. работ Калинина
Ф. 2-08	27.02.2022 00:30-02:50	Ладо Кецховели, 17а, 20, 22а, 35; Корнеева, 24а, 26; Киренского, 29, 33, 35; Серова, 8; Пушкина, 32; Радищева; Сопочная; Отдыха; Юбилейная; К. Маркса; Советская; Бебеля – нет э/энергии – ПС Советская ф. 2-08 повреждение КЛ
	05.05.2022 10:40-22:51	Корнеева, 7-33; Фрунзе, 17-54; Бебеля, 26-45; Радищева, 9, 14-36; Сопочная, 37-53; Спартаковцев, 10-21; Пастеровская, 3-9, 4-8; К. Маркса, 234/1-245/2; Советская, 68/1-77; Ленина, 264-265; Волочаевская, 27-42; Красной Армии, 149 – нет э/энергии – реконструкция ВО оп. № 27-№ 33 ф. 2-08
	16.11.2022 09:16-18:45	Пастеровская, 3-9, 4-8; Ленина, 264-265; К. Маркса, 234/1-245/2; Советская, 68/1-77; Волочаевская, 27-42; Красной Армии, 149; Корнеева, 20-33; Радищева; Фрунзе; Бебеля; Сопочная; Ладо Кецховели – нет э/энергии – замена опор ф. 2-08 ТЮП 851-ТП 777
ТП 32	10.03.2022 10:40-15:30	Красногорская, 2-68, 3-77; 2-я Красногорская, 3-21; Геологическая; 2-я Геологическая – нет э/энергии – выправка опор ТП 32
	28.09.2022 10:35-16:20	Красногорская; 2-я Красногорская; Геологическая; 2-я Геологическая – нет э/энергии – устранение дефекта ТП 32
ТП 851	26.03.2022 16:05-17:50	Ладо Кецховели; Радищева; Корнеева; Спартаковцев; Бебеля – нет э/энергии – замена предохранителя ТП 851
	18.04.2022 13:31-16:42	Бебеля; Радищева; Корнеева – нет э/энергии – обрыв ВЛ ТП 851
	24.05.2022 15:59-20:00	Корнеева, 7-20; Фрунзе, 17-54; Бебеля, 26-45; Радищева, 9, 14-36; Сопочная, 37-53; Спартаковцев, 10-21 – нет э/энергии – замена опор 5/7, 5/8 от ТП 851
	03.06.2022 10:50-15:10	Радищева, 9, 14-36; Сопочная, 37-53; Спартаковцев, 10-21 нет э/энергии – замена опоры ТП 851
	17.09.2022 14:28-16:22	Ладо Кецховели; Фрунзе; Бебеля; Радищева – нет э/энергии – замена предохранителя ТП 851
ТП 3233	28.03.2022 08:10-09:38	Калинина, 96а; 98; 106д; Артемовская; Цимлянская, 35а (техникум); 35ж; Лесосибирский; Каратузский; Дозорная; Геологическая; 2-я Геологическая; Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Приручейная – нет э/энергии – перек. птиц на развед. РЛНД ТП 3233
	28.03.2022	Калинина, 96а; 98; 106д; Артемовская; Цимлянская, 35а (техникум); 35ж; Лесосибирский; Каратузский; Дозорная; Геологическая; 2-я Геологическая;

		11:00-12:50	Красногорская; 2-я Красногорская; Бугачевская; Приручейная – нет э/энергии – ПС Мясокомбинат ф. 121-18 замена вставок ТП 3233
Ф. 2-16		16.05.2022 15:38-17:25	Киренского, 17, 21, 21а, 21б, 24а, 25б, 27а, 27в, 29, 33, 35, 58, 60, 64, 68; Сопочная 3б; Бабушкина, 2; Софьи Ковалевской, 1, 3; Серова, 8; Пушкина, 11, 22а, 32; Ленинградская, 6; 1-я Ленинградская, 4, 8, 17; Панфиловцев, 7; Советская, 41в; Чкалова, 39а; ... - нет э/энергии – повреждение ГКЛ ф. 2-16 ПС Советская
		14.07.2022 10:10-15:36	Пирогова, 1-17, 2-32; 1-я Ленинградская, 12-3б; Софьи Ковалевской, 33; Яблочкова, 1-30 – нет э/энергии – подрезка крон деревьев ф. 2-16
ТП 808		27.06.2022 02:50-10:40	Радищева; К. Маркса; Парадовского; Марата; Богда; Заливной; - нет э/энергии – обрыв ВЛ ТП 808
		16.07.2022 14:00-18:10	Геологическая; 2-я Геологическая – нет э/энергии – замена провода ТП 302 Л-2
ТП 822		22.07.2022 12:18-18:20	Чкалова, 19-39; Радищева, 25-33 - нет электроэнергии - замена дверей ТП 822
Ф. 211-1		08.08.2022 12:25-14:30	Цимлянская, 35ж, 39а; Калинина, 96, 98, 106а, 167, 169а; Красногорская; Геологическая; Национальная; Пригородная; Приручейная; Цимлянская; Каратузский; Назаровская - нет электроэнергии - ветка на проводах ТП 32-70 ПС Мясокомбинат ф. 211-1
Ф. 2-15		02.09.2022 06:02-06:50	Корнеева, 24а; Ладю Кецовели, 20; Радищева; Чкалова - нет электроэнергии - повреждение ВЛ ф. 2-15
РП 53		05.09.2022 12:50-17:00	Седова; Воровского; 2-я, 3-я Камчатская; Минская; Ботаническая, 22а; 2-я Ботаническая; Ярославская; Становская; п. Таймыр; Высотная, 4; Попова, 88; Тотмина, 22а - нет электроэнергии - РП 53 повреждение в сети потребителя

Однако из представленных ПАО «Россети Сибирь» в материалы дела выкопировок из оперативных журналов РЭС следует, что фактически отключения электроснабжения осуществлялись:

Улицы	Дата отключения	Временной период отключения	Количество часов отключения	Характер отключения	Объект электросетевого хозяйства, на котором произошло отключение
	08.03.2022	14:00-16:45	2:45		ТП 302
	28.03.2022	08:45-09:38	0:53		В-10 кВ яч. № 18 (ТП)

Ул. Геологическая,
Красногорская,
Артёмовская

01.04.2022	14:20-15:00	0:40	3233)
04.05.2022	12:15-15:20	3:05	В-10 кВ яч. № 18
12.06.2022	08:10-08:40	0:30	В-10 кВ яч. № 18
16.06.2022	15:01-20:18	5:17	В-10 кВ яч. № 18
20.06.2022	09:10-12:15	3:05	В-10 кВ яч. № 18 (ТП 357-РП 47)
31.07.2022	08:10-09:20	1:10	В-10 кВ яч. № 18 (ТП 3212)
07.08.2022	13:30-14:07	0:37	В-10 кВ яч. № 18
08.08.2022	13:20-15:30	2:10	В-10 кВ яч. № 18 (ТП 3316)
11.08.2022	01:20-02:20	1:00	В-10 кВ яч. № 18 (ТП 353)
01.09.2022	16:02-17:01	0:59	В-10 кВ яч. № 18
01.09.2022	22:50-02:47	3:03	В-10 кВ яч. № 18
14.09.2022	12:20-13:05	0:45	В-10 кВ яч. № 18 (ТП 351)
16.09.2022	22:15-23:25	1:10	В-10 кВ яч. № 18 (ТП 3196)
28.09.2022	19:05-19:40	0:35	В-10 кВ яч. № 18 (КТП 3147)
12.10.2022	08:40-12:35	3:55	В-10 кВ яч. № 18 (КСТП 3294)
16.11.2022	15:27-17:19	1:56	В-10 кВ яч. № 18 (ТП 3209)
06.12.2022	12:38-13:48	1:40	В-10 кВ яч. № 18
18.01.2022	12:20-18:50	6:30	Ф. 121-18
04.02.2022	12:15-15:38	3:23	Ф. 121-18
10.03.2022	10:40-15:31	4:51	Ф. 121-18
31.03.2022	08:05-14:50	6:45	Ф. 121-18
02.06.2022	11:35-17:00	5:25	Ф. 121-18
10.06.2022	10:00-20:40	10:40	Ф. 121-18
14.09.2022	14:22-14:55	0:33	Ф. 121-18, ТП 351
15.09.2022	11:40-18:35	6:55	Ф. 121-18 (КСТП 3280)
16.09.2022	11:28-17:24	5:04	Ф. 121-18
			ПЛАНОВОЕ

	24.10.2022	11:22-17:30	6:08		Ф. 121-18		
	08.11.2022	11:40-17:35	5:55		Ф. 121-18		
	15.11.2022	10:47-18:47	8:00		Ф. 121-18		
	21.11.2022	10:40-11:23	0:43		Ф. 121-18, ТП 3215		
	24.11.2022	11:28-17:40	6:12		Ф. 121-18		
Ул. Радищева	27.02.2022	00:35-02:57	2:22	аварийное	В-10 кВ яч. № 8 (РП-119)		
	26.03.2022	17:08-17:30	0:22		ТП 815		
	18.04.2022	14:05-17:02	2:58		ТП 815		
	12.06.2022	11:10-11:25	0:15		В-10 кВ яч. № 8 (ТП 785)		
	14.06.2022	13:13-18:21	5:08		В-10 кВ яч. № 8 (Ф. 2-08)		
	02.09.2022	6:10-6:50	0:40		В-10 кВ яч. № 15 (Ф. 2-15)		
	10.09.2022	13:05-13:15	0:10		В-10 кВ яч. № 8		
	20.10.2022	11:00-11:40	0:40		В2Т/10 кВ		
	03.06.2022	11:03-15:03	4:00	ПЛАНОВОЕ	ТП 851		
	12.07.2022	11:10-15:30	4:20		Ф. 2-08		
	20.09.2022	13:25-15:35	2:10		ТП 851		
	27.09.2022	11:38-17:06	5:28		Ф. 2-08		
	30.09.2022	10:25-13:35	3:10		Ф. 2-08		
	19.10.2022	09:50-15:30	5:40		Ф. 2-08		
	07.11.2022	09:50-16:45	6:55		Ф. 2-08		
	16.11.2022	10:37-18:38	7:59		Ф. 2-08		
	17.11.2022	10:37-16:30	5:40		ТП 851		
	22.11.2022	10:17-16:17	6:00		Ф. 2-08		
	Ул. Минусинская	12.02.2022	03:10-04:03		0:53	аварийное	В-10 кВ яч. № 20 (РП 145)
		22.04.2022	09:49-10:55		1:06		В-10 кВ яч. № 12 (РП 239, ТП 3303)
27-28.07.2022		18:45-00:40	5:55	В-10 кВ яч. № 12 (Ф. 126-19)			
28.09.2022		16:05-16:50	0:45	РП 145 (Ф. 126-19)			
09.10.2022		17:40-18:40	1:00	В-10 кВ яч. № 16 (Ф.			

					126-19, ТП 3257)
	14.06.2022	11:15-16:10	04:55	ПЛАНОВОЕ	Ф. 126-19
	17.06.2022	11:55-16:25	4:30		Ф. 126-19
	22.06.2022	12:00-19:00	7:00		Ф. 126-19
	27.06.2022	10:10-17:55	7:45		Ф. 126-19
	06.07.2022	15:44-16:33	0:49		ВЛ-0,4 кВ (РУТН)
	14.11.2022	10:30-17:28	5:58		Ф. 1-02, Ф. 1-13
Ул. Базайская	05.01.2022	09:30-13:20	3:50	аварийное	В-10 кВ яч. № 22 (РЛНД)
	18.05.2022	16:51-16:51	0:00		В-10 кВ яч. № 12
	31.05.2022	10:59-11:27	0:28		В-10 кВ яч. № 22
	21.07.2022	18:16-18:19	0:03		В-10 кВ яч. № 22
	23.07.2022	08:15-12:30	4:15		В-10 кВ яч. № 22
	07.11.2022	17:46-21:40	4:06		В-10 кВ яч. № 22 (ТП 995)
	10.11.2022	17:25-19:00	1:35		В-10 кВ яч. № 22 (КТП 983А)
	29.11.2022	14:02-18:47	4:49		В-10 кВ яч. № 22 (Ф. 7-22)
	03.12.2022	12:00-14:20	2:20		В-10 кВ яч. № 22 (Ф. 7-22)
	13.01.2022	09:50-17:20	7:30	ПЛАНОВОЕ	Ф. 7-22
	20.01.2022	10:20-17:50	7:30		Ф. 7-22
	25.01.2022	11:30-16:50	5:20		Ф. 7-22
	01.02.2022	10:12-17:28	7:16		Ф. 7-22
	08.02.2022	09:01-16:51	7:50		Ф. 7-22
	18.02.2022	09:01-17:04	8:03		Ф. 7-22
	24.02.2022	08:33-16:17	7:16		Ф. 7-22
	15.03.2022	10:15-17:16	6:01		Ф. 7-22
	18.03.2022	10:33-17:20	5:13		Ф. 7-22
	22.06.2022	09:50-17:39	7:49		Ф. 7-22
	04.08.2022	10:18-22:35	12:17		Ф. 7-22
05.09.2022	09:27-16:30	6:03	Ф. 7-22		
07.09.2022	09:50-16:20	6:30	Ф. 7-22		

	15.09.2022	09:35-16:00	6:25		Ф. 7-22
	21.09.2022	10:03-16:04	6:01		Ф. 7-22
	20.10.2022	10:03-17:30	6:33		Ф. 7-22
	25.10.2022	09:05-18:20	9:15		Ф. 7-22
	27.10.2022	09:48-17:05	7:17		Ф. 7-22
	07.11.2022	10:26-17:45	7:19		Ф. 7-22
	10.11.2022	09:35-17:21	7:14		Ф. 7-22
	17.11.2022	09:26-17:40	8:14		Ф. 7-22
	22.11.2022	09:28-17:30	7:02		Ф. 7-22
Ул. Фигур-ная			27мин	аварийное	
	14.07.2022	09:54-17:32	7:22	плановое	ТП 857 Л-5
	18.07.2022	10:13-17:15	7:02		ТП 857 Л-5
	25.07.2022	10:25-16:54	6:29		ТП 857 Л-5

Из вышеприведенной таблицы следует, что по ул. Геологической, Красногорской, Артёмовской произошли аварийные отключения электрической энергии общей продолжительностью 35 ч 05 мин, плановые отключения – 77 ч 04 мин. Общее количество часов отключений электрической энергии составило 112 ч 09 мин, из них:

- на ТП 302 - 3 ч 05 мин,

- на ТП 3233 - 0 ч 53 мин,

- на В-10 кВ яч. № 18 (ПС 121 «Мясокомбинат», сведения о конкретных объектах электросетевого хозяйства не установлены) - 15 ч 14 мин,

- на ТП 357 - 3 ч 05 мин,

- на ТП 3212 - 1 ч 10 мин,

- на ТП 3316 - 2 ч 10 мин,

- на ТП 353 - 1 ч 00 мин,

- на ТП 351 – 1 ч 18 мин,

- на ТП 3196 - 1 ч 10 мин,

- на КТП 3147 - 0 ч 35 мин,

- на КСТП - 3 ч 55 мин,

- на ТП 3209 - 1 ч 56 мин,

- на ф. 121-18 - 68 ч 53 мин,

- на КТСП 3280 - 6 ч 55 мин,

- на ТП 3215 - 0 ч 43 мин.

По ул. Радищева произошли аварийные отключения электрической энергии общей продолжительностью 12 ч 35 мин, плановые отключения – 51 ч 22 мин. Общее количество часов отключений электрической энергии составило 63 ч 57 мин.

По ул. Минусинской произошли аварийные отключения электрической энергии общей продолжительностью 9 ч 39 мин, плановые отключения – 30 ч 57 мин. Общее количество часов отключений электрической энергии составило 40 ч 36 мин.

По ул. Базайской произошли аварийные отключения электрической энергии общей продолжительностью 21 ч 26 мин, плановые отключения – 159 ч 58 мин. Общее количество часов отключений электрической энергии составило 181 ч 24 мин, из них:

- на В-10 кВ яч. № 12 - 0 ч 0 мин,

- на В-10 кВ яч. № 22 - 8 ч 36 мин,

- на ТП 995 - 4 ч 6 мин,

- на КТП 983А - 1 ч 35 мин,

- на ф. 7-22 - **167 ч 7 мин.**

По ул. Фигурной произошли аварийные отключения электрической энергии общей продолжительностью 0 ч 27 мин, плановые отключения – 20 ч 53 мин. Общее количество часов отключений электрической энергии составило 21 ч 20 мин.

Принимая во внимание то, что по улицам Радищева, Минусинской, Фигурной продолжительность отключений электрической энергии по каждой улице отдельно не превышает 72 часа в год, не превышает более 24 часов подряд за период с 01.01.2022 по 01.12.2022, в связи с чем нецелесообразно производить расчет продолжительности отключений электрической энергии по указанным улицам по конкретным объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Сибирь», на которых произошло отключение.

Таким образом, материалами дела не подтверждено наличие фактов отключения энергоснабжения объектов, расположенных по улицам Геологической, Красногорской, Артёмовской, Радищева, Минусинской, Фигурной г. Красноярска, продолжительность которых превышает 72 часа в год, превышает более 24 часов подряд за период с 01.01.2022 по 01.12.2022.

Согласно представленным ПАО «Россети Сибирь» письменным пояснениям (вх. №№ 11517-ЭП/23 от 06.06.2023, 14016-ЭП/23 от 10.07.2023), отключение ф. 7-22 влечет отключение всех электроустановок, запитанных от данной линии. Перерывы энергоснабжения по ул. Базайская обусловлены следующими действиями сетевой организации: устранение аварийных ситуаций, в том числе в сетях иных собственников (СНТ «Мраморный карьер»); плановые работы в собственных сетях, направленные на недопущение аварийных ситуаций и повышение качества энергоснабжения. ПАО «Россети Сибирь» данные действия не считает виновными, поскольку они не характеризуются как злоупотребление доминирующим положением и не обладают дискриминационной составляющей по отношению к потребителям. Кроме того, аварийные или плановые отключения могут влиять на энергоснабжение лиц, уже имеющих технологическое присоединение.

Также ПАО «Россети Сибирь» приобщило поопорную схема ВЛ 6кВ ф.7-22 с нанесенными на ней трансформаторными подстанциями, имеющими технологическую связь с ф.7-22; сведения об аварийных и плановых отключениях фидера 7-22; сведения о точках поставки потребителей, объекты которых расположены на ул. Базайской г. Красноярска, источником питания которых является фидер 7-22.

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а

абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным ГК РФ, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (пункт 3 статьи 539 ГК РФ).

К отношениям по договору снабжения электрической энергией правила настоящего параграфа применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено иное (пункт 4 статьи 539 ГК РФ).

Законодательство Российской Федерации об электроэнергетике основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных регулирующих отношения в сфере электроэнергетики федеральных законов, а также указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, принимаемых в соответствии с указанными федеральными законами (статья 2 ФЗ «Об электроэнергетике»).

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – ФЗ «Об электроэнергетике») настоящий закон устанавливает основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической и тепловой энергии.

Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, (далее – Правила). Указанные Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг.

Согласно пункту 3 Правил, недискриминационный доступ к услугам по передаче электрической энергии предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям независимо от организационно-правовой формы и правовых отношений с лицом, оказывающим эти услуги.

Сетевая организация при оказании услуг по передаче электрической энергии обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 15 Правил, при исполнении договора сетевая организация обязана, в том числе, обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор), качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин аварийной и технологической брони.

Согласно подпункту «г» пункта 15 Правил, сетевая организация обязана в порядке и сроки, установленные договором, информировать потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор) об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору.

Согласно п. 29 Правил, сетевая организация в порядке и по основаниям, которые указаны в Правилах полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, вводит полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии (мощности).

Сетевая организация вправе инициировать в связи с наступлением обстоятельств, определенных Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии (мощности).

Введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении потребителя электрической энергии (мощности) не влечет за собой расторжение договора оказания услуг по передаче электрической энергии и не освобождает такого потребителя электрической энергии (мощности) от обязанности оплатить сетевой организации в полном размере стоимость оказанных услуг, а также от ответственности за ненадлежащее исполнение потребителем электрической энергии (мощности) своих обязательств по такому договору.

Порядок введения полного и (или) частичного ограничения потребления электрической энергии установлен Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Пунктами 4, 7 и 12 указанных Правил предусмотрены основания для ограничения потребления электрической энергии, обязанность уведомления об этом потребителя и составления акта о введении такого ограничения.

Согласно пункту 31(б) Правил, для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.05.2008 № 179-э ОАО «МРСК Сибири» (переименованное в ПАО «Россети Сибирь»), осуществляющее деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе под регистрационным номером 24.1.58.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей (часть 2 статьи 9.21 КоАП РФ).

Постановлением № 024/04/9.21-3651/2020 от 28.06.2021 (период) ПАО «Россети Сибирь» было привлечено к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 9.21 КоАП РФ (период действия повторности – с 22.10.2021 по 11.02.2023).

Таким образом, действия ПАО «Россети Сибирь», выразившиеся в необеспечении передачи электрической энергии до точек поставки потребителей по ул. Базайской г. Красноярска, в том числе на объект гр. Куприянова В.Н., (ф. 7-22) более 72 ч в период с 01.01.2022 по 20.12.2022, содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся административном правонарушении сроки давности привлечения к административной ответственности начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

Следовательно, на момент рассмотрения дела при определении наличия (отсутствия) состава административного правонарушения необходимо учитывать периоды отключения электроснабжения с 04.08.2022. Общее количество отключений в период с 04.08.2022 по 22.11.2022 составило 90 часов 10 минут.

Факт правонарушения, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ, удостоверяется заявлениями заместителя главы города Красноярск – руководителя департамента городского хозяйства администрации города Красноярск Савина Ю.А., направленное Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярск (исх. № 7/2-ОН-2022 от 22.11.2022, вх. № 23468/22 от 14.12.2022), гр. Куприянова В.Н (вх. № 1018/23 от 18.01.2023), а также материалами дела об административном правонарушении № 024/04/9.21-3698/2022.

Доказательств, свидетельствующих о принятии ПАО «Россети Сибирь» необходимых и достаточных мер по соблюдению норм Правил, либо невозможности соблюдения указанных требований в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась, представлено не было, что подтверждает вину Общества согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

ПАО «Россети Сибирь» в своих пояснениях ссылается на возможность применения антимонопольным органом положений статьи 2.9 КоАП РФ ввиду малозначительности совершенного правонарушения.

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.

Одним из отличительных признаков малозначительного правонарушения является то, что оно, при формальном наличии всех признаков состава правонарушения, само по себе, не содержит каких-либо угроз для личности, общества и государства.

Таким образом, наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношением может быть оценено только с точки зрения степени вреда (угрозы вреда), причиненного непосредственно установленному публично-правовому порядку деятельности.

Сетевая организация нарушила действующее законодательство, превысив допустимое количество часов отключений электроэнергии в год, в результате чего были ущемлены интересы, в том числе, гр. Куприянова В.Н., о чем свидетельствует поданное им заявление на исследуемые в настоящем деле действия ПАО «Россети Сибирь».

Таким образом, для признания вышеуказанного правонарушения малозначительным отсутствуют правовые основания.

Согласно статье 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП РФ целью административного наказания является предупреждение совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, сформулированной в Постановлении от 15.07.1999 № 11-П, Постановлении от 17.01.2013 № 1-П, конституционными требованиями

справедливости и соразмерности предопределяется дифференциация публично-правовой ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обуславливающих индивидуализацию при применении тех или иных мер государственного принуждения.

При введении в качестве меры административной ответственности значительных по размеру безальтернативных административных штрафов законодатель в силу конституционных требований соразмерности и индивидуализации юридической ответственности обязан вводить соответствующие правила назначения и исполнения административных наказаний, в том числе критерии, позволяющие надлежащим образом учитывать материальное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности лица.

Меры административной ответственности и правила их применения, устанавливаемые законодательством об административных правонарушениях, должны не только соответствовать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий для лица, привлекаемого к административной ответственности, тому вреду, который причинен в результате административного правонарушения, не допуская избыточного государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от административных правонарушений.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте ПАО «Россети Сибирь», убыток Общества за январь-декабрь 2019 года составил 790 245 тыс. руб., за период январь-декабрь 2020 года прибыль – 2 757 тыс. руб., за период январь-декабрь 2021 года чистая прибыль Общества составила 1 102 864 тыс. руб., за период январь-декабрь 2022 года убыток Общества составил 207 039 тыс. руб.

Вместе с тем, Обществом не доказано, что взыскание штрафа в установленном размере повлечет для него необратимые последствия, в том числе может привести к несостоятельности (банкротству) и невозможности осуществления хозяйственной деятельности.

Оснований для применения в рассматриваемом случае положений части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ для уменьшения штрафа ниже минимального размера не имеется.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность ПАО «Россети Сибирь», предусмотренные статьями 4.2 КоАП РФ, Обществом не были заявлены, при рассмотрении данного дела не установлены.

Принимая во внимание, что целью административного наказания является предупреждение совершения новых правонарушений, применяя критерии справедливости и соразмерности административного наказания, обозначенные Конституционным судом Российской Федерации в Постановлении от 25.02.2014 № 4-П и Постановлении от 17.01.2013 № 1-П, руководствуясь, статьями 4.1, 4.2, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527, 660021, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144А) виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Назначить ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527, 660021, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144А) за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, административное наказание в виде штрафа в размере 600 000 (шестисот тысяч) рублей.

Примечание: в соответствии с частью 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение трех суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Частью 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ установлено, что при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа, за исключением административных правонарушений, предусмотренных статьями 13.15, 13.37, 14.31, 14.31.2, частями 5 - 7 статьи 14.32, статьями 14.33, 14.56, 15.21, 15.30, 19.3, частями 1 - 8.1, 9.1 - 39 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7.5 - 2, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 20.3, частью 2 статьи 20.28 КоАП РФ.

При этом, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

