

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В связи с наличием в действиях (бездействии) открытого акционерного общества «Кольская энергосбытовая компания» (183038 г. Мурманск, ул. Коминтерна д. 5 ИНН 5105041148) признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", как выразившиеся в непредусмотренном федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации отказе от исполнения договора энергоснабжения от 01.01.2010 г. № 515 заключенного между Муниципальным бюджетным учреждением «Служба единого заказчика сельского поселения Тулома» и ОАО «Кольская энергосбытовая компания» предметом которого является поставка электрической энергии, исходя из установленных Мурманским УФАС России фактов, согласно которым:

1. МБУ «Служба единого заказчика сельского поселения Тулома», в том числе осуществляет эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов;

2. Согласно приложению к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 объекты централизованного водоснабжения и (или) канализации населенных пунктов, согласно пункту 18 указанных Правил относятся к категориям потребителей частичное ограничение режима потребления которых может вводиться не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается.

Таким образом, Мурманское УФАС России на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" предупреждает о необходимости прекращения указанных действий (бездействия) путем установления уровня аварийной брони для объектов централизованного водоснабжения и (или) канализации, находящихся в эксплуатации МБУ «СЭЗ Тулома» и возобновления подачи электроэнергии в отношении указанных объектов не ниже уровня аварийной брони. Предупреждение необходимо исполнить в десятидневный срок со дня его получения.

О выполнении предупреждения сообщить в Мурманское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

