

Управление Федеральной антимонопольной службы

по республике Коми

СТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-
290/2022

об административном правонарушении

16 июня 2022 года

г. Сыктывкар

№ 02-06/4898

телевизионная
сеть»

ФГУП «Российская
и
радиовещательная
<....>

телевизионная

ФГУП «Российская
и
радиовещательная сеть»

в лице филиала РТРС «Радиотелевизионный
передающий центр Республики Коми»
<....>

ПАО «Россети Северо-Запад»

<....>

филиалу ПАО «Россети Северо-Запад»

<....>

• (далее - Коми УФАС России, антимонопольное управление), адрес места нахождения: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, корпус А, <....>, просмотрев материалы дела об административном правонарушении № 011/04/9.21-290/2022, возбуждённого определением Коми УФАС России от 08.04.2022 № 02-06/2902, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад», Общество, Сетевая организация), адрес места нахождения: <....>.

УСТАНОВИЛА:

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях являются сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Заявление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми поступило в адрес Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в лице филиала РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Коми» (далее – ФГУП «РТРС», заявитель, учреждение) от 11.03.2022 № 08-11/425 (вх. № 1089 от 11.03.2022) на нарушения со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» (далее – Общество, Сетевая организация) Правил неограниченного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила № 861).

Определением Коми УФАС России от 08.04.2022 № 02-06/2902 в отношении ПАО «Россети Северо-Запад» возбуждено дело об административном правонарушении № 011/04/9.21-290/2022 и назначено проведение административного расследования. Заявитель приглашен для дачи пояснений по факту выявленного нарушения на 08.05.2022 в 15.00 час.

Административное дело № 011/04/9.21-290/2022 рассмотрено 05.05.2022 в 15.00 час. в присутствии законных представителей ПАО «Россети Северо-Запад», ФГУП «РТРС», в присутствии представителя ФГПУ «РТРС» <....>., действующего на основании доверенности <....>.

Обстоятельства и обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 25.5 КоАП РФ, заявителю ФГУП «РТРС» разъяснены, отводов, ходатайств не поступило.

делением от 05.05.2022 № 02-06/3679 срок проведения административного следования по делу № 011/04/9.21-290/2022 продлен, для дачи объяснений по у выявленных признаков административного правонарушения, усмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ. ПАО «Россети Северо-Запад», ФГУП «РTRC» аны на 02.06.2022 в 15 часов 00 минут.

асно ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ по окончании административного расследования является протокол об административном правонарушении либо выносится ановление о прекращении дела об административном правонарушении.

результатам проведенного административного расследования по делу № 011/04/9.21-290/2022 в отношении ПАО «Россети Северо-Запад» 02.06.2022 авлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.

рокол составлен в отсутствие законных представителей ПАО «Россети Северо-д», ФГУП «РTRC», надлежащим образом извещённых о месте и времени его авления. Протокол об административном правонарушении составлен в утствии защитника ПАО «Россети Северо-Запад» <....>., действующей на звании доверенности от 20.12.2021 № 137-21/3, представителя ФГУП «РTRC» <....>, ствующего на основании доверенности <....>.

делением № 02-06/4437 от 06.06.2022 рассмотрение дела № 011/04/9.21-290/2022 ачено на 16.06.2022 в 14 час. 10 мин.

нистративное дело № 011/04/9.21-290/2022 рассмотрено 16.06.2022 в отсутствие нных представителей ПАО «Россети Северо-Запад», ФГУП «РTRC», надлежащим зом извещенных о месте и времени рассмотрения настоящего нистративного дела, в присутствии защитника ПАО «Россети Северо-Запад» ., действующей на основании доверенности <....>, представителя ФГУП «РTRC» , действующего на основании доверенности <....>.

за и обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 25.5 КоАП РФ, ставителю ФГУП «РTRC» разъяснены, отводов, ходатайств при рассмотрении нистративного дела не поступало.

за и обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 25.5 КоАП РФ, защитнику «Россети Северо-Запад» разъяснены, отводов при рассмотрении нистративного дела не поступало.

IAO «Россети Северо-Запад» письмом от 15.06.2022 № МР2/5/016-119-11-2/612пдн № 2501 от 15.06.2022) поступили ходатайства о признании нарушения значительным, снижении размера административного штрафа ниже низшего дела. Определением Коми УФАС России от 16.06.2022 в удовлетворении ленных ходатайств Обществу отказано

смотрев материалы административного дела № 011/04/9.21-290/2022, ностное лицо Коми УФАС России установило следующее.

одержания статьи 3, части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147- :О естественных монополиях» следует, что субъектом естественной монополии

ется хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. Услуги по передаче электрической энергии относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

«Россети Северо-Запад» осуществляет деятельность по передаче электрической энергии.

Таким образом, ПАО «Россети Северо-Запад», являясь субъектом естественной монополии, является субъектом состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, осуществляющие поставки и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Ответственность за надежность обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, которые имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности на которые собственник отказался, несут организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.

Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих обязанности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.

В случае возникновения аварийных электроэнергетических режимов, вызванных отключения потребителей электрической энергии, не имеющих обязанности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, запрещаются. В целях недопущения веерных отключений организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии ее потребителям, обязана обеспечить возможность индивидуального ограничения режима как собственного потребления, так и потребления обслуживаемых потребителей электрической энергии.

Объекты электроэнергетики и потребители электрической энергии, энергопринимающие устройства которых подключены к системам противоаварийной и режимной автоматики и находятся под их воздействием, должны обеспечивать эксплуатацию принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании систем противоаварийной и режимной автоматики, а также возможность реализации такого воздействия систем

противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с требованиями Единого оператора или иных субъектов оперативно-диспетчерского управления электроэнергетикой и требованиями сетевых организаций.

Пункт 7 Положений о функционировании розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 N 442 (далее – Правила № 442), субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе поставляющие поставщики, энергосбытовые (энергоснабжающие) организации, сетевые организации, а также производители электрической энергии (мощности), в целях исполнения своих обязательств по заключаемым ими на оптовом рынке и розничных рынках договорам совместными действиями обеспечивают на розничных рынках надежность снабжения потребителей и качество электрической энергии.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 15 Правил № 861 при исполнении договора энергоснабжения организация обязана осуществлять передачу электрической энергии в соответствии с согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор).

В соответствии с пунктом 31(б) Правил № 861 категория надежности обуславливает содержание обязательств сетевой организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор.

Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания мощностью, достаточной для обеспечения электроснабжения энергопринимающих электроприемников потребителя, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

В случае необходимости установки автономных резервных источников питания возникла до завершения технологического присоединения, то потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить его установку и подключение в порядке, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

материалов административного дела № 011/04/9.21-290/2022 установлено, что ду ФГУП «РТРС» и АО «Коми энергосбытовая компания» (далее – АО «КЭСК») ючен договор энергоснабжения от 01.04.2019 № 888178 (далее – договор от 1.2019), в соответствии с которым Гарантирующий поставщик обязуется действовать продажу электрической энергии (мощности), а также через илеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и ги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки трической энергии потребителям, а Потребитель обязуется оплачивать бретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги в сроки и словиях, предусмотренных настоящим договором.

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 договора от 01.04.2019 качество трической энергии, подаваемой Гарантирующим поставщиком Потребителю на ице балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Сетевой инизации, должно соответствовать требованиям технических регламентов (до пления в силу таковых – ГОСТ 32144-2013) и иным обязательным требованиям.

основании подпункта 3.2 пункта 3 договора от 01.04.2019 категория надежности гопринимающих устройств Потребителя, допустимое число часов отключения в несвязанного с неисполнением Потребителем обязательств по настоящему вору и его расторжением, а также обстоятельствами непреодолимой силы и ли основаниями, исключающими ответственность Гарантирующего поставщика в ветствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего вора, срок восстановления энергоснабжения энергопринимающих устройств ебителя, определены в Приложении № 2 к настоящему договору.

иложением № 2 к договору от 01.04.2019 предусмотрен следующий перечень к поставки, объектов, средств учета, параметров по которым производится чет за отпущенную электрическую энергию:

С, с. Верховулье (<....>), принадлежность сетей – ПС «Ношуль» 110/10 кВ/яч. 8д холулье)/КТП 816 Пилорама Верховуз./Фидер № 4 (ПО «ЮЭС» ФПАО «МРСК эро-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления госнабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт речня);

С, д. Диюр (<....>) принадлежность сетей ПС Щельянор 110/10/яч.8/КТП-73/ф. 1, оп. ПО «ЦЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности :рок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов ючения в год 72 часа (пункт 19 перечня);

С, с. Шошка (<....>), принадлежность сетей ПС Онежье 35/10/яч. 11Д (Шошка)/КТП- № 1107 Гараж с. Шошка/ф.3 оп. 5/10 (ПО «ЮЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» ииэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 х, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 24 перечня);

ГС, пст. Якша (<....>), принадлежность сетей – ПС Комсомольская 35/10/яч.1 РУ10 ТП-115/Ф. 1, оп № 1/4 (ПО «ЦЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), :гория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа,

«стимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 30 перечня);

», д. Захарвань (<....>), принадлежность сетей – ПС 35/10 «Трош» ВЛ-10 кВ № 4 оп. КТП № 42 ф. «Связь» ВЛ-0,4 оп. 7/5 (ПО «ПЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 35 перечня);

», с. Мутный Материк (<....>), принадлежность сетей – ПС 35/10 «Трош» ВЛ-10 кВ № 1049 КТП № 23 ф. 1 «Больница» ВЛ-0,4 оп. 36/1 (ПО «ПЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 36 перечня);

», с. Щельябож (<....>), принадлежность сетей ПС 35/10 «Трош» ВЛ-10 кВ № 5 оп. КТП № 51 ф. 3 ВЛ-0,4 оп. 24 (ПО «ПЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 37 перечня);

», п. Кедвавом (<....>), принадлежность сетей – РП 110/10 кВ «КС-10» яч. 17 РУ-0,4 кВ «Кедва» ф. 2, оп. 2 (ПО «ЦЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 45 перечня);

», д. Пузла (<....>), принадлежность сетей – ПС Помоздино 110/10 кВ/яч. 19Д/ ВЛ-10 КТП № 157/ф. 1/оп. 14/4 (ПО «ЮЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 51 перечня);

», д. Картаель (<....>), принадлежность сетей – ПС «Кедва» 20/10 кВ яч. 1/ВЛ-0,4 оп. 2/РУ-0,4 кВ/КТП-11/оп. 7 (через оп. 68 ВЛ-10 кВ) (ПО «ЦЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 52 перечня);

», д. Денисовка (<....>), принадлежность сетей – ПС «Трош» 35/10 кВ/КТП-31/ВЛ-0,4 оп. 1 «Береговая»/ оп. 15 (ПО «ПЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 63 перечня);

», д. Загривочная (<....>), принадлежность сетей – ПС «Замежная» 110/10 кВ/КТП-1/ВЛ-0,4 кВ/оп. 32 (ПО «ЦЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 65 перечня);

», п. Кэмдин (<....>), принадлежность сетей – ПС «Крутая» 110/10 кВ/ТП-518/ф. 3/ВЛ-10 кВ/оп. 19 (ПО «ЦЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 69 перечня);

|НТВ (Большая Пысса) (<....>), принадлежность сетей – ПС «Чернутьево» 110/10

д. 5Д/КТП-501 (ПО «ЮЭС» ФПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»), категория мощности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число отключений в год 72 часа (пункт 72 перечня).

в явлении ФГУП «РТРС» указывает, что на объектах «Большая Пысса», «Верхолузье», «Яр», «Кедвавом», «Мутный Материк» в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 было зафиксировано отключение электрической энергии, превышающее 24 часа подряд.

Кроме того, ФГУП «РТРС» указывает, что на объектах «Большая Пысса», «Верхолузье», «Яр», «Кедвавом», «Мутный Материк», «Пузла», «Денисовка», «Загривочная», «Ярвань», «Картаель», «Кэмдин», «Шошка», «Щельябож», «Якша», «Кемьяр» (далее – Объекты) в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 было зафиксировано отключение электрической энергии, превышающее 72 часа в год.

На основании вышеизложенного, по мнению ФГУП «РТРС», в действиях ПАО «Россети Северо-Запад» присутствует состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 9.21 КоАП РФ.

Материалами административного дела № 011/04/9.21-290/2022 установлено, что акты ФГУП «РТРС», у которых осуществлялось отключение электрической энергии, относятся к 3 категории мощности.

Согласно материалам административного дела № 011/04/9.21-290/2022 ФГУП «РТРС» обратилось в адрес АО «КЭСК» письмо от 02.02.2021 № 04-11/232, в котором Заявитель указало, что на объекте «Кемьяр» в период с 23.01.2021 (отключение в 13:41:00) по 02.02.2021 (включение в 15:17:00) отсутствовала электрическая энергия, период отсутствия электрической энергии составил более 24 часов, что противоречит положениям Правил № 861.

АО «КЭСК» направило в адрес ФГУП «РТРС» письмо от 20.02.2021 № 201/1759, в котором Общество указало, что отсутствие электрической энергии на объекте «Кемьяр» было вызвано аварийным отключением ВЛ-10 кВ яч. 5Д РП-10 кВ Ясног, линия выводилась в ремонт для устранения повреждения из-за обрыва. Указанная информация подтверждается письмом ПАО «Россети Северо-Запад» от 20.02.2021 № МР2/5/013-201-38-1/1028.

Материалов административного дела № 011/04/9.21-290/2022 следует, что ФГУП «РТРС» направило в адрес АО «КЭСК» письмо от 03.08.2021 № 04-11/1500, в котором указало, что на объектах «Большая Пысса», «Ветью», «Денисовка», «Захарвань», «Мутный материк», «Щельябож», в период с 01.01.2021 по 03.08.2021 отсутствовала электрическая энергия более чем 72 часа, тогда как в соответствии с пунктом 31(б) Правил № 861 отключение электрической энергии не может превышать 72 часа в год.

АО «КЭСК» направило в адрес ФГУП «РТРС» письмо от 25.08.2021 № 604/5440, в котором указало, что Обществом будет проведена соответствующая проверка по факту отсутствия электрической энергии на Объектах ФГУП «РТРС».

В материалах административного дела № 011/04/9.21-290/2022 имеется письмо ПАО «Россети Северо-Запад» от 27.08.2021 № МР2/5/013-201-38-1/5716, согласно которому отключение электрической энергии на объектах «Большая Пысса», «Ветью»,

исовка», «Захарвань», «Мутный материк», «Щельябож» в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 было вызвано в связи с аварийным отключением, а также из-за аварии на Ленинградской ГРЭС.

Из материалов административного дела № 011/04/9.21-290/2022 ФГУП «РТРС» направлено в адрес АО «КЭСК» письмо от 21.01.2022 № 10-11/114 в котором сообщено, что в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на объектах «Большая Пысса», «Холузье», «Диюр», «Кедвавом», «Кемьяр», «Мутный Материк» зафиксированы отключения электроснабжения превышающее 24 часа в сутки и 72 часа в год.

Кроме того, в период с 01.01.2021 по 31.12.2021 на объектах «Большая Пысса», «Холузье», «Диюр», «Кедвавом», «Кемьяр», «Мутный Материк», «Пузла», «Ветью», «Исовка», «Загривочная», «Захарвань», «Картаель», «Кемдин», «Синдор», «Шошка», «Щельябож», «Якша» зафиксированы отключения электрической энергии, превышающее 72 часа в год.

АО «КЭСК» направлено в адрес ФГУП «РТРС» письмо от 15.02.2022 № 201/104, в котором сообщено, что для выяснения причин отсутствия электрической энергии на объектах Заявителя АО «КЭСК» направляло, в том числе в адрес ПАО «Россети Северо-Запад» соответствующие запросы. ПАО «Россети Северо-Запад» в адрес АО «КЭСК» представило письмо от 14.02.2022 № МР/2/5/018-102-14/366, в котором заявляющая организация указала, что длительность причин перерывов электроснабжения Объектов ФГУП «РТРС» связана с удалённостью Объектов и непроходимостью местностей, а также характером повреждений. Указанная информация подтверждается письмом ПАО «Россети Северо-Запад» от 14.02.2022 № МР/2/5/018-102-14/366.

Из материалов административного дела № 011/04/9.21-290/2022 представлен документ «причины перерывов электроснабжения объектов филиала ФГУП «РТРС» из которого следует, что:

на объекте «Верхолузье» в период с 03.01.2021 по 23.12.2021 отключение электрической энергии, составило 188 часов 55 минут, при этом 28.06.2021 отключение электрической энергии, составило 24 часа 17 минут;

на объекте, «Диюр» в период с 25.01.2021 по 28.12.2021 отключение электрической энергии, составило 50 часов 40 минут, при этом 19.06.2021 отключение электрической энергии, составило 26 часов 40 минут;

на объекте «Шошка» в период с 04.02.2021 по 28.12.2021 отключение электрической энергии, составило 65 часов 47 минут;

на объекте «Якша» в период с 05.04.2021 по 28.12.2021 отключение электрической энергии, составило 75 часов 27 минут;

на объекте «Захарвань» в период с 17.01.2021 по 26.08.2021 отключение электрической энергии, составило 83 часа 49 минут;

на объекте «Мутный материк» в период с 17.01.2021 по 24.10.2021 отключение электрической энергии, составило 129 часов 44 минуты, при этом 19.06.2021

трическая энергия отсутствовала 25 часов 34 минуты;

а объекте «Щельябож» в период с 17.01.2021 по 03.11.2021 отключение трической энергии, составило 95 часов 09 минут;

а объекте «Кедвавом» в период с 13.01.2021 по 02.02.2022 отключение трической энергии, составило 128 часов 20 минут, при этом 19.06.2021 трическая энергия отсутствовала 30 часов 58 минут;

а объекте «Пузла» в период с 19.03.2021 по 28.12.2021 отключение электрической энергии, составило 79 часов 38 минут;

а объекте «Картаель» в период с 13.01.2021 по 21.12.2021 отключение трической энергии, составило 91 час 45 минут;

а объекте «Денисовка» в период с 17.01.2021 по 24.10.2021 отключение трической энергии, составило 94 часа 43 минуты;

а объекте «Загривочаня» в период с 02.01.2021 по 27.12.2021 отключение трической энергии, составило 99 часов 21 минута;

а объекте «Кэмдин» в период с 15.01.2021 по 30.12.2021 отключение электрической энергии, составило 80 часов 37 минут;

а объекте «Большая Пысса» в период с 25.01.2021 по 30.12.2021 отключение трической энергии, составило 100 часов 09 минут.

«Россети Северо-Запад» письмом от 26.04.2022 № МР2/5/016-119-11-2/391/пдн (вх. 844 от 26.04.2022) представило информацию, согласно, которой отключение трической энергии на Объектах заявителя происходило в 2021 году в связи, с необходимостью выполнения восстановительных работ, связанных с устранением мии на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих Обществу, а также проведении плановых мероприятий.

Материалы административного дела № 011/04/9.21-290/2022 ПАО «Россети Северо-зд» представлены следующие сведения об отсутствии электрической энергии на ектах Заявителя:

ИЦ в п. Щельябож 118 часов 31 минута в 2021 году;

ИЦ в п. Захарвань 85 часов 00 мину в 2021 году;

ИЦ в п. Денисовка 90 часов 56 минут в 2021 году;

ИЦ в п. Мутный Материк 127 часов 06 минут в 2021 году;

› в д. Диюр 69 часов 00 минут в 2021 году;

› в д. Загривочная 94 часа 53 минуты в 2021 году;

› в д. Картаель 85 часа 34 минуты в 2021 году;

- › в п. Кэмдин 80 часов 37 минут в 2021 году;
- › в п. Якша 79 часов 24 минуты в 2021 году;
- › в с. Кедвавом 128 часов 20 минут в 2021 году;
- › с. Верховлузье 188 часов 55 минут в 2021 году;
- › д. Пузла 79 часов 38 минут в 2021 году;
- › с. Большая Пысса 100 часов 09 минут в 2021 году.

материалов административного дела № 011/04/9.21-291/2022 следует, что ПАО «Россети Северо-Запад» направляло в адрес потребителей письма об отключении в 2021 году электрической энергии на их объектах, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ для восстановления подачи электрической энергии.

в производстве Коми УФАС России находятся материалы административного дела № 14/9.21-291/2022, возбужденного по заявлению ФГУП «РТРС», в отношении АО «Коми коммунальные технологии» (далее – АО «ККТ»), в соответствии с которыми на объектах, расположенных РТС, пст. Кемьяр (<....>), принадлежность сетей – ПС «Межадор» 110/10 кВ/яч. 5Д (АО «ККТ» РСК); РТС, пст. Ветью (<....>), принадлежность сетей – ПС «Онежье» 35/10 кВ/яч.3/КТП 42/оп. 6/2 (АО «ККТ» (Энерготрейд)), также осуществлялось отключение электрической энергии.

АО «ККТ» письмом от 08.04.2022 № 119/1802-22 (вх. № 1556 от 08.04.2022) представило в адрес Коми УФАС России акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) между Филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (в настоящее время ПАО «Россети Северо-Запад») и ООО «Публиканская сетевая компания» (в настоящее время АО «ККТ») от 17.05.2010 № 19/10-14, от 25.11.2010 № 51-524-1Б, в соответствии с которыми у ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с бухгалтерским учетом основных средств, находятся эти объекты электросетевого хозяйства, в том числе ТП-41, 42, 43 от ПС 35/10 кВ «Онежье» яч. 3, ПС «Межадор» 110/10 кВ/яч. 5Д.

В материалах АО «ККТ» в материалы административного дела № 011/04/9.21-291/2022 представлены акты об отключении электроэнергии на Объектах заявителя в 2021 году, из которых следует, что отключение электрической энергии на указанных объектах осуществлялись в связи с плановыми и (или) аварийными работами.

АО «ККТ» в письме от 18.04.2022 № 119/1982-22 (вх. № 1705 от 18.04.2022) указало, что на объектах заявителя – в п. Кемьяр (КТП № 208) в 2021 году суммарное количество часов отключения составило – 77 часов 20 минут, в истекшем периоде 2022 года - 08 часов 50 минут; в п. Ветью (КТП № 42) в 2021 году - 97 часов 00 минут, 62 часов 53 минут в том числе 3 часа 39 минут – плановые работы, выполняемые персоналом филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в РК на своих сетях).

Отключение электрической энергии на Объектах Заявителя, как указывает АО «ККТ», связано с проведением плановых и (или) устранения аварийных работ на объектах электросетевого хозяйства, находящихся на балансовой принадлежности ПАО «Россети Северо-Запад».

«Россети Северо-Запад» представило в материалы административного дела № 14/9.21-290/2022 копии документов, в соответствии с которыми электросетевой комплекс Подстанция 35/10 кВ «Онежье» с линиями электропередачи П-1, П-2, Л-1, Л-2, Л-4, Л-5, Л-6, Л-7, Л-8, Л-9, Л-10, Л-11, Л-12, Л-13, Л-15, Л-16, Л-17, Л-18, Л-19, Л-20, Л-22, инв. № 9, адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, Когостский район, с. Онежье, в состав которого входит ВЛ-10 кВ яч. 3 «Д» ПС 110/10 кВ «Межадор»; электросетевой комплекс – Воздушные линии 10 кВ 0,4 кв. ПС 110/10 «Межадор», адрес объекта, Республика Коми, Сысольский район, электросетевой комплекс «Межадор», которые принадлежат ПАО «Россети Северо-Запад».

Письме ПАО «Россети Северо-Запад» от 26.04.2022 № МР2/5/016-119-11-2/391/пдн (вх. № 144 от 26.04.2022) указало, что Объекты электросетевого хозяйства ПС «Межадор» 110 кВ/яч 5Д (пст. Кемьяр) и ПС «Онежье» яч. 3 (п. Ветью) являются собственностью ПАО «Россети Северо-Запад», при этом указанные объекты не имеют непосредственного технологического присоединения к указанным ПС. В пст. Кемьяр объекты заявителя присоединены к сетям АО «ККТ» (КТП 10/0,4 кВ № 208), что подтверждается актом разграничения балансовой принадлежности от 26.01.2015 № 15-09-Б, в пст. Ветью объекты Заявителя присоединены к сетям АО «ККТ» (КТП 10/0,4 кВ № 42/ оп. 6/2), что подтверждается актом разграничения балансовой принадлежности от 11.03.2015 № 102/15-35-Б.

Приложением № 2 к договору от 01.04.2019 предусмотрен перечень точек поставки, видов, средств учета, параметров по которым производится расчет за потребленную электрическую энергию, входят следующие объекты:

1. Пст. Кемьяр (<...>), принадлежность сетей – ПС «Межадор» 110/10 кВ/яч. 5Д (КТП «ККТ» РСК), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения - 24 часа, допустимое число часов отключения в год - 72 часа (пункт 56 перечня);

2. Пст. Ветью (<...>), принадлежность сетей – ПС «Онежье» 35/10 кВ/яч.3/КТП т. 6/2 (АО «ККТ» (Энерготрейд)), категория надежности 3, срок восстановления энергоснабжения 24 часа, допустимое число часов отключения в год 72 часа (пункт 57 перечня);

Письме от 30.05.2022 № МР2/5/016-119-11-2/553пдн (вх. № 2243 от 30.05.2022) ПАО «Россети Северо-Запад» указало, что в случае аварийного или планового отключения электрической энергии на объектах электросетевого хозяйства ПС 110 кВ Межадор и ПС 110 кВ Княжпогост (ВЛ 35 кВ Княжпогост-Онежье с отпайкой на ПС Княжпогост-Онежье (ВЛ-33)), находящейся на балансовой принадлежности филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми и являющимися в нормальном режиме работы центрами питания для РП 10 кВ яч. 5Д и ПС 35 кВ Онежье, будет временно ограничено (прекращено) энергоснабжение объектов электросетевого хозяйства, находящегося на балансовой принадлежности филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (РП 10 кВ яч. 5Д и ПС 35 кВ Онежье, яч. 3Д), соответственно энергоснабжение объектов АО «ККТ» будет ограничено.

ПАО «Россети Северо-Запад» представило в материалы административного дела № 011/04/9.21-290/2022 копии выписок из оперативного журнала, из которого

ует, что на объектах электросетевого хозяйства ПС «Межадор» 110/10 кв/яч 5Д (Кемьяр) и ПС «Онежье» яч. 3 (п. Ветью) в 2021 году осуществлялось отключение электрической энергии.

довательно, в рассматриваемом случае отключение электрической энергии на объектах ФГУП «РТРС» «Кемьяр», «Ветью» было связано с проведением плановых и аварийных (внеплановых) работ на объектах электросетевого хозяйства, входящих на балансовой принадлежности ПАО «Россети Северо-Запад».

материалы административного дела № 011/04/9.21-290/2022 ФГУП «РТРС» представило справки о дате и времени отключения подачи электрической энергии, а также числе на Объекте «Кемьяр», согласно которой отключение на указанном объекте было осуществлено более чем 72 часа в год, более чем 24 часа подряд.

Кроме с тем, ПАО «Россети Северо-Запад» в материалы административного дела представило копии выписок из оперативного журнала на Объект «Кемьяр, согласно которому в 2021 году отключение электрической энергии на указанном объекте, более чем 72 часа в год, более чем 24 часа подряд не осуществлялось. Заявления обратного в материалах административного дела № 011/04/9.21-290/2020 отсутствуют.

При рассмотрении материалов административного дела № 011/04/9.21-290/2022 Комиссией России установлено, что на Объекте «Ветью» отключение электрической энергии за 2021 год составило 84 час. 09 мин., что превышает 72 час в год.

Кроме того, ПАО «Россети Северо-Запад» в материалы административного дела № 011/04/9.21-290/2022 письмом от 30.05.2022 № МР2/5/016-119-11-2/553пдн (вх. № 2243 от 05.06.2022) представило, что отключение электрической энергии на Объектах ФГУП «РТРС» было осуществлено:

ПЦ в п. Щельябож 118 часов 31 минута в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 67 часа 31 минуту было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 51 час 00 минут при осуществлении плановых работ;

ПЦ в п. Захарвань 85 часов 00 минут в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 37 часов 15 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 47 часов 45 минут при осуществлении плановых работ;

ПЦ в п. Денисовка 90 часов 37 минут в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 43 часа 12 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 47 часов 25 минут при осуществлении плановых работ;

ПЦ в п. Мутный Материк 123 часов 06 минут в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 69 часов 55 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 53 часа 11 минут при осуществлении плановых работ;

С в д. Диюр 69 часов 00 минут в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 59 часа 22 минуты было осуществлено в связи с проведением плановых (аварийных) работ, 09 часов 38 минут при осуществлении плановых работ;

С в д. Загривочная 94 часа 53 минуты в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 15 часов 00 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 79 часов 53 минуты при осуществлении плановых работ;

С в д. Картаель 84 часа 52 минуты в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 59 часов 38 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 25 часа 14 минут при осуществлении плановых работ;

С в п. Кэмдин 80 часов 37 минут в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 74 часа 28 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 06 часов 09 минут при осуществлении плановых работ;

С в п. Якша 79 часов 24 минуты в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 47 часов 00 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 32 часа 24 минуты при осуществлении плановых работ;

С в с. Кедвавом 99 часов 04 минуты в 2021 году, из которых отключение электрической энергии на 66 часов 25 минут было осуществлено в связи с проведением внеплановых (аварийных) работ, 32 часа 39 минут при осуществлении плановых работ;

С с. Верховузье 188 часов 55 минут в 2021 году;

С д. Пузла 79 часов 38 минут в 2021 году;

С с. Большая Пысса 100 часов 09 минут в 2021 году;

ИЦ с. Шошка 65 часов 47 минут.

Кроме этого, из материалов административного дела следует, что отключение электрической энергии на Объектах «Верховузье» 28.06.2021 составило 24 часа 17 минут, на Объекте «Диюр» 19.06.2021 – 26 часов 40 минут.

Свидетельств подтверждающих, что на Объектах «Большая Пысса», «Кедвавом», «Диюр», «Мутный Материк» в 2021 году отсутствовала электрическая энергия более 24 часа подряд, на Объектах «Диюр», «Шошка», более чем 72 часа в год, в материалах административного дела № 011/04/9.21-290/2022 отсутствуют.

Судом ПАО «Россети Северо-Запад» от 15.06.2022 № МР2/5/016-119-11-2/612пдн (вх. № 501 от 15.06.2022) представило, что отключение электрической энергии на объекте РТПЦ в п. Мутный Материк в 2021 году составило 125 час. 57 мин., из которых 11 мин. составило плановое отключение электрической энергии, 72 час. 46 мин. – внеплановые, аварийные отключения.

исьмах от 26.04.2022 № МР2/5/016-119-11-2/391пдн (вх. № 1844 от 26.04.2022), от 30.05.2022 № МР2/5/016-119-11-2/553пдн (вх. № 2243 от 30.05.2022), от 15.06.2022 № МР2/5/016-119-11-2/612пдн (вх. № 2501 от 15.06.2022) ПАО «Россети Северо-Запад» сообщает, что отключение электрической энергии на Объектах ФГУП «РПС» в 2021 году, более чем на 72 часа в год, более чем 24 часа подряд связано с погодными условиями (метель, гроза, иное), повреждение линий электропередач, имеющих большую длину, вызванных падением деревьев, отсутствие дорожных сообщений, что затрудняет проезд и доступ к объектам электросетевого хозяйства ПАО «Россети Северо-Запад» с целью их быстрого восстановления.

Кроме того, в материалах административного дела № 011/04/9.21-290/2022 отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что ПАО «Россети Северо-Запад» приняло все возможные меры для соблюдения требований действующего законодательства и Обществом проявлена должная степень заботливости и добросовестности во избежание допущенного нарушения.

Кроме того, сам по себе аварийный характер отключения электроснабжения в указанные периоды на Объектах ФГУП «РПС» не свидетельствует об отсутствии вины ПАО «Россети Северо-Запад» в совершении рассматриваемого правонарушения.

Сведения оперативного журнала ПАО «Россети Северо-Запад» свидетельствуют о принятии Обществом ряда действий в рамках устранения причин отключения электроснабжения, но не подтверждают исчерпывающий характер принятых в действиях этой организации, направленных на соблюдение регламентированной обязанности отключения электроснабжения.

Указанное подтверждается Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.10.2021 по делу № А52-3239/2020.

Кроме того необходимо отметить, что пунктом 31(б) Правил № 861 предусмотрена необходимость Сетевой организацией при производстве ремонта объектов электросетевого хозяйства в более длительные сроки, установленные указным пунктом Правил № 861, согласовывать такие сроки с Федеральной службой по техническому, технологическому и атомному надзору (Печорским управлением Ростехнадзора). Аналогичная позиция также содержится в письме ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.05.2022 № МР2/5/016-119-11-2/553пдн (вх. № 2243 от 30.05.2022).

Письмом Печорского управления Ростехнадзора от 05.05.2022 № 02-06/3679 к Печорскому управлению Ростехнадзора были запрошены копии документов и письменная информация, поясняющая, обращалось ли ПАО «Россети Северо-Запад» в адрес Печорского управления Ростехнадзора для согласования более длительных сроков проведения восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства, повреждение которых вызвало отключение электрической энергии на объектах ФГУП «РПС» в 2021 году.

Письмом Печорского управления Ростехнадзора от 13.05.2022 № 250-3738 (вх. № 2012 от 30.05.2022) представлена информация, согласно которой ПАО «Россети Северо-Запад» не обращалось в адрес уполномоченного органа для согласования более длительных сроков для проведения восстановительных работ на объектах

тросетевого хозяйства Общества.

«Россети Северо-Запад» в письме от 15.06.2022 № МР2/5/016-119-11-2/612 пдн (вх. №01 от 15.06.2022) указало, что причинами не обращения Сетевой организацией в эс Печорского управления Ростехнадзора явился факт невозможности новления Обществом наступления случаев, когда для производства ремонта эжтов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, чем 24 часа подряд и (или) 72 часа в год, по причине сбоев электронной программы учета х отключений в 2021 году.

сте с тем, пунктом 31(б) Правил № 861 предусмотрена необходимость обращения эвой организацией в адрес Федеральной службы по экологическому, ологическому и атомному надзору (Печорское управление Ростехнадзора) для асования сроков восстановления электроснабжения, если такие сроки :становительных работ превышают, более чем 24 часа подряд, более чем 72 часа а.

довательно, ПАО «Россети Севера-Запад» при выполнении восстановительных эт электроснабжения на Объектах ФГУП «РТРС», срок которых превышает, более 24 часа подряд, более чем 72 часа в год, необходимо было обратиться в адрес рского управления Ростехнадзора для согласования указанных сроков :становительных работ.

еуказанное, подтверждаются Постановлением Арбитражного суда Северо- дного округа от 28.10.2021 по делу № А52-3239/2020.

составлении протокола об административном правонарушении от 02.06.2022 по № 011/04/9.21-290/2020 должностным лицом Коми УФАС России были сделаны ды о нарушении ПАО «Россети Северо-Запад» пунктов 15, 31(б) Правил № 861 в и отключения электрической энергии в 2021 году, более чем на 72 часа в год в шении Объектов ФГУП «РТРС»: «Щельябож», «Захарвань», «Денисовка», «Мутный эрик», «Загривочная», «Картаель», «Кэмдин», «Якш», «Кедвавом», «Верхолузье», а», «Большая Пысса», «Кемьяр».

сте с тем, должностное лицо Коми УФАС России при рассмотрении инистративного дела № 011/04/9.21-290/2022 установило, что на Объекте ФГУП С» - «Кемьяр» отключение электрической энергии в 2021 году составило 65 часов инут, что меньше, чем 72 часа в год.

довательно, в действиях ПАО «Россети Северо-Запад» в части отключения рической энергии, более чем 72 часа в год в отношении Объекта ФГУП «РТРС» - ярь» нарушений пунктов 15, 31(б) Правил № 861 и, как следствие, состава части 2 ыи 9.21 КоАП РФ в отношении указанного Объекта заявителя, не имеется.

ериалами административного дела № 011/04/9.21-290/2022 Коми УФАС России новлено, что отключение электрической энергии в 2021 году, более чем на 72 х в год было осуществлено на следующих Объектах ФГУП «РТРС» - «Щельябож», арвань», «Денисовка», «Мутный Материк», «Загривочная», «Картаель», «Кэмдин», а», «Кедвавом», «Верхолузье», «Пузла», «Большая Пысса», а также отключение рическое энергии в 2021 году более чем на 24 час подряд было осуществлено

Объектах ФГУП «РТРС» - «Верхолузье», «Диюр». Указанные обстоятельства ПАО «Россети Северо-Запад» не опровергаются, а также подтверждаются материалами административного дела № 011/04/9.21-290/2022.

Им образом, должностное лицо Коми УФАС России, изучив материалы административного дела № 011/04/9.21-290/2022, приходит к выводу о нарушении со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» требований пунктов 15, 31(б) Правил № 861 в части отключения Сетевой организацией электрической энергии на энергопринимающих устройствах, расположенных на Объектах ФГУП «РТРС»: «Льябож», «Захарвань», «Денисовка», «Мутный Материк», «Загривочная», «Тяель», «Кэмдин», «Якша», «Кедвавом», «Верхолузье», «Пузла», «Большая Пысса», «Диюр», более чем 72 часа в год, более чем 24 часа подряд.

В соответствии с ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или иного установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или реализованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем участка электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к сетям по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

ПАО «Россети Северо-Запад» (на дату привлечения к ответственности – ПАО «СК Северо-Запада») привлекалось к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ постановлением Коми УФАС России от 05.11.2020 № 02-06/8887, которое было оставлено в силе решением Арбитражного суда Республики Коми от 11.04.2021 и постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 11.04.2021 по делу № А29-13892/2020. Таким образом, постановление Коми УФАС России от 05.11.2020 № 02-06/8887 вступило в силу 21.04.2021. ПАО «Россети Северо-Запад» исполнило постановление 27.04.2021.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного административного правонарушения - совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

асно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за нарушение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

язи с чем, по состоянию на 20.06.2021, 06.07.2021, 05.07.2021, 20.06.2021, 19.06.2021-20.06.2021, 22.10.2021, 21.09.2021, 18.12.2021, 14.12.2021, 22.08.2021, 02.09.2021, 28.06.2021-29.06.2021, 26.10.2021, 20.11.2021 ПАО «Россети Северо-Запад» считалось подвергнутым административному наказанию по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.

им образом, ПАО «Россети Северо-Запад» допустило совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.

то совершения правонарушения – Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Национальна, д. 94 (место нахождения филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми).

ответствии с пунктом 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен также проверить, правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола. Несущественными являются такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу.

при рассмотрении административного дела № 011/04/9.21-290/2022 должностное лицо Коми УФАС России установило, что в протоколе об административном правонарушении от 02.06.2022 по делу № 011/04/9.21-290/2022 неверно установлено время совершения административного правонарушения, что является существенным недостатком протокола об административном правонарушении и может быть восполнено при рассмотрении административного дела по существу.

должностное лицо Коми УФАС России, изучив материалы административного дела № 011/04/9.21-290/2022 установило, что временем совершения административного правонарушения является:

«Сельябож» - 20.06.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

«Икравань» - 06.07.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

«Кинисовка» - 05.07.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

«Кутный материк» - 20.06.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

юр» - 19.06.2021-20.06.2021 (даты отключения электрической энергии на более чем 24 часа подряд);

Загряновская» - 22.10.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

Израиль» - 21.09.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

Ильин» - 18.12.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

Ильин» - 14.12.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

Ильин» - 22.08.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

«Верхолузье» - 02.09.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год), 28.06.2021-29.06.2021 (даты отключения электрической энергии на более чем 24 часа подряд);

Ильин» - 26.10.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год);

Ильин» - 20.11.2021 (дата, когда отключение электрической энергии превысило 72 часа в год).

В соответствии с ч. 6 ст. 4.5. КоАП РФ сроки давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение за нарушение законодательства об электроэнергетике составляет один год со дня совершения административного правонарушения. Таким образом, сроки давности привлечения ПАО «Россети Северо-Запад» к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, не истекли.

В письме ПАО «Россети Северо-Запад» от 15.06.2022 № МР2/5/016-119-11-2/612пдн (вх. № 2501 от 15.06.2022) указывается, что в протоколе об административном правонарушении от 02.06.2022 по делу № 011/04/9.21-290/2022 неверно определено время совершения административного правонарушения. По мнению ПАО «Россети Северо-Запад», превышение допустимого количества часов отключения электрической энергии на Объектах ФГУП «РПС» (более чем 72 часа в год) необходимо рассчитывать периодом текущего года, определяемым с даты вступления технологического присоединения Объектов ФГУП «РПС» к электрическим сетям Сетевой организации, тогда как в протоколе об административном правонарушении от 02.06.2022 по делу № 011/04/9.21-290/2022, количество часов отключения электрической энергии, более чем 72 часа в год, считается за календарный год (2021 год). В связи с чем, в действиях ПАО «Россети Северо-Запад» имеются неустранимые сомнения в виновности юридического лица как следствие, состав административного правонарушения, предусмотренный

ью 2 статьи 9.21 КоАП РФ в действиях Общества отсутствует.

кностное лицо Коми УФАС России, изучив вышеуказанный довод ПАО «Россети эро-Запад», считает его необоснованным ввиду следующего.

сновании статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый м срок определяется календарной датой или истечением периода времени, рый исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.

лу статьи 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, нается на следующий день после календарной даты или наступления события, рыми определено его начало.

ответствии с частью 1 статьи 191 ГК РФ срок, исчисляемый годами, истекает в ветствующие месяц и число последнего года срока.

ствующим законодательством не предусмотрено, что допустимое число часов ючения электрической энергии в год необходимо рассчитывать периодом щего года, определяемым с даты технологического присоединения объекта ебителя к электрическим сетям сетевой организации.

язи с чем, в рассматриваемом случае исчисление сроков допустимого ючения электрической энергии на Объектах ФГУП «РТС» в год определяется за год.

асно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением нается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или дического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов ийской Федерации об административных правонарушениях установлена инистративная ответственность.

асно части 1 статьи 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат инистративной ответственности за совершение административных зонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего жкса или законами субъектов Российской Федерации об административных зонарушениях.

асно частям 1, 2 статьи 2.2 КоАП РФ административное правонарушение нается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало ивоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные едствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало) относилось к ним безразлично.

инистративное правонарушение признается совершенным по неосторожности, и лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных едствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований надеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не звидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло едвидеть.

следует из материалов дела, субъективная сторона правонарушения (вина) в этом случае усматривается в форме неосторожности.

Материалов административного дела № 011/04/9.21-290/2022 не усматривается обстоятельств, как исключающих возможность соблюдения ПАО «Россети Северо-Запад» требований Правил № 861, так и свидетельствующих о принятии им всех необходимых от него мер по соблюдению требований Правил № 861.

Им образом, вина ПАО «Россети Северо-Запад» в совершении административного правонарушения, административная ответственность за нарушение которого предусмотрена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, является установленной.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Должностное лицо считает возможным учесть в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность ПАО «Россети Северо-Запад», - наличие лицом, совершившим административное правонарушение, содействия лицу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ПАО «Россети Северо-Запад», предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, в ходе рассмотрения административного дела не выявлено.

Процессуальные права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные КоАП РФ, соблюдены.

С постановлением от 15.06.2022 № МР2/5/016-119-11-2/612пдн (вх. № 2501 от 15.06.2022) ПАО «Россети Северо-Запад» просило, в том числе признать рассматриваемое постановление малозначительным в связи с отсутствием в действиях Общества угрозы нарушения принимаемым общественным правоотношениям.

Рассмотрев указанный довод, должностное лицо Коми УФАС России установило следующее.

В соответствии со статьей 2.9. КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, должностное лицо, уполномоченные прекратить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности.

Положений п. 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда

ийской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указывает, что квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях, при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место в отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учётом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Судом установлено, что должностное лицо, оценив конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, не учитывает исключительности в характере совершенного ПАО «Россети Северо-Запад» административного правонарушения. Доказательств наличия в рассматриваемом деле исключительных обстоятельств ПАО «Россети Северо-Запад» в материалы административного дела не представлено. Правонарушение совершено в сфере энергоснабжения, что представляет собой существенную опасность для охраняемых законом общественных отношений. В таких условиях совершенное ПАО «Россети Северо-Запад» правонарушение не может квалифицироваться как совершенное должностным лицом в качестве малозначительного.

Согласно письму от 15.06.2022 № МР2/5/016-119-11-2/612пдн (вх. № 2501 от 15.06.2022) ПАО «Россети Северо-Запад» указало, что имеются основания для снижения размера административного штрафа ниже низшего предела.

Согласно пункту 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьёй или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

ПАО «Россети Северо-Запад» указало, что при назначении наказания должен быть учтён характер совершенного административного правонарушения, соблюдены принципы соразмерности и справедливости наказания. В рассматриваемом случае отсутствует угроза общественным отношениям и негативные последствия.

веденные Обществом доводы не свидетельствуют о возможности снижения административного штрафа, поскольку из имеющихся материалов не следует, что ПАО «Россети Северо-Запад», как профессиональный участник рынка по передаче электрической энергии, принимало все возможные меры по недопущению, предотвращению нарушения.

Кроме того, при рассмотрении дела об административном правонарушении № 04/9.21-136/2022 должностное лицо Коми УФАС России учитывает следующее.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-713/2021 об административном правонарушении от 25.11.2021 № 02-387 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 100 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-833/2021 об административном правонарушении от 30.11.2021 № 02-369 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 100 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-753/2021 об административном правонарушении от 01.12.2021 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 150 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-821/2021 об административном правонарушении от 02.12.2021 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 750 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-861/2021 от 12.01.2022 № 02-06/274 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 200 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-954/2021 об административном правонарушении от 03.02.2022 № 02-011 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 100 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-929/2021 от 01.03.2022 № 02-06/1736 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 850 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-136/2022 от 22.04.2022 № 02-06/3302 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 900 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП

Постановлением Коми УФАС России о назначении административного наказания по делу № 011/04/9.21-220/2022 от 01.06.2022 № 02-06/4435 ПАО «Россети Северо-Запад» назначен административный штраф в размере 600 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП

В соответствии с вышеизложенного, административный штраф, подлежащий применению в отношении ПАО «Россети Северо-Запад», в рассматриваемом случае составит 100 (шестьсот тысяч) рублей, что является минимальной санкцией для такого рода нарушений.

Согласно статье 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Административная санкция, назначенная ПАО «Россети Северо-Запад» Коми УФАС России, соразмерна правонарушению, имущественное и финансовое положение Общества не является тяжёлым, позволяет выплатить назначенный штраф, а само наказание, в то же время, имеет существенный предупреждающий эффект и способствует предотвращению совершения новых аналогичных правонарушений.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание цели административного наказания, установленные ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, учитывая характер совершенного правонарушения ПАО «Россети Северо-Запад», наличие смягчающих административную ответственность, отсутствие отягчающих административную ответственность, с учетом финансового и имущественного положения ПАО «Россети Северо-Запада», утвержденного копиями отчета о финансовых результатах организации за 2022 год, бухгалтерского баланса за 2022 год, информацией об остатках денежных средств на расчетных счетах Общества, в соответствии со статьями 4.1, 4.2, ч. 1, ч. 2 ст. 21, статьями 23.48, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать ПАО «Россети Северо-Запад» (ОГРН <....>, ИНН <....>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Назначить ПАО «Россети Северо-Запад» (ОГРН <....>, ИНН <....>) административное наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, что является минимальной санкцией для такого рода нарушений.

ответствии с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ административный штраф должен уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3, 1.3-1 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

адреса для уплаты штрафа:

деление-НБ Республики Коми БАБИКА				048702001			
:СИИ/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар							
учателя				40102810245370000074			
1481197		КПП 110101001		Сч. № 03100643000000010700			
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (КОМИ УФАС							
:СИИ)				Вид оп.01		Срок плат.	
				Наз. пл.		Очер. плаб.	
чатель				Код		Рез. поле	
1601091010021148770		1000 0		0		0	
АФ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ ПО ДЕЛУ 11/04/9.21-290/2022 СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 16.06.2022							

асно части 5 статьи 32.2. КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении срока, указанного в части 1.1 или 1.4 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток, а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.4 настоящей статьи, в течение одних суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об

административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в пункте 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 30.2, 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, вышестоящий орган либо в суд.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:

после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, представлению, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;

немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, представлению, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

Срок предъявления постановления к исполнению – 2 года.

<....>