

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 16

### О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

30 апреля 2014 года г. Челябинск

В связи с наличием в действиях ЗАО «Высокотемпературные строительные материалы» (далее — ЗАО «ВСМ»), расположенного по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 51 «П», выразившихся в навязывании ООО «Промжилстрой» внесения изменений в документы об осуществлении технологического присоединения с уменьшением разрешенной нагрузки и присоединенной мощности в отсутствие обращения ООО «Промжилстрой» с заявлением о внесении подобных изменений в документы о технологическом присоединении, признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее — Челябинское УФАС России) на основании статьи 39<sup>1</sup> Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» **предупреждает ЗАО «ВСМ» о необходимости прекращения указанных действий в срок до 23 мая 2014 года путем отзыва письма от 16.09.2009 № 199/1, переоформленного Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в котором указана одна точка подключения – фидер № 13 (вместо фидеров № 13 и № 16), разрешенная нагрузка уменьшена с 1650 кВт до 1000 кВт, а присоединенная мощность уменьшена с 3890 кВт до 2630 кВт.**

О выполнении предупреждения сообщить в Челябинское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

При исполнении данного предупреждения необходимо учесть следующее.

Действия ЗАО «ВСМ» противоречат пункту 57 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», поскольку восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении должно осуществляться по обращению потребителя в сетевую организацию с заявлением на восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении.

Письмом от 17.03.2014 вх. № 3447 ЗАО «ВСМ» пояснило Челябинскому УФАС России, что Акт РБПЭО был переоформлен и направлен в ООО «Промжилстрой» во исполнение предписания ОАО «Челябэнергосбыт», содержащегося в Акте от 17.11.2009 № I-03-362.

Письмом от 28.04.2014 вх. № 6005 ОАО «Челябэнергосбыт» представило пояснения в Челябинское УФАС России, из которых следует, что рекомендации, указанные в

Акте от 17.11.2009 № I-03-362, о представлении переоформленного Акта РБПЭО в соответствии с фактической схемой и нагрузками (присоединенной мощностью), ОАО «Челябэнергосбыт» считает ошибочными и выданными некомпетентным сотрудником, который в настоящее время уволен.

Между ОАО «Челябэнергосбыт» и ООО «Промжилстрой» заключен договор энергоснабжения от 01.01.2013 № 377, в котором содержится информация о точках подключения и величине мощности, соответствующая Акту РБПЭО от 20.04.2001, подписанному ЗАО «ВСМ» и ООО «Промжилстрой».

При условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, **не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.**

В случае **невыполнения** предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган принимает решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Руководитель

А.А. Козлова

Тараскина А.И.8 (351) 266-68-84