

Заказным письмом с уведомлением

Директору МП «Всеволожское
предприятие электрических сетей»

<...>

ул. Межевая, д.6в, г. Всеволожск,
Ленинградская область, 188644

Эл. почта: vpes@vsevpes.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 047/04/9.21-26/2019 и проведении
административного
расследования

«07» марта 2019 г.
Петербург

г. Санкт-

Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Ленинградского УФАС России <...>, рассмотрев материалы, поступившие от заявителя – <...> (вх. № 771 от 31.01.2019), с информацией о нарушении положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения) Муниципальное предприятие «Всеволожское предприятие электрических сетей» (ИНН/КПП 4703005850 /470301001, сетевая организация, адрес: 188644, Ленинградская область, Всеволожск, ул. Межевая, д.6в, далее – МП «ВПЭС») установил:

Событие административного правонарушения:

Между сетевой организацией и Заявителем заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-18/Д-249 от 02.07.2018 (далее - Договор) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6.

21.09.2018 МП «ВПЭС» выдало Акт о выполнении технических условий

№ 18/Т-249, также составлен Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от 20.09.2018 № б/н и Акт проверки соблюдения потребителем порядка учета электрической энергии и условий заключенных договоров энергоснабжения от 20.09.2018, но в соответствии с условиями Договора и техническими условиями МП «ВПЭС» фактического присоединения к электрическим сетям Заявителя на момент подачи заявления (вх. 31.01.2019 вх. № 771) не осуществило.

В соблюдение пункта 18 Правил присоединения МП «ВПЭС» обязано было выполнить технические условия и осуществить фактическое

присоединение объектов заявителя к электрическим сетям в срок, определенный пунктом 5 Договора и пунктом 16 Правил присоединения:

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно.

Таким образом, мероприятия, указанные в пункте 10. Технических условий должны быть выполнены МП «ВПЭС» в срок до 03.11.2018. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа

для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей;

для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении МП «ВПЭС» дело № 047/04/9.21-23/2019 в связи с нарушением Правил присоединения, выразившееся в нарушении сроков выполнения технических условий и

осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ангар-склада, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Провести административное расследование.
3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ МП «ВПЭС» надлежит в **трехдневный срок со дня получения настоящего определения** представить в Ленинградское УФАС России объяснения причин невыполнения требований, установленных в пункте 16 Правил присоединения.
4. Законному представителю МП «ВПЭС» явиться **19.03.2019 в 12 часов 00 минут** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. № 3-147 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 047/04/9.21-23/2019, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ. Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

