

Заказным письмом с уведомлением

Законному представителю

МП «ВПЭС»

ул. Межевая, д. 6-А,

г. Всеволожск, Всеволожский район,

Ленинградская область, 188643

vpes@vsevpes.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 047/04/9.21-840/2019

«14» июня 2019 г.
Петербург

Санкт-

Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Ленинградского УФАС России <...>, рассмотрев заявления генерального директора ООО «4Д Констракшн» <...>.

(вх. от 15.03.2019 № 2210, вх. от 15.03.2019 № 2211, вх. от 17.05.2019 № 4151) с информацией о нарушении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения), Муниципальным предприятием «ВСЕВОЛОЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

(ИНН 4703005850 / КПП 470301001 (далее – МП «ВПЭС», сетевая организация, адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, д. 6-А), установил,

Событие административного правонарушения:

Между ООО «4Д Констракшн» (далее – Заявитель) и МП «ВПЭС» 08.11.2018 заключен договор № ОД-18/Д-433 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор). Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта Заявителя: земельный участок для многоэтажного жилищного строительства, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 188644, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Коралловская, д. 1, кадастровый № 47:07:1301017:9.

21.02.2019 согласно пункту 8 Договора заявитель уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий с его стороны (вх. № 19/П-0147).

Согласно абзацу 2 пункта 6 Договора в течение 8 (восьми) рабочих дней со дня уведомления Заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий МП «ВПЭС» обязано осуществить проверку выполнения технических условий, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя.

04.03.2019 МП «ВПЭС» вышло на осмотр, о чем свидетельствует акт о

выполнении технических условий от 12.03.2019 (далее – Акт о выполнении ТУ) и акт допуска в эксплуатацию измерительного комплекса (системы учета) электрической энергии от 04.03.2019 (далее – Акт допуска).

Согласно пункту 82 (1) Правил присоединения **одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации** установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, **включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации** в порядке, предусмотренном разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

Пунктом 6 Акта о выполнении ТУ установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), **выполнены в полном объеме.**

Пунктом 7 Акта допуска установлено, что схема включения измерительного комплекса собрана правильно, однако, в пункте 8 Акта допуска указано, что измерительный комплекс в эксплуатацию **не допущен.**

Таким образом, сетевая организация предоставила Заявителю некорректные Акты, противоречащие друг другу по условиям выполнения технических условий со стороны Заявителя.

Исходя из вышеизложенного, МП «ВПЭС» нарушен абзац 1 пункта 82 (1) Правил присоединения.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде административного штрафа

для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей,

для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении МП «ВПЭС» дело № 047/04/9.21-840/2019 по признакам нарушения пункта 82 (1) Правил присоединения. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Законному представителю МП «ВПЭС» явиться **28.06.2019 в 12 часов 00 минут** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. № 3-147 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 047/04/9.21-840/2019, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ. Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Врио заместителя руководителя

<...>