

Генеральному директору  
ПАО «Ленэнерго»

А.А. Сизову

площадь Конституции, д.1,  
Санкт-Петербург, 196247

07.09.2015г. ПД/05/97

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),  
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства,

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в действиях ПАО «Ленэнерго» ИНН 7803002209 (196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1), выразившихся в навязывании ПАО «Ленэнерго» заявителям <...> и <...> (проект договора № ОД-ГТЭС-2953-15/3225-Э-15) невыгодных условий проекта договора об осуществлении технологического присоединения, что ущемляет интересы заявителя,

Ленинградское УФАС России на основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения указанного бездействия путем направления в адрес

заявителя проекта договора об осуществлении технологического присоединения, соответствующего действующему законодательству в срок до 25.09.2015 года.

О выполнении предупреждения сообщить в Ленинградское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Для выполнения предупреждения ПАО «Ленэнерго» необходимо:

1. П.3 проекта договора изложить в редакции заявителей, изложенной в мотивированном отказе. Обоснование: жилой дом уже присоединен к электрической сети, договор заключается для увеличения присоединенной мощности. Дом находится не далее 25 м вглубь земельного участка, [постановление](#) Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 16008/10 по делу N А53-4325/2010.

2. П.3 проекта договора изложить в редакции: «Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 4 месяца со дня заключения настоящего договора». Обоснование: п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).
3. П.11.2 технических условий изложить в следующей редакции: «Выполнить монтаж вводного распределительного устройства (ВРУ) в границах земельного участка заявителя. В ВРУ установить автоматический выключатель с номинальным током (ток уставки) не более 25 А.». Обоснование: иные предложенные сетевой организацией условия п. 11.2 ТУ не предусмотрены Правилами, накладывают на заявителя невыгодные, излишние обязательства, формулировка «провод длиной, достаточной для подключения к опоре» подразумевает приобретение заявителем провода, используемого за границами земельного участка заявителя, что противоречит п. 16 Правил.
4. П. 11.3 ТУ - исключить. Обоснование: Правила не предоставляют сетевой организации права выдвигать требования к месту установки прибора учета.
5. В П. 11.3 ТУ - исключить требования к степени защиты шкафа учета. Обоснование: Правила не предоставляют сетевой организации права выдвигать требования к степени защиты шкафа учета, выдвинутые требования завышены, невыгодны для заявителя, технически и нормативно не обоснованы.
6. П. 12.2 ТУ - исключить. Обоснование: не предусмотрен Правилами.

Ленинградского УФАС России

Ф.Г. Белинский

(812) 274 30 70