

Публикация документа не является официальной. Официально правовые акты публикуются в официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством.

Начальнику Главного управления
МЧС России по Новгородской области
полковнику внутренней службы
Б.В. Гавкалюку
ул. Большая Московская, д. 67, Великий
Новгород, 173020

Исходящий № 739/02 от 26.02.2016

Предупреждение № 3

о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения
антимонопольного законодательства

26 января 2016 года

Великий Новгород

В связи с наличием в действиях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области (место нахождения: 173007, Великий Новгород, ул. Прусская, д. 10/12) (далее – ГУ МЧС России по Новгородской области) признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного частью 3 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), которой запрещается, в том числе, наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, органов местного самоуправления, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, выразившихся в создании путем утверждения пунктом 2 приказа ГУ МЧС России по Новгородской области от 25.03.2015 № 146 Регламента подключения сторонних организаций к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях (далее – Регламент) условий, при которых во исполнение положений

Регламента решение о наличии (отсутствии) технической возможности подключения принимается фактически хозяйствующими субъектами, то есть без участия представителей уполномоченного органа власти (ГУ МЧС России по Новгородской области и/или иных региональных организаций МЧС России), и функции подразделения ФПС по принятию решения о подключении (об отказе от подключения) объектовой пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг» фактически осуществляются хозяйствующими субъектами, Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Управление) на основании [статьи 39.1](#) Закона о защите конкуренции предупреждает ГУ МЧС России по Новгородской области о необходимости прекращения указанных действий путем:

- внесения изменений в приказ ГУ МЧС России по Новгородской области от 25.03.2015 № 146 «Об утверждении Регламента подключения сторонних организаций к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» с целью приведения Регламента в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства, в том числе, в пункт 3.1.2 Регламента, устанавливающий порядок проверки технической возможности подключения пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг», либо отмены пункта 2 указанного приказа, утвердившего Регламент.

Данное предупреждение подлежит исполнению в срок до 25 марта 2016 года.

О выполнении предупреждения сообщить в Управление в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения, с приложением документальных доказательств.

Примечание:

В соответствии с частью 7 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции при условии выполнения предупреждения дело о нарушении антимонопольного законодательства не возбуждается и лицо, выполнившее предупреждение, не подлежит административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с его устранением.

В соответствии с частью 8 статьи 39.1 Закона о защите конкуренции в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган обязан принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного для выполнения предупреждения.

Руководитель Управления

Государственный советник РФ 2 класса

О.С. Виниченко

Пашкова Галина Николаевна

8(8162) 738850