

Генеральному директору  
ОАО «Ленэнерго»

А.В. Сорочинскому

пл. Конституции, д.1,  
Санкт - Петербург, 196247

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
**О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ**  
**АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

В связи с наличием в действиях сетевой организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ОАО «Ленэнерго», ИНН 7803002209, Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1), выразившихся в направлении заявителю <...> Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-ГТЭС-122-11/22673-Э-10 (далее - Договор технологического присоединения) и Технических условий (далее – ТУ, Приложение № 1 к договору) содержащие условие:

- размещения точки присоединения энергопринимающего устройства объекта <...> за пределами границы участка (п.7 ТУ),
- выполнение заявителем монтажа вводного распределительного устройства (ВРУ) в пределах земельного участка в непосредственной близости от его границы, но не далее 25м от опоры ВЛ-04кВ филиала (п.11.1 ТУ),
- выполнение подключения ответвления от ВРУ заявителя к предполагаемому месту установки опоры ВЛ-04кВ филиала, но не далее 3-х метров от границы земельного участка заявителя (п.11.1 ТУ),
- осуществления закупки материалов (провод СИП сечением не менее 4х16мм кв. длиной, достаточной для подключения к опоре, с арматурой для крепления и подключения провода (п.11.1 ТУ), что не соответствует п.25 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения), согласно п.п. а) которого точки присоединения, не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, и
- п. п. г) которого, распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий распределяются следующим образом, мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором

расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией, а настаивание сетевой организацией на принятии иных условий содержат признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Ленинградское УФАС России на основании ст. 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения указанных действий путем приведения п.7. ТУ и п.11.1. ТУ Договора технологического присоединения в соответствие с п. п. а) и п. п. г) п. 25 (1) Правил технологического присоединения, в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего предупреждения.

О выполнении предупреждения сообщить в Ленинградское УФАС России в течение 3-х дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Руководитель  
Ленинградского УФАС России В.В. Владимиров

Исаченко А.Н.  
(812) 274 30 70