

<Р...>

Исх. от 02.09.2021 № 5362/02

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

02 сентября 2021 года
Новгород

Велики

Я, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области Виниченко Ольга Сергеевна, рассмотрев заявление <Р. >

, поступившее из администрации Панковского городского поселения по признакам нарушения ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) пункта 31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии), которое выразилось в отключении электрической энергии, указывающее на наличие в действиях Общества события административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

В заявлении <Р...>

указано, что на ее дачном участке, расположенном в 24.07.2021, 25.07.2021, 27.07.2021 без предварительного уведомления прекращалась подача электроэнергии.

По запросу Управления ПАО «МРСК Северо-Запада» представило письменные пояснения и документы, а именно скрин-шоты страниц электронного журнала отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» ПАО «МРСК Северо-Запада», произошедших в период с 24.07 по 28.07.2021 года из которых следует, что отключение линий электропередачи в пгт. Панковка, в том числе СНТ «Малыш- 2» в период с 24.07 по 28.07.2021 года связаны проведением **плановых** работ по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Потребители указанного населенного пункта относятся к потребителям **третьей категории надежности**. При этом отключение электроснабжения потребителей более 24 часов подряд Обществом не допускалось.

Обществом с целью информирования потребителей электроэнергии в пгт Панковка, в том числе в СНТ «Малыш- 2» в адрес администрации Панковского городского поселения о предстоящих отключениях электроэнергии направлялись соответствующие уведомления.

Кроме, того графики плановых отключений заранее размещаются Обществом на его официальном сайте ежемесячно, до первого числа месяца, еженедельной актуализацией.

Согласно абзацу 7 пункта 31(6) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг для **третьей категории надежности** допустимое число часов отключения в год составляет 7 часов, **но не более 24 часов подряд**, включая срок восстановления электроснабжения.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественно монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа и установленного порядка подключения (технологического присоединения) магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям и централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по канализационным сетям -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размер от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Журнал отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» это автоматизированная система в которой все отключения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» фиксируются автоматикой в цифровом режиме.

Управлением были проанализированы сведения о продолжительности времен фактических отключений объектов электросетевого хозяйства, зафиксированные в журнале отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» ПАО «МРСК Северо-Запада», произошедших в период с 24.07 по 28.07.2021 год и установлено следующее.

Так в Журнале отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» в период с 24.07 по 28.07.2021 были зафиксированы отключения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада», а именно отключение линий: ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №49 Панковка; ВЛ 0.4 кВ №1 КТП № Насосная.

Однако, по продолжительности такие отключения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» не превышали установленные Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии нормативы числа часов отключения для потребителей **третьей категории надежности** (не более 24 часов подряд).

В связи с тем, что ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» не допускал отключение электроэнергии более 24 часов подряд, в его действиях отсутствует событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ административное производство не может быть начато, в том числе, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Следовательно, в настоящее время у Управления отсутствуют законные основания для возбуждения административного дела по части 1 статьи 9.2 КоАП РФ.

О П Р Е Д Е Л И Л:

В возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, в отношении ПАО «МРСК Северо-Запада» отказать, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Руководитель Управления

Государственный советник РФ 1 класса

О.С. Виниченко

Паньков С.Е.

т. 73-88-51