

РЕШЕНИЕ

г. Новосибирск

Резолютивная часть решения оглашена «18» декабря 2012 г.

В полном объеме решение изготовлено «28» декабря 2012 г.

Комиссия Новосибирского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

Лопаткина Т.В. – заместитель руководителя управления – начальник отдела рекламы;

Члены Комиссии:

Волохина И.В. – главный специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,

Носкова И.Р. – ведущий специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,

Былина Д.А. – специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,

рассмотрев дело № 06-01-47-14-12 по признакам нарушения Открытым акционерным обществом по производству технических газов имени Кима Ф.И. (ОГРН 1025401903471; г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 157; далее – ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.) части 1 статьи 14 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), выраженному в воспрепятствовании допуска (несвоевременном допуске) аварийно-спасательной бригады ОАО «РЭС» к ТП-5806, от которой осуществляется электроснабжение хозяйствующего субъекта-конкурента ООО ИПК «Ацет»,

в присутствии представителей:

«...»

УСТАНОВИЛА:

В адрес Новосибирского УФАС России поступило заявление ООО ИПК «Ацет» (№ 5776 от 17.07.12) о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

Открытое акционерное общество по производству технических газов имени Кима Ф.И. (ОГРН 1025401903471; г. Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 157; далее – ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.) осуществляет производство промышленных газов (код ОКВЭД 24.11).

Как указывает заявитель, в июне 2012г. ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. произвело повреждение трех из четырех питающих электрических кабелей, проходящих по территории ОАО «Сибтехгаз», отключило рубильники путем проникновения на Муниципальную подстанцию № 5608, находящуюся на территории ОАО «Сибтехгаз», обесточив предприятие заявителя, в результате чего последнему пришлось приостановить производство; аварийные бригады, прибывшие на место аварии, в течение нескольких дней на территорию муниципальной подстанции сотрудниками ОАО «Сибтехгаз» не допускались. Вышеуказанные действия ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И., по мнению ООО ИПК «Ацет», являются по отношению к нему актом недобросовестной конкуренции.

По результатам проведенной проверки, Новосибирским УФАС России установлено следующее.

В соответствии с п.7 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции», конкуренция - это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами (п.4 ст.4 ФЗ «О защите конкуренции»).

Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-производственная компания «Ацет» (ОГРН 1025401921126; г. Новосибирск, ул. Коммуностроительная, д. 130а; далее – ООО ИПК «Ацет») осуществляет производство и реализацию технических (промышленных) газов (код ОКВЭД 24.11; 52.48.35).

Как установлено материалами дела, фактически ООО ИПК «Ацет» осуществляет собственное производство азота путем газификации из жидкой формы в газообразную, газификацию углекислоты, а также реализацию азота, кислорода, аргона, ацетилен, углекислоты (договор № 300/1 от 29.10.2012г., договор от 19.10.2012г., договор от 17.10.2012, договор № 590 поставки продукции от 16.10.2012г., договор № 42 на поставку товаров от 01.08.2012г., договор поставки № 236 от 01.02.2012г., товарная накладная № 79 от 18.01.12, товарные накладные № Н0000000517 от 22.02.12, № Н0000000525 от 24.02.12, товарная накладная № 4688 от 29.06.12, товарная накладная № 10 от 10.01.12, товарная накладная № 203 от 17.01.12, товарная накладная № 454 от 30.01.12г., товарная накладная № 456 от 30.01.12г., товарная накладная № 551 от 03.02.12, товарная накладная № 1152 от 29.02.12, товарная накладная № 1273 от 06.03.12, товарная накладная № 1926 от 03.04.12, товарная накладная № 2743 от 28.04.12, товарная накладная № 3758 от 01.06.12, товарная накладная № 5660 от 01.08.12, товарная накладная № 6674 от 31.08.12).

Поскольку ООО ИПК «Ацет» использует взрывопожароопасные производственные объекты, деятельность данного хозяйствующего субъекта осуществляется в соответствии с лицензией № ВП-60-001022 (К) от 10.12.2012г. Объекты,

эксплуатируемые ООО ИПК «Ацет» в своей хозяйственной деятельности, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов (свидетельство о регистрации А60-00110 от 01.04.2010; действительно до 01.04.2015г.).

Фактически осуществляемая деятельность ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. заключается в собственном производстве и реализации кислорода, азота и аргона (договор № 46/940 поставки продукции от 10.01.2012г., договор № 14/2166 поставки продукции от 11.01.2012г., договор № 75/675 поставки продукции от 10.01.2012г., договор № 13/3524 поставки продукции от 11.01.2012г., договор № 12/206 поставки продукции от 11.01.2012г., договор № 58/3554 поставки продукции от 12.01.2012, договор № 25/1253 поставки продукции от 16.01.2012г., договор № 26/374 поставки продукции от 16.01.2012г., договор № 31/3552 поставки продукции от 17.01.2012г., договор № 41/1908 поставки продукции от 18.01.2012г., договор № 66/439 поставки продукции от 30.01.2012г., договор № 91/3559 поставки продукции от 02.02.2012г., договор № 74/3541 поставки продукции от 02.02.2012г., товарные накладные № 4867 от 14.05.12, № 4088 от 23.04.12, № 4350 от 27.04.12, № 4232 от 27.04.12, № 1826 от 28.02.12, № 5797 от 01.06.12, № 6033 от 07.06.12, № 3483 от 10.04.12, № 913 от 03.02.12, № 6227 от 13.06.12, № 1408 от 16.02.12, № 10679 от 25.09.12, № 12602 от 08.11.12, № 13221 от 22.11.12, № 10688 от 25.09.12).

Деятельность ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. осуществляется в соответствии с лицензией № ВП-60-000630 (ЖКХ) от 12.03.2009г. на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, а также в соответствии с лицензией серия ПРД № 5404504 от 19.03.2009г. на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте. Объекты, эксплуатируемые ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. в своей хозяйственной деятельности, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов (свидетельство о регистрации А60-00131 от 29.10.2010; действительно до 29.09.2015г.).

Таким образом, указанные юридические лица – ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. и ООО ИПК «Ацет» – являются хозяйствующими субъектами конкурентами, поскольку осуществляют аналогичные виды деятельности в пределах одних географических границ.

Как установлено материалами дела, 04.03.2003г. ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. согласовало прокладку кабеля от подстанции ТП-1108 до электрощитовой ООО ИПК «Ацет», что подтверждается Схемой электроснабжения (Схемой прокладки кабеля).

Проект схемы электроснабжения выполнен на основании технических условий № 4-14-0 от 16.11.2002г.

Согласно справке ОАО «Новосибирскэнерго» исх.№ 4-2 от 13.08.2003г., выданной ООО ИПК «Ацет», технические условия № 4-14-0 от 16.11.2002г. выполнены. Допуск в эксплуатацию электроустановки электроснабжения ООО ИПК «Ацет» от ТП-1108 утвержден Актом № 12/54У-066-26/03 от 18.08.2003г., Актом № 15-08-03 от 14.08.2003г. обследования технического состояния электроустановки.

ТП-1108 находится в муниципальной собственности (в хоз.ведении МУП «Электросеть») и обслуживается ОАО «РЭС» по Договору аренды № 675 от

15.07.2005г.; акт приема-передачи от 15.07.2005г.; приложение № 3 к акту приема-передачи от 15.07.2005г. к договору аренды № 675 от 15.07.2005г.

Согласно п.2.3.2. Договора аренды № 675 от 15.07.2005г., арендатор (ЗАО «РЭС») обязан содержать имущество в технически исправном состоянии; своевременно согласно соответствующим нормативно-техническим документам производить капитальный и текущий ремонт имущества за свой счет. Под текущим ремонтом понимается в том числе и устранение последствий аварий и иных технологических нарушений в работе имущества.

Подача электрической энергии для электроснабжения предприятия ООО ИПК «Ацет» от ТП-1108 осуществляется на основании Договора № 636 на подачу и потребление электрической энергии от 09.10.2003г., заключенного с ОАО «Новосибирскэнерго». (Акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности от 09.10.2003г.)

В соответствии с Распоряжением № 101 от 03.11.2005г. филиала НГЭС «Об изменении нумерации ТП, РП» диспетчерское наименование ТП-1108, расположенной по адресу г.Новосибирск, ул. Воинская, 71, было изменено 03.11.2005г. на ТП-5608.

ТП-5608 расположена на территории ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. Земельный участок, на котором расположена ТП-5608, передан в собственность ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. на основании договора купли-продажи № 1928 от 15.11.2006г.; свидетельство о государственной регистрации права от 12.01.2007г.).

Доступ работников ОАО «РЭС» к ТП-5608 осуществляется в рамках пропускной системы (Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.). Согласно пояснениям ОАО «РЭС» (вх.№ 6450 от 08.08.2012г.), ОАО «РЭС» ежегодно направляет в адрес ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. списки лиц, которые в рамках исполнения своих трудовых обязанностей должны быть допущены на ТП-5608.

ОАО «РЭС» было направлено в ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. письмо № 53-1569 от 02.09.2009г. об обеспечении круглосуточного доступа к ТП-5608 персонала филиала НГЭС с приложением образцов логотипа предприятия и удостоверений.

Как следует из Выписки из оперативного журнала ОАО «РЭС» (Журнал учета низковольтных заявок по Южный РЭС), 16.06.2012г. в 22.10. в диспетчерский пункт филиала НГЭС поступила заявка ООО ИПК «Ацет» о прекращении электроснабжения объектов от ТП-5608. Для выяснения причины отсутствия электрической энергии 16.06.2012г. в 23-58 сотрудники филиала НГЭС (оперативно-выездная бригада в составе: электромонтер «...», электромонтер «...») прибыли к ТП-5608, но так как представители ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. не допустили персонал филиала НГЭС к данной ТП, причина перерыва электроснабжения ООО ИПК «Ацет» не была установлена (письмо ОАО «РЭС» исх.№ 53-2107 от 21.06.2012г.).

18.06.2012г. оперативно-выездная бригада совместно с представителями ООО ИПК «Ацет» зафиксировали факт несанкционированного проникновения в РУ-0,4 кВ ТП-5608 путем взлома замка на двери и отключения четырех рубильников на ООО ИПК «Ацет», что и явилось причиной обесточивания энергопринимающих устройств ООО ИПК «Ацет».

При включении рубильников в РУ-0,4 кВ было выявлено повреждение двух кабельных линий 0,4 кВ на ООО ИПК «Ацет», на одном из рубильников п. 1р.4 подгоревший подвижной контакт (нож).

21.06.2012г. сотрудники филиала НГЭС прибыли к ТП-5608. Представители ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. не допустили персонал филиала НГЭС в присутствии представителей ООО ИПК «Ацет» к ТП-5608, о чем был составлен соответствующий Акт от 21.06.2012г.

22.06.2012г. в 10.17 в диспетчерский пункт филиала НГЭС поступила заявка ООО ИПК «Ацет» об отсутствии электроснабжения от одной фазы ТП-5608.

22.06.2012г. в 14.40 сотрудники филиала НГЭС прибыли к ТП-5608. Работы по устранению дефекта не были выполнены, так как мастеру Южного РЭС филиала НГЭС ограничили доступ к ТП-5608 и на территорию ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

По состоянию на 10.09.2012г. электроснабжение объектов ООО ИПК «Ацет» осуществляется по одной из четырех КЛ-0,4 кВ, что не обеспечивает необходимую категорию надежности электроснабжения объекта. Выполнение ремонтных работ в результате действий представителей ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. не представляется возможным.

При этом недопуск персонала мотивирован необходимостью сотрудниками филиала НГЭС предоставлять письменную заявку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием места производства работ, перечнем работ, датой и временем их выполнения, фамилиями лиц, производящих данные работы (Акт от 21.08.2012г.).

Подобные требования фактически неисполнимы, так как работы, проводимые сетевой организацией по ликвидации аварийных ситуаций, и внеплановые ремонтные работы не могут быть заранее запланированы и должны быть выполнены в течение непродолжительного времени (для электроприемников третьей категории электроснабжение - не более 1 суток, для электроприемников второй категории электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания - на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады) (п. 1.2.20, п. 1.20.21 Правил устройства электроустановок). Соответственно, вышеуказанные работы при необходимости принятия неотложных мер не могут быть заранее согласованы с ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

От ТП-5608 осуществляется электроснабжение многоквартирного жилого дома по ул. Воинская, 71, Центральный тепловой пункт, 2 базовые подстанции связи «Теле2» и «МТС» и предприятие ООО ИПК «Ацет» (письмо ОАО «Новосибирск энергосбыт» об электроснабжении исх. № имо-3/694 от 13.07.2012г.; заявление ООО ИПК «Ацет» исх. № 47 от 18.06.2012г.).

При этом, ООО ИПК «Ацет» в силу специфики осуществляемой деятельности является опасным производственным объектом. Прекращение подачи электроэнергии способно создать угрозу безопасности и возникновению чрезвычайной ситуации, остановку деятельности предприятия, что повлечет убытки ООО ИПК «Ацет».

ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И., осознавая важность проведения незамедлительных ремонтных работ, недопуская к ТП-5608 сотрудников ОАО «РЭС» для проведения аварийно-ремонтных работ, сознательно допускало и желало наступления неблагоприятных последствий для предприятия-конкурента (ООО ИПК «Ацет»), осуществляющего электроснабжение, необходимое для ведения своей предпринимательской деятельности, от ТП-5608, находящейся на территории ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

В соответствии с ч.ч. 1,3 ст.10 Гражданского кодекса РФ, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Согласно п.9 ст.4 ФЗ «О защите конкуренции», любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, признаются недобросовестной конкуренцией.

Рассматриваемые действия ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. обладают объективной способностью предоставить данному хозяйствующему субъекту преимущества в своей предпринимательской деятельности, поскольку позволяют ему увеличить получаемую прибыль за счет неблагоприятных последствий, которые претерпевает ООО ИПК «Ацет» в связи с нарушением электроснабжения от ТП-5608.

Таким образом, рассматриваемые действия ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. противоречат обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и способны причинить убытки хозяйствующему субъекту-конкуренту – ООО ИПК «Ацет».

Следовательно, действия ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И., выраженные в воспрепятствовании допуска (несвоевременном допуске) оперативной выездной бригады ОАО «РЭС» к ТП-5608, от которой осуществляется электроснабжение хозяйствующего субъекта-конкурента ООО ИПК «Ацет», для восстановления электроснабжения ООО ИПК «Ацет» от ТП-5608, являются нарушением ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции», поскольку направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки ООО ИПК «Ацет».

Из отзыва ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. следует, что ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. и ООО ИПК «Ацет» не являются конкурентами, поскольку не производят аналогичную продукцию. ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. считает кабель ООО ИПК «Ацет» от ТП-5608 проложенным незаконно, с ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И.

несогласованным. Недопуск сотрудников ОАО «РЭС» к ТП-5608 был мотивирован отсутствием у них законных оснований, известных ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И., на права ТП-5608 и ее обслуживание.

Указанные доводы Комиссией не приняты, поскольку конкурентные отношения хозяйствующих субъектов подтверждены соответствующими документами. Как установлено материалами дела, технологическое присоединение энергопринимающего устройства (кабельной линии) ООО ИПК «Ацет» осуществлено надлежащим образом в соответствии с техническими условиями. Прокладка кабеля ООО ИПК «Ацет» осуществлена до момента возникновения у ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. прав на земельный участок, где расположена ТП-5608. Факт воспрепятствования допуска аварийной бригады ОАО «РЭС» к ТП-5608 также установлен материалами дела.

О намеренном воспрепятствовании ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. допуску бригады ОАО «РЭС» к ТП-5608 в июне 2012г. свидетельствует также следующий факт. 18.10.2012г. при прокладке участка кабельной линии от РП-1520 до ТП-3536 была порвана кабельная линия от РП-1520 до ТП-5608, в результате чего были полностью обесточены жилой дом по ул. Воинская, 71, ЦТП, объекты ООО ИПК «Ацет», ТП-3807, принадлежащая ООО «СибИмпортМебель». Выездная бригада ОАО «РЭС» прибыла к ТП-5608 с целью выполнения необходимых оперативных переключений для восстановления электроснабжения вышеуказанных объектов. Соответствующие работы сотрудников ОАО «РЭС», в том числе на ТП-5608, были проведены, электроснабжение указанных объектов восстановлено (выполнение работ зафиксировано в Оперативном журнале ЮРЭС, ПРЭС филиале ГНЭС ОАО «РЭС» за 09.10.2012г.-02.11.2012г. на стр. 40).

Таким образом, нарушение ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» материалами дела установлено.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1 – 4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать действия ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. (ОГРН 1025401903471; г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157), выраженные в воспрепятствовании допуску (несвоевременном допуске) оперативной выездной бригады ОАО «РЭС» к ТП-5608, от которой осуществляется электроснабжение хозяйствующего субъекта-конкурента ООО ИПК «Ацет», для восстановления электроснабжения ООО ИПК «Ацет» от ТП-5608, актом недобросовестной конкуренции, нарушающим часть 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции».
2. Выдать ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. (ОГРН 1025401903471; г. Новосибирск, ул. Коммунарская, 157) предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», в котором обязать ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. прекратить воспрепятствование допуску оперативной выездной бригады ОАО «РЭС» к ТП-5608 для восстановления электроснабжения ООО ИПК «Ацет» от ТП-5608.
3. Признать что основания для принятия иных мер по пресечению и (или)

устранению последствий нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

ПРЕДПИСАНИЕ

о прекращении нарушения антимонопольного законодательства

28 декабря 2012г.

г. Новосибирск

Комиссия Новосибирского УФАС России по рассмотрению дела № 06-01-47-14-12 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

Лопаткина Т.В. – заместитель руководителя управления – начальник отдела рекламы;

Члены Комиссии:

Волохина И.В. – главный специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,

Носкова И.Р. – ведущий специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,

Былина Д.А. – специалист-эксперт отдела рекламы Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области,

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), на основании своего решения от 29 января 2012г. по делу № 06-01-47-14-12 о нарушении ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. (ОГРН 1025401903471; г.Новосибирск, ул. Коммунарская, 157) ч.1 ст.14 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. в срок до 20 февраля 2013г. прекратить нарушение части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции», а именно прекратить воспрепятствование допуску оперативной выездной бригады ОАО «РЭС» к ТП-5608 для восстановления электроснабжения ООО ИПК «Ацет» от ТП-5608.
2. ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. представить в Новосибирское УФАС России доказательства исполнения пункта 1 настоящего предписания до 21 февраля 2013г.

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи

Примечание: За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.