

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № А-32д/02-16

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении

2» сентября 2016 г.

г. Киров

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области <...>, рассмотрев протокол № А-32д/02-16 от 18.08.2016 г. и материалы по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного в отношении **директора Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...»** по нарушению ч. 1 ст. 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Событие административного правонарушения и его квалификация:

В Кировское УФАС России на рассмотрение поступило заявление «..» в связи с отказом от принятия к выполнению технических условий для присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям определяется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее – Правила технологического присоединения).

В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Пункт 6 Правил технологического присоединения устанавливает, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим

лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии с п. 18 Правил технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

- а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;
- б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;
- в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
- г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
- д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с [разделом IX](#) настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в [порядке](#), предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;
- е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа Федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, указанных в [пункте 12](#) настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно и заявителей, указанных в [пунктах 12\(1\), 13 и 14](#) настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра электроустановки по форме, утверждаемой органом Федерального государственного энергетического надзора;
- ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

Пункт 25(1) Правил технологического присоединения устанавливает, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных [пунктами 12.1 и 14](#) настоящих Правил, должны быть указаны:

- а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
- а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;
- б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
- в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
- г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Согласно п. 19 Правил технологического присоединения запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.

Между «...» и ОАО «Коммунэнерго» заключен договор № 101М-14/14 от 14.01.2014 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор).

В соответствии с п. 1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ-0.4кВ жилого дома, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность вновь присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

категория надежности - III;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт;

ранее присоединенная в точке присоединения мощность 0 кВт;

суммарная максимальная разрешенная мощность после осуществления технологического присоединения 15 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Кирово-Чепецкий район, д. Лобань, кадастровый номер «...».

Пунктом 3 Договора предусмотрено, что точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии 0 метра от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

В соответствии с п. 6 Договора сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение трех рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

не позднее пяти рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения и направить их заявителю.

Пункт 7 технических условий № 101М-14/14 от 14.01.2014 г. устанавливает, что точкой присоединения является проектируемая ЛЭП-0,4 кВ проектируемой ГКТП-10/0,4кВ, Ф. № 2-10кВ, II с.ш.-10кВ, ПС «Чепца» 110/10 кВ.

В соответствии с п. 11 технических условий № 101М-14/14 от 14.01.2014 г. заявитель осуществляет, в том числе:

11.5 Сечение, марку кабеля (провода), выбор и установку электрооборудования согласовать с КЧ МПЭС.

11.7 Выполнить монтаж учета электрической энергии в точке наиболее приближенной к границе балансовой принадлежности сетей с КЧ МПЭС. Прибор расчетного учета электроэнергии разместить в ВРУ-0,4кВ на опоре ВЛИ-0,4кВ в антивандальном комплектном устройстве защиты и учета с возможностью опломбирования отсека с прибором учета электроэнергии (степень защиты IP-54).

11.9 Предусмотреть электроосвещение в месте, где установлен учет, для снятия показаний счетчика и возможности осмотра аппаратов и оборудования в темное время суток.

11.10. Расчетную схему и систему учета электрической энергии согласовать с КЧ МПЭС, ОАО «Кировэнерго» на стадии проектирования.

28.06.2016 г. «...» направила в адрес ОАО «Коммунэнерго» заявление о продлении срока действия указанных технических условий сроком на 2 года.

«...» направила в адрес ОАО «Коммунэнерго» заявление от 06.07.2016 г., в котором просила проверить выполнение технических условий № 101М-14/14 от 14.01.2014 г.

07.07.2016 г. директором Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...» в присутствии заявителя составлен акт осмотра (обследования) электроустановки: энергопринимающее устройство ВРУ-0,4 кВ жилого дома, расположенного по адресу: Кирово-Чепецкий район, д. Лобань, кад. номер «...».

Согласно п. 6 указанного акта выявлены замечания, а именно – пункты 11.5, 11.7, 11.9, 11.10 технических условий не выполнены.

По результатам осмотра сделано заключение, что электроустановка не готова к включению.

Вместе с тем, в подтверждение выполнения п. 11.7 указанных технических условий в УФАС по Кировской области заявителем представлен договор подряда № 189/16 от 01.07.2016 г., заключенный между «...» (заказчик) и ООО «Энергостройкомплект» (подрядчик), в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика следующую работу: электромонтажные работы по установке вводно-распределительного устройства с прибором учета на опоре ВЛ (Кирово-Чепецкий район, д. Лобань, кад. номер «...»). Работы по данному договору выполнены, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ № 189/16 от 05.07.2016 г.

Кроме того, правила технологического присоединения и иные нормативно-правовые акты в области электроэнергетики не предусматривают обязанности выполнения заявителем – физическим лицом при технологическом присоединении к электрическим сетям с присоединяемой мощностью до 15 кВт требований о согласовании с сетевой организацией сечения, марки кабеля (проводов), выбор и установку электрооборудования; о необходимости предусмотреть электроосвещения в месте, где установлен учет; о необходимости согласовать с сетевой организацией и гарантирующим поставщиком расчетной схемы и системы учета электрической энергии на стадии проектирования.

Указанные обстоятельства привели к затягиванию срока технологического присоединения к электрическим сетям.

Таким образом, включение ОАО «Коммунэнерго» требований, содержащихся в п. 11.5, 11.9, 11.10 технических условий № 101М-14/14 от 14.01.2014 г., и отказ от принятия к выполнению п. 11.7 указанных технических условий свидетельствуют о наличии нарушения ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно п. 1.1 должностной инструкции директора МПЭС ОАО «Коммунэнерго» (далее – должностная инструкция) директор МПЭС относится к категории руководителей.

Директор назначается и освобождается от должности приказом генерального директора ОАО «Коммунэнерго» (п. 1.3 должностной инструкции).

В соответствии с разделом 3 должностной инструкции директор МПЭС имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам управления текущей деятельностью своего филиала, отнесённые к его компетенции контрактом, должностной инструкцией и «Положением о филиале»;
- по доверенности действовать от имени и в интересах филиала и представлять его во внешних организациях;
- распоряжаться имуществом и средствами филиала в пределах установленных доверенностью;
- заключать договоры в пределах компетенции своего филиала и полномочий, указанных в доверенности;
- осуществлять прием, перевод и увольнение членов трудового коллектива,

заключать с ними индивидуальные трудовые договоры в пределах, определённых доверенностью:

- издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми членами трудового коллектива филиала;
- принимать меры к поощрению и наложению дисциплинарных взысканий в пределах своей компетенции.

Приказом генерального директора ОАО «Коммунэнерго» от 14.07.2014 г. № УКИ324-к «...» назначен на должность директора Кирово-Чепецкого МПЭС.

Следовательно, на «...» возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Уведомлением о составлении протокола по делу об административном правонарушении от 04.08.2016 г. (исходящий номер <...> /02) составление протокола об административном правонарушении в отношении директора Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» назначено на 18 августа 2016 г. в 10 час. 00 мин. по месту расположения Кировского УФАС России. Указанное уведомление получено 11.08.2016 г. представителем ОАО «Коммунэнерго», о чем имеется отметка в уведомления о вручении почтовой корреспонденции.

На момент составления протокола нарушение не устранено.

Протокол составлен в присутствии представителя «...», действующей на основании доверенности.

Рассмотрение протокола назначено на 02 сентября 2016 г. 09 часов 15 минут.

На рассмотрении протокола присутствовал «...», который вину в совершении правонарушения признал. Вместе с тем, «...» указал, что в настоящее время не имеется возможности осуществить фактическое присоединение объекта заявителя в связи с тем, что отсутствуют ограничители импульсных перенапряжений, которые должны быть установлены в соответствии с п. 7.1.22 Правил устройства электроустановок, утвержденных Минтопэнерго РФ 06.10.1999 г. Кроме того, пунктом 11.2 технических условий № 101М-14/14 от 14.01.2014 г. предусмотрено, что заявитель должен выполнить контур заземления. Для заземления щита учета, принадлежащего «...», использовано заземляющее устройство опоры ВЛИ-0.4 кВ, принадлежащее ОАО «Коммунэнерго». Заземляющее устройство опоры не рассчитано на подключение к нему и заземление дополнительных энергоустановок. В адрес «...» будет направлено дополнение к акту осмотра электроустановки.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области <...>, изучив материалы административного дела, находит вину директора Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...» в совершении административного правонарушения установленной и доказанной.

Факт совершения правонарушения директором Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...» подтверждается:

- материалами дела;

- протоколом об административном правонарушении № А-32д/02-16 от 18.08.2016 г.

Оценивая собранные по делу доказательства, руководитель Кировского УФАС России находит, что действия директора Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...» верно квалифицированы по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ как нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям.

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, руководитель Кировского УФАС России учитывает характер совершенного правонарушения, его длительность, форму вины нарушителя, имущественное и финансовое положение правонарушителя, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Субъектом правонарушения является директор Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...».

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной субъекта в форме неосторожности, поскольку директор Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...» не предвидел возможности наступления вредных последствий своих действий, хотя должен был и мог их предвидеть. «...» не предпринял достаточных мер со своей стороны по пресечению и недопущению противоправных действий, посягающих на принципы законности, добродорядочности, разумности, справедливости, хотя такая возможность у него имелась. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о принятии «...» мер по недопущению нарушения законодательства и невозможностью его предотвращения представлено не было.

Объектом правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, являются общественные отношения, возникающие в процессе предпринимательской деятельности, при осуществлении которой обязательным является соблюдение таких конституционных принципов, как единство экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков.

Объективная сторона данного правонарушения состоит в совершении незаконных действий, выразившихся во включении в технические условия № 101М-14/14 от 14.01.2014 г. для присоединения к электрическим сетям требований, не предусмотренных нормами действующего законодательства (п. 11.5, 11.9, 11.10 технических условий), а также отказ от принятия к выполнению п. 11.7 указанных технических условий.

Место совершения правонарушения: г. Кирово-Чепецк, ул.Ленина, 35

Время совершения правонарушения: 07.07.2016 г.

Рассматриваемое правонарушение не может быть признано малозначительным. Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 18 Постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения.

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 21 Постановления от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ» указал, что малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

По своему характеру правонарушение имеет высокую степень социальной опасности, поскольку содержит существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, что в результате повлекло за собой нарушение прав и законных интересов «...» О существенной общественной опасности нарушения свидетельствует и значительная санкция, предусмотренная законом за данное нарушение, подтверждающая, что законодателем данное нарушение отнесено к значительным. Поэтому, исходя из характера нарушения, роли нарушителя в его совершении, значительной угрозы охраняемым правоотношениям, оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ не усматривается.

В соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ отягчающих вину обстоятельств не установлено.

Согласно ст. 4.2 КоАП РФ смягчающих вину обстоятельств не установлено.

На основании изложенных обстоятельств, административное наказание директору Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...» должно быть установлено в пределах санкций ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

Исходя из вышесказанного и руководствуясь статьями 9.21, 23.48, частью 1 статьи 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Применить к директору Кирово-Чепецкого МПЭС ОАО «Коммунэнерго» «...» меру ответственности в виде административного штрафа за нарушение ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ **в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.**

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.1 и ст. 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу либо в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно ч. 1 ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В трехдневный срок со дня уплаты штрафа «...» надлежит представить в Кировское УФАС России надлежащим образом заверенные копии платежных документов.

Согласно ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель: ИНН 4347021540

КПП 434501001 УФК по Кировской области

(Кировское УФАС России) л/с 04401233690

Банк получателя: отделение Киров

Расчетный счет: 40101810900000010001

БИК 043304001

Назначение платежа: КБК 161 1 16 02010 01 6000 140 - штраф за нарушение антимонопольного законодательства

ОКТМО 33 701 000

Плательщик: «...»

К оплате 10 000 (десять тысяч) рублей.

Руководитель управления