

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 2-06/18-2016

«22» июня 2016 года

г. Пенза

Я, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, <.....>, рассмотрев дело административном правонарушении № 2-06/18-2016, возбужденное в отношении Муниципального предприятия «Горэлектросеть» г. Заречный Пензенской области (ОГРН 1025801500229, ИНН 5838000054) (далее – МП «Горэлектросеть», Предприятие, сетевая организация) по факту совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), выразившегося в нарушении требований пункта 25(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, а именно, указание в договорах технологического присоединения точек присоединения, которые определены в технических условиях к договорам и располагаются далее 25 метров от границ земельных участков, на которых располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, (постановление о назначении административного наказания по делу № 2-06/18-2016 об административном правонарушении от 22.06.2016 г.),

УСТАНОВИЛ:

Совершению МП «Горэлектросеть» административного правонарушения, выразившегося в нарушении требований пункта 25(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, а именно, указанием в договорах технологического присоединения точек присоединения, которые определены в технических условиях к договорам и располагаются далее 25 метров от границ земельных участков, на которых располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно, способствовало пренебрежительное отношении МП «Горэлектросеть» к требованиям публичного права и к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере соблюдения требований действующего законодательства в области электроэнергетики.

Учитывая изложенное, на основании статьи 29.13 КоАП РФ,

ВЫНОСИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» г. Заречный Пензенской области

(ОГРН 1025801500229, ИНН 5838000054) необходимо принять меры, направленные на надлежащее исполнение требований Правил № 861, для чего следует прекратить указание в договорах технологического присоединения точек присоединения, которые определены в технических условиях к договорам и располагаются далее 25 метров от границ земельных участков, на которых располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

Информацию о принятых мерах следует представить в Пензенское УФАС России в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Невыполнение настоящего представления образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.5 КоАП РФ.

Руководитель управления