

о признании жалобы обоснованной

12 ноября 2015 года

г. Саратов

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия Саратовского УФАС России) в составе:

1. - заместитель руководителя управления,
председатель Комиссии;
2. - начальник отдела, член комиссии;
3. - специалист-эксперт отдела контроля закупок, член
Комиссии,

рассмотрев жалобу ООО "ТСУ "Сатурн" на действия Заказчика - ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" при проведении электронного аукциона № 0360300165215000212 "Текущий ремонт Кушумской участковой больницы. Электромонтажные работы",

УСТАНОВИЛА:

06.11.2015 года в Саратовское УФАС России поступила жалоба ООО "ТСУ "Сатурн" (далее – Заявитель, Общество) на действия Заказчика - ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" при проведении электронного аукциона № 0360300165215000212 "Текущий ремонт Кушумской участковой больницы. Электромонтажные работы" (далее – Аукцион).

Из жалобы следует, что Заказчиком аукционная документация разработана с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе).

Заявитель, ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" о месте и времени рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом, на рассмотрение не явились.

Изучив представленные сведения и документы, заслушав и исследовав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалобы и проведя внеплановую проверку, Комиссия пришла к следующим выводам:

29.10.2015 на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте электронной торговой площадки <http://www.sberbank-ast.ru> были размещены извещение о проведении Аукциона и Документация об Аукционе. Заказчиком данного Аукциона является ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" (далее – Заказчик).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 319 976,00 рублей.

В жалобе Общества указано, что Заказчик при описании в п. 14 таблицы "Характеристика материалов, используемых при выполнении электромонтажных работ" стали угловой указаны неверные показатели, а именно: номинальное сечение токопроводящей жилы должно быть 16 мм² и марка должна быть ПВЗ. В п. 12 таблицы "Характеристика материалов, используемых при выполнении электромонтажных работ" указаны неверные характеристики коробки осветительной, что соответствует показателям изделия коробки ответвленной. Данные требования в документации об аукционе затрудняют предоставление корректной заявки на участие в аукционе.

Согласно представленным пояснениям заказчика, при составлении документации была допущена техническая ошибка. Также при составлении документации была допущена опечатка: вместо "Коробка ответвленная" было указано "Коробка осветительная".

В соответствии с п. 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Так, по пункту 12 документации об аукционе "Характеристика материалов, используемых при выполнении электромонтажных работ" Заказчиком установлены требования к характеристикам коробки осветительной, а также в пункте 14 – стали, в том числе: номинальное сечение токопроводящей жилы должно быть 16 мм², марка должна быть ПВЗ.

Учитывая пояснения заказчика относительно допущенных им несоответствий при описании объекта закупки, в частности, по п.14, где излишне были указаны требования к стали (ее номинальному сечению и марке), а также по пункту 12, где ошибочно была указана коробка осветительная, Комиссия находит доводы жалобы обоснованными.

Таким образом, установленные Заказчиком требования к описанию объекта закупки, а именно: к используемому при выполнении работ товару по пунктам 12, 14, не носят объективный характер и нарушают п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Учитывая вышеизложенное и на основании ч. 22 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО "ТСУ "Сатурн" на действия Заказчика - ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" при проведении электронного аукциона № 0360300165215000212 "Текущий ремонт Кушумской участковой больницы. Электромонтажные работы" обоснованной.
2. Признать в действиях заказчика - ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" нарушения п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Выдать заказчику - ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" предписание об устранении допущенных нарушений.
4. Передать материалы жалобы уполномоченному должностному лицу Саратовского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

Председатель Комиссии:

(подпись)

Члены
Комиссии:

(подпись)

(подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ № 210

об устранении допущенных нарушений

12 ноября 2015 года

г. Саратов

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

1. - заместитель руководителя управления, председатель Комиссии;
2. - начальник отдела, член Комиссии;
3. - специалист-эксперт отдела, член Комиссии,

на основании своего решения от 12.11.2015 года № 379-15/гз, принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО "ТСУ "Сатурн" на действия Заказчика - ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница" при проведении электронного аукциона № 0360300165215000212 "Текущий ремонт Кушумской участковой больницы. Электромонтажные работы" государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года",

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Единой комиссии ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница":

1.1. В срок до 19.11.2015 отменить [Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 09.11.2015 №0360300165215000212-1](#);

1.2. В срок до 19.11.2015 отменить [Протокол проведения электронного аукциона от 12.11.2015 №0360300165215000212-2](#);

1.3. В срок до 19.11.2015 отменить [Протокол подведения итогов электронного аукциона от 13.11.2015 №0360300165215000212-3](#).

2. Заказчику - ГУЗ Саратовской области "Ершовская районная больница":

2.1. В срок до 27.11.2015 года внести изменения в документацию об электронном аукционе № 0360300165215000212 "Текущий ремонт Кушумской участковой больницы. Электромонтажные работы", приведя положения Документации об Аукционе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.2. Продлить срок подачи заявок на участие в аукционе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.3. Продлить срок подачи заявок на участие в аукционе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3. В срок до 03.12.2015 года сообщить об исполнении настоящего предписания, представив в Саратовское УФАС России документы, подтверждающие исполнение настоящего предписания.

Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органа, указанного в [части 7.1](#) статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев с даты его вынесения.

Председатель Комиссии:

(подпись)

Члены Комиссии:

(подпись)

(подпись)