

Заказным письмом с уведомлением

Законному представителю  
ПАО «Ленэнерго»

площадь Конституции, д. 1,  
Санкт-Петербург, 196247

Эл. почта: [office@lenenergo.ru](mailto:office@lenenergo.ru)

Исх. № 05/46-17 от 11.04.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о прекращении рассмотрения дела  
об административном правонарушении № 31-05-Ш/17

«11» апреля 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Заместитель руководителя Ленинградского УФАС России Коннов Глеб Николаевич, рассмотрев дело об административном правонарушении № 31-05-Ш/17 в отношении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ИНН 7803002209/КПП 781001001 (далее – ПАО «Ленэнерго», сетевая организация, адрес регистрации: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1) в присутствии защитника ПАО «Ленэнерго» по доверенности от 30.12.2016 № 733-16 <...>),

## У С Т А Н О В И Л:

Заявитель Симон А.М. (вх. от 26.01.2017 № 567) заключил с сетевой организацией Договор № ОД-ПрЭС-6749-16/10700-Э-16 от 10.05.2016 об осуществлении технологического присоединения к электрической сети.

Согласно п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861(далее – Правила), Договор об осуществлении технологического присоединения должен содержать следующие существенные условия:

- а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;
- б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

Заявитель относится к категории заявителей, указанных в п. 14 Правил - физическое лицо в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

По состоянию на 16.03.2017 договор со стороны ПАО «Ленэнерго» не исполнен.

Время совершения административного правонарушения: 10.11.2016.

Место совершения административного правонарушения: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», д. Пигелево, кадастровый номер <...> :14:0501001:150.

Объяснения по делу об административном правонарушении защитника ПАО «Ленэнерго» <...> представлены в протоколе об административном правонарушении и состоят в следующем.

*В материалах дела отсутствует уведомление о готовности ЭПУ заявителя к подключению. Также правонарушение является кратковременным, малозначительным, прошу в этой части применить норму КоАП РФ с малозначительностью.*

Согласно п. 8 Договора, Заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий.

Заявитель не уведомил сетевую организацию о выполнении технических условий, сетевая организация не могла завершить процесс осуществления технологического присоединения.

Согласно ст. 24.5 КоАП РФ, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении:

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности (за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие).

На основании изложенного, руководствуясь, **п. 2 ст. 24.5** статьями, 2.1, 23.48, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

#### ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить рассмотрение дела № 31-05-Ш/17, возбужденное в отношении ПАО «Ленэнерго» (ИНН 7803002209/КПП 781001001, адрес регистрации: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1), в связи с отсутвием состава административного правонарушения.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя  
Ленинградского УФАС России

Г.Н. Коннов

Рябенко Г.О.  
(812) 274-30-70