

Генеральному директору

ОАО «Ленэнерго»

07.07.2015 № ПД/05/78

пл. Конституции, д.1,

Санкт - Петербург, 196247

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В связи с наличием в действиях сетевой организации ОАО «Ленэнерго» (ИНН 7803002209, Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1), выразившихся в навязывании заявителю гр. «<...>» условий договора № ОД-ГТЭС-15480-14/23401-Э-14 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор технологического присоединения) и Технических условий (далее - ТУ, Приложение № 1 к договору) содержащих требование к гр. «<...>» согласовать схему присоединения и порядок подключения с Гатчинским РЭС филиала ОАО «Ленэнерго» «ГТЭС» (п.11.2 ТУ), что не соответствует п.п. е) п. 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила присоединения), а также требование установить автоматический выключатель с номинальным током (ток установки) не более 25 А, что не соответствует п.84 Правил присоединения.

Ленинградское УФАС России на основании ст. 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения указанных действий путем направления заявителю проекта Договора технологического присоединения с условиями, соответствующими Правилам технологического присоединения, в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего предупреждения.

О выполнении предупреждения сообщить в Ленинградское УФАС России в течение 3-х дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Руководитель

Ленинградского УФАС России

