

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии:

П <...>;

членов Комиссии:

К<...>,

от заявителя – ООО «Регионстрой»: - не явились, должным образом уведомлены,

от Заказчика – ФКУ «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» - Т<...> (по доверенности), М<...> (по доверенности), С<...> (без доверенности), Д<...> (без доверенности),

рассмотрев жалобу ООО «Регионстрой» на действия Заказчика – ФКУ «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» при проведении запроса котировок № 0317100017414000008 на «Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации», согласно Федеральному закону от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы поступила жалоба ООО «Регионстрой» на действия Заказчика – ФКУ «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю».

В своей жалобе ООО «Регионстрой» указывает, что извещение о проведении запроса котировок, не соответствует требованиям Закона о контрактной системе, а именно: предметом контракта является «Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации», вместе с тем в техническом задании установлено, что целью работ по мимо прочего, является «Разработка исполнительной и проектно-сметной документации».

В пункте 6.1.1 технического задания указано, что определение перечня устанавливаемого оборудования систем ПС и СОУЭ производится по приложенным план-схемам помещений. Однако указанные план-схемы отсутствуют.

Кроме того, согласно пункту 8. Дополнительные требования технического задания установлено: наличие у организации лицензии на выполнение проектно-монтажных работ по созданию системы пожарной сигнализации, а также наличие у подрядной организации сертификатов о прохождении обучения с правом установки и обслуживания систем НВП «Болид».

ООО «Регионстрой» считает указанные обстоятельства нарушающими требования

Закона о контрактной системе и на основании изложенного просит:

Выдать заказчику предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.

Представитель Заказчика по доводам жалобы пояснил, что считает жалобу необоснованной, а действия Заказчика непротиворечащими Закону о контрактной системе.

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, а также изучив представленные документы, Комиссия УФАС по Алтайскому краю в сфере контроля закупок пришла к следующим выводам.

28.05.2014 года Заказчиком – ФКУ «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» было размещено извещение о проведении запроса котировок № 0317100017414000008 на «Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации».

1. Согласно требованиям части 2 статьи 33 документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Вместе с тем, предметом контракта является «оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации», однако техническим заданием установлено, что целью работ, помимо прочего, является «Разработка исполнительской и проектно-сметной документации».

Таким образом, поскольку предмет закупки предполагает только «оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации», «разработка исполнительской и проектно-сметной документации» по такой закупке не требуется.

2. Согласно пункту 6.1.1 технического задания (Приложение к проекту контракта №1) определение перечня устанавливаемого оборудования систем ПС и СОУЭ производится по приложенным план-схемам помещений.

Вместе с тем, как пояснил Заказчик, объект, на котором будут выполняться услуги по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, является режимным объектом и размещение план-схем такого объекта в сети Интернет, является невозможным.

3. Пунктом 8. Дополнительные требования технического задания установлено требование о наличии у организации лицензии на выполнение проектно-монтажных работ по созданию системы пожарной сигнализации, а также наличие у подрядной организации сертификатов о прохождении обучения с правом установки и обслуживания систем НВП «Болид».

Вместе с тем, согласно пояснениям Заказчика предметом контракта является оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной

сигнализации и для оказания таких услуг достаточно лицензии МЧС, так как указанные услуги подлежат обязательному лицензированию в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Таким образом, у участника закупки, имеющего лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений, наличие сертификатов о прохождении обучения с правом установки и обслуживания систем НВП «Болид», не обязательно.

Согласно части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований настоящего Федерального закона.

Следовательно, заказчик, установив требование об обязательном наличии у подрядной организации сертификатов о прохождении обучения с правом установки и обслуживания систем НВП «Болид», нарушил положения части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь, статьей 99, 106 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Регионстрой» частично обоснованной.
2. Признать действия Заказчика – ФКУ «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» при проведении запроса котировок № 0317100017414000008 на «Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации», выразившиеся в нарушении части 6 статьи 31, части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе неправомерными.
3. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

<...>

ПРЕДПИСАНИЕ № 69 (269/14)

о прекращении нарушения в сфере контрактной системе

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии:

П <...>

членов Комиссии:

К<...>;

М<...>;

по результатам рассмотрения жалобы ООО «Регионстрой» на действия Заказчика – ФКУ «Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю» при проведении запроса котировок № 0317100017414000008 на Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации», Комиссия УФАС по Алтайскому краю установила нарушение части 6 статьи 31, части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Комиссия, руководствуясь частью 3, пунктом 2 части 22 статьи 99 Законом о контрактной системе предписывает **Заказчику**:

1. устранить нарушения части 6 статьи 31, части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, путем аннулирования запроса котировок № 0317100017414000008 на «Оказание услуг по ремонту и обслуживанию автоматической пожарной сигнализации»;
2. разместить сведения об аннулировании указанного запроса котировок в сети Интернет;
3. исполнить пункты 1 - 2 настоящего предписания в срок не позднее **«27» июня 2014 года**.
4. направить в УФАС по Алтайскому краю доказательства исполнения пунктов 1 - 2 настоящего предписания в срок не позднее дня следующего за **«27» июня 2014 года**.

В случае неисполнения настоящего предписания, УФАС по Алтайскому краю на основании части 15 статьи 17 Закона о размещении заказов вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Примечание. За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего Предписания в соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридические и должностные лица несут административную ответственность.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия в Арбитражный суд Алтайского края. <...>