

Заказным письмом с уведомлением

Директору МП «Всеволожское
предприятие электрических
сетей»

03.11.2017 Пр/05/29

<...>

ул. Межевая, д.6-а, г.
Всеволожск,

Ленинградская область,
188644

Эл. почта: vpes@vsevpes.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения № 127-05-Ш/17

«03» ноября 2017 г.
Петербург

г. Санкт-

Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя
Ленинградского УФАС России Р.А. Абейдуллин, рассмотрев
материалы дела об административном правонарушении № 127-05-
Ш/17, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи

9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), возбужденного протоколом (№ 135 от 19.10.2017) в отношении Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей» ИНН 4703005850/КПП 470301001 (далее – МП «ВПЭС», сетевая организация, адрес: 188644, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а),

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным документам, совершению МП «ВПЭС» административного правонарушения, выразившегося в нарушении п. 16 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила) послужило:

1. Определение границ балансовой и эксплуатационной ответственности в Акте о технологическом присоединении за границами участка Заявителя;
2. Включение в технические условия обязанность Заявителя о заключении договора на энергоснабжение со сбытовой компанией.

Указанным нарушениям способствовал низкий уровень знаний действующего законодательства сотрудников МП «ВПЭС», составляющих технические условия и акты о технологическом присоединении.

В связи с изложенным, на основании ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ВНОСИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

МП «ВПЭС» необходимо принять меры, направленные на надлежащее исполнение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства РФ № 861 (далее – Правила присоединения), а также Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, а именно распорядительным документом от имени директора МП «ВПЭС» довести до сведения:

- сотрудников МП «ВПЭС», составляющих технические условия, о недопустимости включения в технические условия пунктов, противоречащих Правилам присоединения;
- сотрудников МП «ВПЭС», определяющих границы балансовой и эксплуатационной ответственности, о недопустимости возложения на Заявителя обязательств за границами его участка. Донести до сотрудников информацию о различии понятий точка присоединения и границы балансовой и эксплуатационной ответственности;

Доказательства исполнения вышеуказанных мероприятий представить в Ленинградское УФАС России не позднее 30 дней со дня получения настоящего представления.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП Российской Федерации неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа **на ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ** в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Дополнительно разъясняем.

Должностным лицом, ответственным за исполнение представления является законный представитель МП «ВПЭС» – **Директор МП «ВПЭС»** – <...>.

Абейдуллин

Ленинградского УФС России