

В Ульяновское УФАС России поступила жалоба ООО «РСУ» (вх. № 7737 от 27.12.2017) на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме № 31705834856 на выполнение работ по капитальному ремонту помещения «Регионального центра промышленного интернета и машиностроения» (заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет»; начальная (максимальная) цена контракта – 3 517 538,70 руб., дата рассмотрения заявок – 26.12.2017).

Жалоба ООО «РСУ» содержит указание на следующее. В соответствии с пунктом 14 аукционной документации «Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик» при подаче участником закупки сведений в заявке должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Части III «Техническая часть» документации (далее - Техническое задание). Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра является минимальным (не менее, от), максимальным (не более, до) либо находится в установленных минимальным и максимальным значениями пределах, но сопровождается фразой «точное значение», в предоставляемых сведениях участник закупки указывает конкретное (точное) значение соответствующего показателя технического или функционального параметра предлагаемого (используемого) товара.

В техническом задании заявителя в позициях № 31; 32; 38; 49; 89; 90; 97, на которые в протоколе рассмотрения заявок от 26.12.2017 ссылается заказчик как не соответствующие требованиям документации закупки, не сопровождается фразой «точное значение», соответственно, подходит значение показателя технического или функционального параметра, являющегося минимальным (не менее, от), максимальным (не более, до) либо находящимся в установленных минимальным и максимальным значениями пределах.

Рассмотрение указанной жалобы будет проходить **11.01.2018 в 09 час. 30 мин.** (время местное, МСК+1) в Ульяновском УФАС России по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2, каб. 216 (1 этаж).