

<Г...>

Исх. № 5120/02 от 19.08.2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

19 августа 2021 года
Новгород

Велики

Я, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области Виниченко Ольга Сергеевна, рассмотрев заявление <Г...> по признакам нарушения ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) пункта 31(б) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии), которое выразилось в отключении электрической энергии, указывающее на наличие в действии Общества события административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена частью 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

В заявлении <Г...> указано, что в населенном пункте Панковка, 9-ый к

18.06.2021 проводились работы по установке интеллектуальных приборов учета в связи с чем была прекращена подача электроэнергии. Восстановит электроснабжение должны были 18.06.2021 в 17 часов 00 минут.

Однако по состоянию на 23 часа 46 минут 18.06.2021 подача электроэнергии отсутствовала.

По запросу Управления ПАО «МРСК Северо-Запада» представило письменные пояснения и документы, а именно скрин-шоты страниц электронного журнала отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» ПАО «МРСК Северо-Запада», произошедших в период с 14.06 по 19.06.2021 года.

Потребители указанного населенного пункта относятся к потребителям **третьей категории надежности**. Отключения линий электропередачи для безопасного производства работ по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии в период с 14.06.2021 по 19.06.2021 проводились обесточиванием потребителей в дневное время. После установки приборов учета потребителям питающие линии вводились в работу.

По отдельным потребителям в результате срабатывания защиты вновь установленных счетчиков происходили отключения из-за превышения установок защит, установленных на данных счетчиках.

По заявкам потребителей незамедлительно выезжала оперативно-выездная бригада ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» для устранения повреждений.

При этом отключение электроснабжения потребителей более 24 часов подряд Обществом не допускалось.

Согласно абзацу 7 пункта 31(б) Правил недискриминационного доступа услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг для **третьей категории надежности** допустимое число часов отключения в год составляет 7 часа, **но не более 24 часов подряд**, включая срок восстановления электроснабжения.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественно монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа и установленного порядка подключения (технологического присоединения) магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям и централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по канализационным сетям -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размер от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Журнал отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» это автоматизированная система в которой все отключения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» фиксируются автоматикой в цифровом режиме.

Управлением были проанализированы сведения о продолжительности времен фактических отключений объектов электросетевого хозяйства, зафиксированные в журнале отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» ПАО «МРСК Северо-Запада», произошедших в период с 14.06 по 19.06.2021 год и установлено следующее.

Так в Журнале отключений объектов электросетевого хозяйства ПК «Аварийность» 18.06.2021 были зафиксированы отключения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада», а именно отключены линии: ВЛ 0.4 кВ №2 СТП №26 Панковка; ВЛ 0.4 кВ №1 СТП №47 Панковка; ВЛ 0.4 кВ №2 МТП №46 Панковка.

Однако, по продолжительности такие отключения объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» не превышали установленные Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии нормативы числа часов отключения для потребителя **третьей категории надежности** (не более 24 часов подряд).

В связи с тем, что ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» не допускал отключение электроэнергии более 24 часов подряд, в его действиях отсутствует событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ административное производство не может быть начато, в том числе, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Следовательно, в настоящее время у Управления отсутствуют законные основания для возбуждения административного дела по части 1 статьи 9.2 КоАП РФ.

О П Р Е Д Е Л И Л:

В возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, в отношении ПАО «МРСК Северо-Запада» отказать, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Руководитель Управления

Государственный советник РФ 1 класса

О.С. Виниченко

Паньков С.Е.

Тел. 73-88-51