

РЕШЕНИЕ

по делу № 37/А-10-2013

г. Кемерово

Резолютивная часть решения оглашена «04» сентября 2013 г.

В полном объеме решение изготовлено «18» сентября 2013 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:

Председателя
Комиссии: Клостер Елены Александровны - заместителя
руководителя управления;
Давыдовой Анны Минивалиевны – начальника отдела
ТЭК;

Членов
Комиссии: Залендинова Руслана Рашидовича - главного
специалиста-эксперта отдела ТЭК;
Патрикеева Кирила Анатольевича – главного
специалиста-эксперта отдела контроля органов
власти, судебной и правовой работы;
Ананьевой Галины Николаевны – ведущего
специалиста-эксперта отдела ТЭК;
Сивакова Дмитрия Васильевича – специалиста-
эксперта отдела ТЭК;

в присутствии:

- <...> – представителя ООО «Индустрия питания» (по доверенности);
- <...> – представителя ООО Завод «СибТензоПрибор» (по доверенности);
- <...> – представителя ООО Завод «СибТензоПрибор» (по доверенности),

рассмотрев дело № 37/А-10-2013, возбужденное по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью Завод «СибТензоПрибор» (<...>) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», установила:

Кемеровским УФАС России по результатам рассмотрения заявления ООО «Индустрия питания» о правомерности действий ООО Завод «СибТензоПрибор» по невозобновлению резервного электроснабжения здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, а также неподписанию документов, свидетельствующих о технологическом присоединении резервного электроснабжения вышеуказанного нежилого помещения, приказом от 02.04.2013 г. № 104 возбуждено дело № 37/А-10-2013 по признакам нарушения ООО

Завод «СибТензоПрибор» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Определением от 08.04.2013 г. (исх. № 03/2786) рассмотрение дела № 37/А-10-2013 было назначено на 29.04.2013 г.

29.04.2013 г. Комиссия пришла к выводу, что для полного, объективного и всестороннего рассмотрения дела № 37/А-10-2013 необходимо истребовать дополнительные доказательства.

Определением от 29.04.2013 г. об отложении рассмотрение дела № 37/А-10-2013 было назначено на 17.06.2013 г.

17.06.2013 г. на рассмотрении дела № 37/А-10-2013 представителями ООО Завод «СибТензоПрибор» было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения данного дела в связи с невозможность представить в настоящее время копии документов запрошенных Кемеровским УФАС России определением об отложении рассмотрения дела № 37/А-10-2013 от 29.04.2013 г.

На основании вышеизложенного, Комиссия пришла к выводу, что для полного, объективного и всестороннего рассмотрения дела № 37/А-10-2013 необходимо истребование дополнительных доказательств.

Определением об отложении от 17.06.2013 г. рассмотрение дела № 37/А-10-2013 назначено на 18.07.2013 г.

18.07.2013 г. от ООО Завод «СибТензоПрибор» поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела № 37/А-10-2013 на более позднюю дату, в связи с отсутствием в настоящее время документов, позволяющих составить мотивированный отзыв по рассматриваемому спору.

Данное ходатайство было удовлетворено.

Определением об отложении от 18.07.2013 г. рассмотрение дела № 37/А-10-2013 назначено на 12.08.2013 г.

12.08.2013 г. от ООО Завод «СибТензоПрибор» поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела № 37/А-10-2013 на более позднюю дату, в связи с отсутствием в настоящее время документов, позволяющих составить мотивированный отзыв по рассматриваемому спору.

Данное ходатайство было удовлетворено.

Определением об отложении от 12.08.2013 г. рассмотрение дела № 37/А-10-2013 назначено на 04.09.2013 г.

Представитель ООО «Индустрия питания» на заседании комиссии заявил, что в настоящее время резервное электроснабжение здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А не возобновлено, документы свидетельствующие о технологическом присоединении резервного электроснабжения вышеуказанного нежилого не подписаны.

В свою очередь, представители ООО Завод «СибТензоПрибор» заявили, что в настоящее время отсутствует возможность возобновления резервного энергоснабжения здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу:

г. Топки, ул. Заводская, 1А в связи с ограничением максимальной мощности питания ООО Завод «СибТензоПрибор».

Комиссия Кемеровского УФАС России 04.09.2013 г., заслушав представителя ООО «Индустрия питания» и представителей ООО Завод «СибТензоПрибор», изучив материалы дела № 37/А-10-2013, установила следующее:

ООО «Индустрия питания» принадлежит нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А.

01.04.2009 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Индустрия питания» был заключен договор электроснабжения № 2302эс.

Согласно заключению ОАО «Кузбассэнерго» от 16.06.2006 г. по проекту электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, основное электроснабжение данного помещения выполнено от электрических сетей 10 кВ ПС 110/10 кВ Мехзаводская яч. № 14.

16.02.2011 г. к данному договору было заключено дополнительное соглашение о включении резервного питания на ТП-2 от ПС Топкинская 110/35/6кВ фидер А-25 через ЦРП-10кВ ЗАО «Сибтензоприбор» ячейка № 17 (СН-1).

До заключения вышеуказанного дополнительного соглашения ЗАО «Сибтензоприбор» выдало ООО «Индустрия питания» технические условия на подключение резервного электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, от сетей электроподстанции 35/10 кВ ЗАО «Сибтензоприбор». Данные технические условия были выполнены ООО «Индустрия питания», что подтверждается актом на установление границ обслуживания и ответственности за состоянием сетей и электрооборудования между ЗАО «Сибтензоприбор» и ООО «Индустрия питания», а также фактом заключения ОАО «Кузбассэнерго» с ООО «Индустрия питания» дополнительного соглашения к договору электроснабжения № 2302эс о включении резервного питания на ТП-2 от ПС Топкинская 110/35/6кВ фидер А-25 через ЦРП-10кВ ЗАО «Сибтензоприбор» ячейка № 17 (СН-1).

Таким образом, резервное электроснабжение указанного здания ООО «Индустрия питания» было надлежащим образом технологически присоединено.

Из заявления ООО «Индустрия питания» следует, что в августе 2011 года ЗАО «Сибтензоприбор» произвело отключение резервного питания нежилого помещения, принадлежащего ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А., без согласования с ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «Индустрия питания».

С 04.09.2012 г. собственником оборудования и территории, ранее принадлежащих ЗАО «Сибтензоприбор» является ООО Завод «СибТензоПрибор».

12.10.2012 г. ООО «Индустрия питания» письменно (исх. № 894) обратилось в адрес ООО Завод «СибТензоПрибор» с требованием возобновить резервное электроснабжение вышеуказанного нежилого помещения. На данное обращение ответа не последовало.

В настоящее время резервное электроснабжения здания ООО «Индустрия

питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А не восстановлено.

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности № 360ТП от 09.01.2013 г. подписанному между ОАО «МРСК Сибири» и ООО Завод «СибТензоПрибор» ЦРП-10кВ от которого осуществляется резервное электроснабжение здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А находится на балансе ООО Завод «СибТензоПрибор».

На основании пункта 6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004г. (далее – Правила), собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.

Таким образом, действия ООО Завод «СибТензоПрибор» выразившиеся в невозобновлении резервного электроснабжения здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, противоречат требованиям Правил.

Довод представителей ООО Завод «СибТензоПрибор» о том, что в настоящее время отсутствует возможность возобновления резервного энергоснабжения здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А в связи с ограничением максимальной мощности питания ООО Завод «СибТензоПрибор» не может быть принят во внимание, поскольку данное ограничение не подтверждено представителями ООО Завод «СибТензоПрибор» документально.

Кроме того, 19.12.2012 г. ООО «Индустрия питания» письменно (исх. № 1203) обратилось в адрес ООО Завод «СибТензоПрибор» с требованием подписать и направить в адрес ООО «Индустрия питания» акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности и акт о технологическом присоединении. На данное обращение ответа не последовало.

В соответствии с пунктом 4 статьи 26 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов, в том числе заключению в отношении указанных устройств или объектов договоров купли-продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, и по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики и

ответственности сторон за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Таким образом, действия ООО Завод «СибТензоПрибор» на балансе которого находится ЦРП-10кВ через которое осуществляется резервное электроснабжение здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, по отказу от подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по электрическим сетям, противоречат действующему законодательству РФ.

По результатам проведенного Кемеровским УФАС России анализа состояния конкуренции на рынке оказания услуг обеспечения перетока электрической энергии на безвозмездной основе ООО «Индустрия питания», ООО Завод «СибТензоПрибор» на территории г. Топки в границах балансовой принадлежности электрических сетей, занимает доминирующее положение на рынке оказания ООО «Индустрия питания» услуг обеспечения перетока электрической энергии на безвозмездной основе с долей 100%.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального Закона № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции» запрещаются действия занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться ущемление интересов других лиц.

Таким образом, действия ООО Завод «СибТензоПрибор» по невозобновлению резервного электроснабжения здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, а также в неподписании документов, свидетельствующих о технологическом присоединении резервного электроснабжения вышеуказанного нежилого помещения, результатом которых явилось ущемление интересов ООО «Индустрия питания», квалифицированы Комиссией как злоупотребление ООО Завод «СибТензоПрибор» доминирующим положением и является нарушением части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Поскольку в настоящее время ООО Завод «СибТензоПрибор» не возобновило резервное электроснабжение здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, документы свидетельствующие о технологическом присоединении резервного электроснабжения вышеуказанного нежилого помещения не подписало у Комиссии отсутствуют основания, предусмотренные статьёй 48 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», для прекращения дела № 37/А-10-2013 в связи с добровольным устранением нарушения антимонопольного законодательства.

Комиссия также полагает, что имеются основания для выдачи предписания ООО Завод «СибТензоПрибор» об устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Сведений о материальном ущербе, причинённом ООО «Индустрия питания» вследствие нарушения ООО Завод «СибТензоПрибор» части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в материалы дела не представлены.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьёй 23, частью 1 статьи 39,

частями 1-4 статьи 41, статьей 49 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства

РЕШИЛА

1. Признать ООО Завод «СибТензоПрибор» (<...>) нарушившим часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в невозобновлении резервного электроснабжения здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, а также в неподписании документов, свидетельствующих о технологическом присоединении резервного электроснабжения вышеуказанного нежилого помещения, результатом чего явилось ущемление интересов ООО «Индустрия питания».

2. Выдать ООО Завод «СибТензоПрибор» предписание о прекращении нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в невозобновлении резервного электроснабжения здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, а также в неподписании документов, свидетельствующих о технологическом присоединении резервного электроснабжения вышеуказанного нежилого помещения, а именно ООО Завод «СибТензоПрибор» в срок до 07.10.2013 года возобновить резервное электроснабжение здания ООО «Индустрия питания», расположенного по адресу: г. Топки, ул. Заводская, 1А, а также подписать документы, свидетельствующие о технологическом присоединении резервного электроснабжения вышеуказанного нежилого помещения.

Председатель Комиссии:

Е.А. Клостер

Члены Комиссии:

А.М. Давыдова

Р.Р. Залендинов

К.А. Патрикеев

Г.Н. Ананьева

Д.В. Сиваков

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа частью 2.2. статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.