

ООО «Брянскоблэлектро»

241050, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д.5в

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В связи с наличием в действиях (бездействии) ООО «Брянскоблэлектро» (241050, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, д.5в), выразившихся в навязывании невыгодных условий договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, признаков нарушения п.3 ч.1. ст.10 ФЗ «О защите конкуренции», Брянское УФАС России на основании ст.39.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости

прекращения указанных действий (бездействия) путем внесения изменений в Технические условия № 000005875 от 15.10.2014г., являющиеся приложением к договору № 5875 об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 17.10.2014г. в части исключения требования об установке прибора учета на точке присоединения – опоре существующей ВЛ-0,4 кВт от ТП-44, но не далее, чем в 25 метрах от границы земельного участка и разрешении установки прибора учета в принадлежащем заявителю жилом доме **в срок до 30 декабря 2014 года.**

О выполнении предупреждения сообщить в Брянское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Заместитель руководителя

Н.А. Новикова