

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

« 09 » июня 2014 г.

г. Петрозаводск

В связи с наличием в действиях открытого акционерного общества «Прионежская сетевая компания» (далее – ОАО «ПСК») признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ “О защите конкуренции” (далее - Закон о защите конкуренции), выразившегося в необоснованном отказе (...) (далее – заявитель) в изменении пункта 11.2. технических условий №КН0092-123 (далее – технические условия), являющихся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения, в части обязанности заявителя по организации в электроустановке защиты от перенапряжений; пункта 11.3. технических условий в части обязанности заявителя по обеспечению возможности опломбирования коммутационного аппарата (автоматического выключателя) или предохранителя; раздела технических условий «Подписи сторон» в части обязательного подписания их заявителем, и от исключения из технических условий пунктов 12,13,14, что противоречит пунктам 19, 25 (1), приложению №1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861, далее Правила №861), Карельское УФАС России на основании статьи 39¹ Закона о защите конкуренции предупреждает ОАО «ПСК» о необходимости прекращения указанных действий в срок до 23 июня 2014 года путем:

- исключения из пункта 11.2. технических условий обязанности заявителя по организации в электроустановке защиты от перенапряжений; из пункта 11.3. технических условий обязанности заявителя по обеспечению возможности опломбирования коммутационного аппарата (автоматического выключателя) или предохранителя; из раздела технических условий «Подписи сторон» обязанности заявителя по их подписанию;

- исключения из технических условий пунктов 12,13,14.

О выполнении предупреждения сообщить в Карельское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения. К

сообщению об исполнении предупреждения приложить копии документов,
подтверждающих факт его исполнения.

Врио руководителя управления

К.Е. Бабкин