

## РЕШЕНИЕ

по делу № 361 -ж/2013

13 августа 2013 года г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Комиссия по контролю в сфере размещения заказов Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее — Комиссия Челябинского УФАС России) в составе:

|                           |                      |   |  |
|---------------------------|----------------------|---|--|
| Председателя<br>Комиссии: | Сапрыкиной<br>Н.В.   | - | заместителя руководителя Челябинского<br>УФАС России;  |
|                           | Долгополовой<br>К.А. |   |  |
| Членов<br>Комиссии:       |                      | - | ведущего специалиста-эксперта отдела<br>контроля государственного и<br>муниципального заказов Челябинского<br>УФАС России;   |
|                           | Саинской<br>Л.А.     | - | ведущего специалиста - эксперта отдела<br>контроля государственного и<br>муниципального заказов Челябинского УФАС<br>России; |

рассмотрев жалобу ООО НПП «Уральский климат», в присутствии:

- Генерального директора ООО НПП «Уральский климат», назначенного общим собранием учредителей ООО НПП «Уральский климат», протокол №1 от 15.08.2013;
- представителя ООО НПП «Уральский климат», действующего на основании доверенности от 01.08.2013;
- представителя ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области», действующего на основании доверенности № 1188-6-6 от 13.08.2013;
- представителя ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области», действующего на основании доверенности № 1189-6-6 от 13.08.2013;

**УСТАНОВИЛА:**

В Челябинское УФАС России поступила жалоба ООО НПП «Уральский климат» (далее — заявитель) на действия котировочной комиссии при проведении запроса котировок на поставку кондиционеров (изв.№ 0369100001013000013) (далее — запрос котировок).

Согласно представленным документам 19.07.2013 Федеральное казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области» (далее - заказчик) объявило о проведении запроса котировок.

Начальная (максимальная) цена контракта по запросу котировок — 345 250, 00 рублей.

Окончание срока подачи заявок на участие в запросе котировок — 01.08.2013г.

На дату рассмотрения жалобы ООО НПП «Уральский климат» контракт не заключен.

На заседании комиссии представители заявителя поддержали доводы жалобы и указали следующее.

30.07.2013 в 12 часов 59 минут компания ООО НПП «Уральский климат» отправила котировочную заявку на электронный адрес заказчика. 02.08.2013 состоялась процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок. Котировочной комиссией была отклонена заявка ООО НПП «Уральский климат».

Причины отказа в допуске, по мнению ООО НПП «Уральский климат», являются не существенными и никак не влияют на работу кондиционера. Заявителем была предоставлена сравнительная таблица основных параметров:

| Характеристики   | Оборудования, запрашиваемого<br>ФКУ «Центр управления в кризисных<br>ситуациях Главного управления МЧС<br>России по Челябинской области» | Оборудования,<br>предлагаемого<br>ООО НПП<br>«Уральский<br>климат» |
|--|--|--|
| Габаритные размеры<br>внутреннего блока<br>(ширина/высота/глубина) | 1050x290x238мм   | 1050x320x243мм   |
| Шумовые характеристики<br>макс/мин. внутреннего<br>блока           | 43/33 дБ   | 44/32 дБ   |
| Шумовые характеристики<br>внешнего блока макс/мин.                 | 48 дБ  | 49 дБ  |
| Потребляемая мощность  | 1550/1600 Вт   | 1420/1560 Вт   |

(охлаждение/нагрев)

Представители заказчика с доводами жалобы не согласились и указали следующее.

Котировочная заявка ООО НПП «Уральский климат» не соответствовала требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Кроме того, помимо несоответствия характеристик, указанных в таблице, в заявке ООО НПП «Уральский климат» не было указано, что в кондиционерах, предложенных заявителем, есть комплект зимнего запуска, содержащийся в техническом задании.

Заслушав пояснения сторон, изучив представленные документы и материалы, руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 2 статьи 47 Закона о размещении заказов победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

Согласно части 3 статьи 47 Закона о размещении заказов котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Комиссией было установлено, что кондиционеры, предложенные заявителем, не соответствовали требованиям заказчика по характеристикам: габаритные размеры внутреннего блока (превосходят по высоте на 30мм и глубине 5мм), шумовые характеристики (максимальное значение превосходит на 1 дБ), шумовые характеристики внешнего блока (значение больше на 1 дБ).

Котировочная комиссия при рассмотрении заявок на участие в запросе котировок обязана отклонять котировочные заявки, не соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Комиссия, руководствуясь статьей 47 Закона о размещении заказов,

#### **РЕШИЛА:**

Признать доводы жалобы ООО НПП «Уральский климат» на действия котировочной комиссии при проведении запроса котировок необоснованными.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия

Председатель Комиссии

Н.В. Сапрыкина

Члены комиссии

К.А. Долгополова

Л.А. Саинская