

Генеральному директору **АО**
«Прионежская сетевая компания»

ул. Новосулажгорская, 22, г.
Петрозаводск, Республика Карелия,
185013

Н.

СТАВЛЕНИЕ

странении причин и условий, способствующих

ршению административного правонарушения

01 июня 2023 года г. Петрозаводск

Заместитель руководителя Карельского УФАС России Б., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №010/04/9.21-28/2023, возбужденного в отношении АО «Прионежская сетевая компания» (ИНН 1001013117; ОГРН 1061001073242; дата регистрации 01 ноября 2006 года; ул. Новосулажгорская, д. 22, г.Петрозаводск, 185013; далее – АО «ПСК», сетевая компания) по факту нарушения Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861, далее – Правила технологического присоединения), ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установил, что совершению административного правонарушения способствовало пренебрежительное

отношение АО «ПСК» к своей публично-правовой обязанности по соблюдению Правил технологического присоединения в части соблюдения требований, касающихся подготовки и направления документов, необходимых для заключения договора об осуществлении технологического присоединения с потребителями.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ, должностным лицом Карельского УФАС России Б. выносится представление о принятии АО «ПСК» мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, путем организации работы АО «ПСК» таким образом, чтобы обеспечить надлежащее формирование договоров и технических условий, направляемых заявителям, а именно:

- 1) осуществлять расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей в соответствии с установленными правилами и ставками платы, действующими на момент подачи таковыми заявок на технологическое присоединение;
- 2) восстановить аннулированную заявку Н.;
- 3) осуществить перерасчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Н. в соответствии с техническими условиями, в которых в качестве источника питания указана ДЭС; ф.03; ВЛ-0,4 кВ; Войница; в качестве точки присоединения - опора №40-5 от ф.03 ВЛ-0,4 кВ ДЭС Войница;
- 4) разместить в личном кабинете Н. все предусмотренные пунктом 105 Правил технологического присоединения документы.

Информацию о принятых мерах по устранению нарушения (с приложением копий документов) представить в Карельское УФАС России в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело №010/04/9.21-28/2023 об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель руководителя управления _____ 01 июня 2023 года

(должность лица, вынесшего представление; Ф.И.О.) (подпись) (дата)

