

Генеральному директору

ОАО «Ленэнерго»

18.12.2014 № ПД/05/5076-52

пл. Конституции, д.1,

Санкт - Петербург, 196247

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В связи с наличием в действиях сетевой организации Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (ОАО «Ленэнерго», ИНН 7803002209, Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1), выразившихся в направлении заявителю «<...>» Договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-ТхЭС-320-14/37679-Э-13 (далее - Договор технологического присоединения) и Технических условий (Приложение № 1 к договору) в п.7 которых указано, что точка присоединения энергопринимающего устройства объекта «<...>» располагается за пределами границы участка, что не соответствует п. п. а) п.25 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения), в соответствии с которыми точки присоединения, не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя (Постановлением от 18.05. 2011 № 16008/10 по делу № А53-4325/2010 Президиум ВАС указал на возможное расположение точки присоединения в пределах 25 - метров расстояния вглубь земельного участка заявителя от его границ), а настаивание сетевой организацией на принятии иных условий содержат признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Ленинградское УФАС России на основании ст. 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предупреждает о необходимости прекращения указанных действий путем приведения п. 7 Технических условий к договору № ОД-ТхЭС-320-14/37679-Э-13 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в соответствие с п.п. а), п. 25 (1) Правил технологического присоединения и Постановлением от 18.05.2011 № 16008/10 по делу № А53-4325/2010 Президиум ВАС, в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего предупреждения.

О выполнении предупреждения сообщить в Ленинградское УФАС России в течение 3-х дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

Руководитель

Ленинградского УФАС России