

Заказным письмом с уведомлением

Директору МП «Всеволожское
предприятие электрических
сетей»

<...>

23.10.2017 № ПР/05/28

ул. Межевая, д.6-а, г.
Всеволожск,

Ленинградская область,
188644

Эл. почта: vpes@vsevpes.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения № 123-05-Ш/17

«23» октября 2017 г.

г. Санкт-Петербург

Заместитель руководителя Ленинградского УФАС России

Коннов Г.Н., рассмотрев в присутствии защитника Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей» <...> (доверенность № 101 от 19.09.2017) и представителя по доверенности (№ 78 АБ 1200250 от 12.08.2016) потерпевшей стороны (гр. <...>) - <...>, материалы дела об административном правонарушении № 123-05-Ш/17, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), возбужденного протоколом (№ 129 от 04.10.2017) в отношении Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических сетей» ИНН 4703005850/КПП 470301001 (далее – МП «ВПЭС», сетевая организация, адрес: 188644, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6-а),

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представленным документам и пояснениям представителей сторон, совершению МП «ВПЭС» административного правонарушения, выразившегося в нарушении порядка допуска прибора учета электрической энергии энергопринимающих устройств гр. Лоханько В.А. послужило:

1. осмотр прибора учета электрической энергии, произведенный без присутствия представителей гарантирующего поставщика электрической энергии, как того предписывает ст. 153(1) «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442;
2. в процессе осмотра на прибор учета электрической энергии не устанавливаются контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля, свидетельствующие о проведенном осмотре прибора учета электрической энергии;
3. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета (ПУ) электрической энергии, который бы однозначно указывал, что осмотренный прибор учета электрической энергии гр. <...> был допущен в эксплуатацию, не составляется;

4. выдача по результатам проведенного осмотра внутреннего документа
МП «ВПЭС» (Акт проверки соблюдения Потребителем условий технологического присоединения к электрическим сетям) вместо Акта допуска в эксплуатацию прибора учета (ПУ) электрической энергии.

Указанным нарушениям способствовал низкий уровень знаний действующего законодательства сотрудников МП «ВПЭС», осуществляющих осмотр приборов учета электрической энергии, отсутствие у сотрудников, выходящих на осмотр бланков Актов допуска в эксплуатацию прибора учета (ПУ) электрической энергии, а также контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, что свидетельствует о недостаточном уровне организации рабочего процесса в МП «ВПЭС».

В связи с изложенным на основании ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ВНОСИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

МП «ВПЭС» необходимо принять меры, направленные на надлежащее исполнение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства РФ № 861, а также Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, для чего следует провести инструктаж сотрудников МП «ВПЭС», осуществляющих мероприятия по осмотру и допуску приборов учета электрической энергии; довести до сведения их руководителей о недопустимости нарушения действующего законодательства, необходимости в контроле наличия у соответствующих сотрудников Актов допуска в эксплуатацию прибора учета (ПУ) электрической энергии, контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля, а также о необходимости осуществления осмотра и допуска прибора учета электрической энергии в присутствии представителей гарантирующего поставщика электрической энергии, указанного в заявке на осуществление технологического присоединения.

Доказательства исполнения вышеуказанных мероприятий представить в Ленинградское УФАС России не позднее 30 дней со дня получения настоящего представления.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП Российской Федерации неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа **на должностных лиц** в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Дополнительно разъясняем.

Должностным лицом, ответственным за исполнение представления является законный представитель МП «ВПЭС» – **Директор МП «ВПЭС»** – <...>.

Заместитель руководителя
Коннов

Г.Н.

Ленинградского УФАС России

А.В. Евлампиев,

(812) 274-30-70