

Заказным письмом с уведомлением

06.04.2018 О/05/78

Законному представителю

ПАО «Ленэнерго»

пл. Конституции, д. 1, Санкт-Петербург, 196247

Эл. почта: office@lenenergo.ru

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном  
правонарушении № 25-05-Ш/18 и проведении административного  
расследования

«06» апреля 2018 г.  
Петербург

г. Санкт-

Исполняющий обязанности заместителя руководителя

Ленинградского УФАС России Абейдуллин Руслан Анверович, рассмотрев материалы, поступившие от заявителя – Самоделкина Владислава Анатольевича с информацией о нарушении положений Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения) ПАО «Ленэнерго» ИНН/КПП 7803002209/781001001, сетевая организация, адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1,

#### УСТАНОВИЛ:

В адрес Ленинградского УФАС России поступило заявление гр. <...> (вх. № 36 от 10.01.2018, № 120 от 12.01.2018, № 2049 от 14.03.2018) с жалобой на нарушение ПАО «Ленэнерго» Правил присоединения.

Между Заявителем и ПАО «Ленэнерго» заключен Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-ГтЭС-8841-15/10047-Э-15 от 22.08.2017.

Сетевая организация указала в пункте 11.1 Технических условий (далее – ТУ, приложение № 1 к договору), что Заявителю необходимо применить провод СИП сечением не менее 4x16 мм<sup>2</sup>, длиной, достаточной для подключения к опоре ВЛ-0,4 кВ.

Также, ПАО «Ленэнерго» указало в пункте 7 ТУ точку присоединения на контактах присоединения ВЛ-0,4кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-4015 на ближайшей опоре.

Согласно информации, предоставленной ПАО «Ленэнерго» письмом (исх. № ЛЭ/06-09/71 от 14.03.2018) точка присоединения, указанная в п. 7 Технических условий, расположа на ближайшей опоре в 9 метрах от границ земельного участка Заявителя.

Согласно п. 25(1) Правил присоединения в технических условиях для заявителей, предусмотренных [пунктами 12.1](#) и [14](#) настоящих Правил,

должны быть указаны:

*а) точки присоединения, которые **не могут располагаться далее 25 метров** от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;*

Таким образом, указав точку присоединения на ближайшей опоре за пределами границ участка Заявителя, ПАО «Ленэнерго» нарушило п. 25 (1) Правил присоединения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа

для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей,

для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Ленэнерго» дело по признакам нарушения Правил технологического присоединения к электрическим сетям, выразившегося в нарушении п. 25 (1) Правил. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.
2. Провести административное расследование.
3. Законному представителю ПАО «Ленэнерго» явиться **18.04.2018 в 11 часов 00 минут** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. № 3-159 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении, либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 25-05-Ш/18, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП. Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

И.о. заместителя руководителя  
Абейдуллин

Р.А.

Е.В. Орловская,

(812) 274-30-70