

<К.....>

Панковка, Новгородский район,
Новгородская область

Исходящий № 3077/02 от 25.06.2013

РЕШЕНИЕ

об отказе в возбуждении дела

25 июня 2013 года

Великий Новгород

Новгородским УФАС России рассмотрено заявление <К....> от 25.05.2013 о нарушении антимонопольного законодательства ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

В ходе проверки антимонопольным органом

УСТАНОВЛЕНО:

<К....> (далее - заявитель) в своем заявлении указала, что размер платы за технологическое присоединение дачного дома по адресу: Новгородский район, пгт. Панковка, пос. <....> составил 15440 руб. 30 коп.

В соответствии пунктом 9 частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135 –ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции») запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе нарушение установленного нормативными правовыми актами ценообразования.

В соответствии со статьей 23 ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган, осуществляя свои полномочия, в частности, возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства.

Согласно сведениям и документам, представленным Филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» письмом от 13.06.2013 № 20-00-06-2912, минимальное расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада» составляет более 500 метров, соответственно, стоимость услуги по подключению была определена на основании приказа Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 04.02.2011 № 5. В соответствии с приложением № 2 приказа от 04.02.2011 № 5 ставка платы (без НДС) определена в размере 13 085 руб./кВт. Объем платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств <К....> рассчитан как произведение ставки платы на величину запрашиваемой мощности (13 085 x 1,18 x 1 кВт = 15 440 руб. 30 коп.).

На момент подачи заявки <К....> на основании произведенных измерений электрических сетей требуемого <К.....> уровня напряжения, принадлежащих ОАО

«МРСК Северо-Запада», на расстоянии до 0,5 км нет.

ВЛ-10 кВ Л-11 ПС Керамзит, проходящая рядом с участком <К...>, более высокого класса напряжения.

Линия ВЛ-10 кВ, которая находится вблизи от участка заявителя и к которой осуществлено технологическое присоединение СТП-10/0,4 кВ, не принадлежит ОАО «МРСК Северо-Запада», а находится в собственности у Садового общества.

В соответствии с пунктом 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила) плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно техническому заданию на выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту «Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС «Керамзит» путем строительства отпайки ВЛЗ-10 кВ, строительство СТП -10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 для электроснабжения н.п. Панковка Новгородского района Новгородской области» (заявитель <К...>) выполнена реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 от ПС «Керамзит» путем строительства отпайки ВЛЗ-10 кВ и строительство СТП-10/0,4 кВ «Заречный-3» и ВЛИ-0,4 кВ Л-1 от проектной СТП-10/0,4 кВ «Заречный-3» до границы участка заявителя ориентировочной длиной 0,38 км.

Таким образом, в действиях ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» отсутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

На основании изложенного руководствуясь пунктом 2 части 8 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган

РЕШИЛ:

В возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению <К...> отказать в связи с отсутствием признаков нарушения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководитель Управления, государственный советник РФ 2 класса
Виниченко

О.С.