

Законному представителю

ПАО «Ленэнерго»

28.06.2016 О/05/144

площадь Конституции, д. 1,

Санкт-Петербург, 196247

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном
правонарушении № 63-05-Ш/16 и проведении
административного расследования

«28» июня 2016г.

г. Санкт-Петербург

Заместитель руководителя Ленинградского УФАС России, рассмотрев материалы, поступившие от заявителя (вх. № 4602 от 17.06.2016) с информацией о нарушении требований пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения) Публичным акционерным обществом энергетики и электрификации «Ленэнерго» ИНН 7803002209/КПП 783450001 (далее – ПАО «Ленэнерго», сетевая организация, адрес: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1) установил:

Событие административного правонарушения

Заявитель заключил договор с ПАО «Ленэнерго» об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-ВЭС-5474-15/814-Э-15 от 05.10.2015 энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Приозерский район, <...> (далее - Договор присоединения).

В соответствии с пунктом 5 Договора присоединения срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

По истечении **7 месяцев и 26 дней** со дня заключения договора (на момент написания заявления), сетевая организация не выполнила мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства объекта заявителя к электрическим сетям.

В соответствии с пунктом 16 Правил присоединения срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет **6 месяцев** - для заявителей, указанных в [пунктах 12.1, 14](#) и [34](#) правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

Энергопринимающие устройства гр. <...> соответствуют пункту 16 Правил присоединения.

По состоянию на **03.06.2016** ПАО «Ленэнерго» превышен срок исполнения Договора присоединения на **1 месяц 28 дней**, тем самым нарушен порядок технологического присоединения к электрическим сетям, установленный Правилами присоединения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа

для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей,

для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 1](#) настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Ленэнерго» дело № 63-05-Ш/16 в связи с нарушением правил технологического присоединения к электрическим сетям, выразившихся в нарушении установленного порядка технологического присоединения. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Провести административное расследование.
3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ПАО «Ленэнерго» надлежит **в трехдневный срок со дня получения настоящего определения** представить в Ленинградское УФАС России объяснения причин невыполнения требований, установленных в пункте 16 Правил присоединения.

Законному представителю ПАО «Ленэнерго» явиться **06 июля 2016г. в 10 часов 00 минут** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. № 3-146 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 63 -05-Ш/16, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Заместитель руководителя

Ленинградского УФАС России

Примечание:

Для обеспечения прохода в здание Ленинградского УФС России (Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. 3-150) фамилии, имени, отчества представителей необходимо сообщать за 1 день до посещения по тел. (812) 274 -30-70.

(812) 274 30 70