

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном  
правонарушении № 047/04/9.21-1252/2021  
и проведении административного расследования

«09» июня 2021 года  
Санкт-Петербург

Санкт-

Я, врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России <...>, рассмотрев заявление Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» (далее – ОАО «ОЭК») с информацией о нарушении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила присоединения) Публичным акционерным обществом «Россети Ленэнерго» (далее – ПАО «Россети Ленэнерго», Сетевая организация) <...>,

### УСТАНОВИЛ:

В адрес Ленинградского УФАС России поступило заявление ОАО «ОЭК» (вх. № 4300 от 20.04.2021) с жалобой на действия (бездействие) ПАО «Россети Ленэнерго».

26.08.2020 между ПАО «Россети Ленэнерго» и ОАО «ОЭК» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-ЮЭС-509952-20/516266-Э-20 (далее – Договор) на увеличение мощности до 380 кВт объекта «ЛЭП», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Предпортовец-2».

16.03.2021 сопроводительным письмом № ЛЭ/01-02/5188 в сетевую

организацию на согласование поступила проектная документация РЭП-10- ПРЕДПОРТОВЕЦ-2-20.ЭС.

19.04.2021 ПАО «Россети Ленэнерго» в адрес ОАО «ОЭК» направило письмо ЮЭС/047/3130 с информацией о несоответствии рабочей документации техническим условиям к Договору.

11.05.2021 ОАО «ОЭК» направило в ПАО «Россети Ленэнерго» откорректированную рабочую документацию.

25.05.2021 ПАО «Россети Ленэнерго» направило в адрес ОАО «ОЭК» письмо № ЮЭС/047/4021 с информацией о согласовании рабочей документации Сетевой организацией.

Согласно пункту 18 (5) Правил присоединения Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления, подтверждают соответствие представленной документации требованиям технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоответствии представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения соответствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не должен превышать 25 дней.

Таким образом, в действиях ПАО «Россети Ленэнерго» усматриваются признаки нарушения пункта 18(5) Правил присоединения.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде административного штрафа

для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей,

для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей, либо дисквалификацией на срок до трех лет;

на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ,

#### ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Возбудить в отношении ПАО «Россети Ленэнерго» дело об административном правонарушении № 047/04/9.21-1252/2021, выразившемся в нарушении положений Правил присоединения.
2. Провести административное расследование.
3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ПАО «Россети Ленэнерго» надлежит в **трехдневный срок со дня получения настоящего определения** представить в Ленинградское УФАС России объяснения причин невыполнения требований, установленных в пункте 18(5) Правил присоединения.
4. Законному представителю ПАО «Россети Ленэнерго» надлежит прибыть **22.06.2021 в 12:20** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. 3-147, тел. (812) 274-30-70, для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении по делу № 047/04/9.21-1252/2021 с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 047/04/9.21-1252/2021 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.
5. ПАО «Россети Ленэнерго» предоставить информацию о должностном лице Сетевой организации, чьи действия привели к

наступлению (не наступлению) обстоятельств, изложенных в настоящем Определении (фамилию, имя, отчество должностного лица с приложением документов, подтверждающих его полномочия).

6. Законному представителю ОАО «ОЭК» надлежит прибыть **22.06.2021 в 12:20** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. 3-147, тел. (812) 274-30-70, для подписания протокола об административном правонарушении по делу № 047/04/9.21-1252/2021 с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 047/04/9.21-1252/2021 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

Врио заместителя руководителя

<...>