

## Решение по результатам рассмотрения жалоб

### участников закупки № 04-50/249-2017

«18» июля 2017 года

город Улан-Удэ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия Бурятского УФАС России) в составе:

<...> ,

в присутствии представителя МУ «Районное управление образования Администрации МО «Бичурский район» (далее – Уполномоченный орган) <...> (доверенность от 28.06.2017 №2),

в отсутствие:

МБОУ «Бичурская СОШ №1» (далее – Заказчик),

ООО ПСК «Подрядчик» (далее – Заявитель, Общество),

рассмотрев жалобу ООО ПСК «Подрядчик» (вх. от 12.07.2017 № 4270) на действия аукционной комиссии Заказчика, Уполномоченного органа при проведении электронного аукциона: «Капитальный ремонт МБОУ «Бичурская СОШ №1», реестровый номер – 0302300095817000002 (далее – Аукцион), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон о контрактной системе),

#### УСТАНОВИЛА:

Заявитель обжалует действия Единой комиссии по отклонению первой части заявки №4 (ООО ПСК «Подрядчик»), указывая, что по позиции 11 участник применил показатель из таблицы 1 ГОСТ 3262-75, равный 1,42 кг. В представленной таблице не указано, какие это трубы оцинкованные или нет. В инструкции по заполнению заявки нет указания по знаку «,», в связи с чем участником по позиции 11 был выбран конкретный показатель с лучшей характеристикой (труба стальная оцинкованная). Просит признать жалобу обоснованной, выдать предписание об отмене протокола рассмотрения заявок от 04.07.2017.

Представитель Уполномоченного органа с доводами жалобы не согласилась, представила письменный отзыв согласно которому в соответствии с примечанием №2 к таблице 1 ГОСТ 3262-75 оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3 %, соответственно масса одного метра трубы стальной оцинкованной с условным проходом 20 мм и толщиной стенки 2,35 мм составляет 1,4626 кг. В соответствии с требованиями документации требовались: «Труба стальная оцинкованная, неоцинкованная по ГОСТ 3262-75». В соответствии с правилами русского языка знак «запятая» означает перечисление, следовательно необходимо было указать трубу стальную оцинкованную, трубу стальную неоцинкованную. Кроме того, в пункте 7 «Проволока» не представлены конкретные показатели по всем степеням раскисления, в пункте 15 не представлен конкретный показатель – марка цинка Ц0. Просит признать жалобу необоснованной.

**В результате рассмотрения жалобы Комиссия Бурятского УФАС России установила следующее:**

14.06.2017 в Единой информационной системе опубликовано извещение о проведении Аукциона № 0302300095817000002 и аукционная документация.

Начальная (максимальная) цена контракта – 15615600.00 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

В соответствии с протоколом от 04.07.2017 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе подано 4 заявки, 2 из которых не допущены к участию в аукционе, в т.ч. заявка с порядковым номером 4. Основание: Непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, или представление недостоверной информации (Отказ по п. 1 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ), а именно:

В п.№11 (Труба стальная водогазопроводная) Требования к показателям материалов представлена недостоверная информация: Труба стальная оцинкованная по ГОСТ 3262-75. Условный проход 20 мм. Толщина стенки 2,35 мм. Масса одного м. трубы 1,42 кг. В соответствии с Примечанием №2 к Таблице №1 ГОСТ 3262-75 оцинкованные трубы тяжелее не оцинкованных на 3%.

В п.№11 (Труба стальная водогазопроводная) Требования к показателям материалов не представлена информация о трубе стальная не оцинкованная по ГОСТ 3262-75. В соответствии документацией требовались: «Труба стальная оцинкованная, не оцинкованная по ГОСТ 3262-75».

Требования к выполнению работ по капитальному ремонту МБОУ «Бичурская СОШ №1», а также показателям, позволяющим определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям, (максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться) установлены в Техническом задании (приложение №2 к проекту контракта).

Так, по позиции 11 «Труба стальная водогазопроводная» указано следующее: **Труба стальная оцинкованная, не оцинкованная по ГОСТ 3262-75.** На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Допускаются отдельные вмятины, рябизна, риски, следы зачистки и другие дефекты, обусловленные способом производства, если они не выводят толщину стенки за минимальные размеры, а также слой окалины, не препятствующий осмотру. Условный проход должен быть двадцать мм. Толщина стенки должна быть не менее две целых тридцать пять сотых мм. **Масса одного м. трубы должна быть не менее одной целой сорок две сотых кг.**

Изучив первую часть заявки Заявителя на участие в Аукционе, Комиссия установила, что в заявке по указанной позиции предложена **Труба стальная оцинкованная по ГОСТ 3262-75.** Условный проход 20 мм. Толщина стенки 2,35 мм. **Масса одного м. трубы 1,42 кг.**

## **Согласно таблице 1 ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»**

Размеры, мм

Условный проход	Наружный диаметр	Толщина стенки труб			Масса 1 м труб, кг		
		легких	обыкновенных	усиленных	легких	обыкновенных	усиленных

20	26,8	2,35	-	-	1,42	-	-
----	------	------	---	---	------	---	---

При этом, в примечании 2 к таблице 2 ГОСТ 3262-75 указано, что масса 1 м труб подсчитана при плотности стали, равной 7,85 г/см<sup>3</sup>. Оцинкованные трубы тяжелее неоцинкованных на 3%.

Следовательно, участник закупки с порядковым номером заявки 4 указал неверное значение массы 1 метра оцинкованной трубы, что является основанием для недопуска заявки к участию в аукционе по пункту 1 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе.

Кроме того, по позиции 11 «Труба стальная водогазопроводная» требовалась **труба стальная оцинкованная, не оцинкованная по ГОСТ 3262-75.**

В Требованиях к качеству и характеристикам материалов, используемых при выполнении работ указано, что при перечислении видов, марок, типов, размеров и т.п. **символ ; обозначает, что необходимо выбрать одну из предложенных позиций.**

По указанной позиции отсутствует символ «;», в связи с чем, участнику закупки необходимо представить сведения по **трубе стальной оцинкованной и трубе стальной не оцинкованной по ГОСТ 3262-75.**

Заявителем представлены показатели только по трубе стальной оцинкованной.

В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что по позиции 11 «Оцинкованная сталь с полимерным покрытием для водоотлива» установлено: Марка цинка, используемого при цинковании, **Ц0 и Ц1** с добавлением в ванну алюминия, свинца и других металлов, а также допускается легирование свинцом за счет введения цинка марки Ц2.

В заявке №4 по данному показателю указано: Марка цинка, используемого при цинковании, **Ц1** с добавлением в ванну алюминия, свинца и других металлов. Заявителем не представлен конкретный показатель – марка цинка **Ц0.**

Таким образом, решение Единой комиссии относительно заявки ООО ПСК «Подрядчик» является законным и обоснованным.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Бурятского УФАС России

**р е ш и л а:**

Признать жалобу ООО ПСК «Подрядчик» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его вынесения.