

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в составе:

председатель Комиссии: – заместитель руководителя, члены Комиссии: – начальник отдела антимонопольного контроля, – специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля, – главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля,

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»), на основании своего решения от 07.05.2014 года по делу № 30/06-2013 о нарушении обществом с ограниченной ответственностью «Электросервис-Сети» (далее – ООО «Электросервис-Сети») части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

ООО «Электросервис-Сети» (ул. Победы, 31, г. Дальнереченск, Приморский край, 692135; ИНН 2506009530) до **28 мая 2014 года** прекратить нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в злоупотреблении своим доминирующим положением путем предъявления требований, не предусмотренных действующим законодательством, при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (увеличения потребной мощности) принадлежащих гражданину Г. энергопринимающих устройств, расположенных в квартире, результатом которого является и может являться ущемление интересов указанного гражданина, а именно:

- привести в соответствие с положениями действующего законодательства Российской Федерации Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.05.2013 № 73 /13 и технические условия для присоединения к электрическим сетям от 23.05.2013 № 467 (далее – ТУ), а именно:

а) исключить из пункта 10.3 ТУ ссылку на обязанность наличия у приборов учёта электрической энергии передатчика по радиоканалу;

б) внести изменения в пункт 10.4 ТУ в части исключения обязанности установки трёхфазного автоматического выключателя номинальным током 25А;

в) исключить возложение на гражданина Г. выполнение условия по пункту 10.8 ТУ (обязанность предоставления протоколов испытания установленного оборудования, актов на скрытые работы, свидетельства СРО организации, производившей электромонтажные работы).

О выполнении настоящего Предписания сообщить в антимонопольный орган не позднее пяти дней со дня его выполнения.

