

Генеральному директору ПАО
«Россети Северо-Запад»

<...>

196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ.
КОНСТИТУЦИИ, Д. 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ.
16Н

post@rosseti-sz.ru

г. Великий Новгород
2022 года

«17» мая

50 минут

16 часов

Акт проверки № 3

На основании приказа Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) от 06.05.2022 № 68/2022 «О проведении внеплановой документарной проверки Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад»

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» (адрес юридического лица: 196247, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. КОНСТИТУЦИИ, Д. 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 16Н, ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785) (далее – ПАО «Россети Северо-Запад»)

При проведении проверки, в том числе, осуществлена проверка следующих структурных подразделений (филиалов) проверяемого лица:

НОВГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» (адрес места нахождения филиала: 173001, Новгородская область, Г.О. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, Д. 3)

(далее – Филиал).

Фактическое место нахождения филиала: 173001, Новгородская область, Г.О. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ БОЛЬШАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ, Д. 3.

Адрес места проведения проверки: 173002, бул. Воскресенский, д. 3, Великий Новгород, каб. 216.

Продолжительность проверки: с 11.05.2022 по 17.05.2022.

Акт составлен руководителем инспекции – Аванесяном Мигелем Вячеславовичем – заместителем руководителя – начальником отдела антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области.

Лица, проводившие проверку:

<...>– заместитель руководителя – начальник отдела антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области

<...>– ведущий специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области.

Руководителем проверяемого лица в период проведения проверки являлся: генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» – <...>.

Предмет проводимой проверки: соблюдение требований, установленных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения) по поступившим в Управление заявлениям.

Период, за который проведена проверка соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации: с 01.01.2020 по дату составления настоящего акта.

Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.

Место проведения проверки: 173001, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11.

В ходе проведения проверки у ПАО «Россети Северо-Запад» в лице Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» истребованы документы относительно технологического присоединения по поступившим в

Управление сообщениям, свидетельствующим о возможных нарушениях Правил технологического присоединения.

В ходе проведения проверки установлены нарушения требований Правил технологического присоединения к электрическим сетям.

В частности, установлены следующие факты просрочек осуществления мероприятий по технологическому присоединению, которые отображены в таблице.

№	ФИО заявителя	№ технических условий	Дата оплаты счета заявителем	Срок подключения согласно ТУ	Срок подключения истек
1	<...>	СПБ80-06640-И/21-001	20.04.2021	6 месяцев	20.10.2021
2	<...>	СПБ80-05796-И/21-001	08.04.2021	6 месяцев	08.04.2021
3	<...>	СПБ80-26126-И/21-001-001	27.10.2021	6 месяцев	27.04.2022
4	<...>	СПБ80-22029-И/21-001	16.09.2021	6 месяцев	16.03.2022
5	<...>	СПБ80-19055-И/21-001	16.08.2021	6 месяцев	16.02.2022
6	<...>	№ СПБ80-11301-И/21-001	22.06.2021	6 месяцев	22.12.2021
7	<...>	СПБ80-22772-И/21-001	23.09.2021	6 месяцев	23.03.2022
8	<...>	СПБ80-09898-И/21-001	31.05.2021	30 рабочих дней	13.07.2021
9	<...>	СПБ80-23737-И/21-001	27.09.2021	6 месяцев	27.03.2022
10	<...>	СПБ80-18171-И/21-001	09.08.2021	6 месяцев	09.02.2022
11	<...>	СПБ80-07886-И/21-001	04.05.2021	6 месяцев	04.11.2021
12	<...>	СПБ80-14569-И/21-002	02.07.2021	6 месяцев	02.01.2022
13	<...>	СПБ80-17412-И/21-001	29.07.2021	6 месяцев	29.01.2022
14	<...>	СПБ80-04441-И/21-001	29.03.2021	6 месяцев	29.09.2021
15	<...>	СПБ80-22785-И/21-001	04.10.2021	6 месяцев	04.04.2022

15	<...>	СПБ80-22700-И/21-001	04.10.2021	6 месяцев	04.04.2022
16	<...>	СПБ80-05996-И/21-001	Дата выдачи ТУ -06.04.2021	6 месяцев	06.10.2021
17	<...>	СПБ80-16674-И/20-001	30.11.2020	6 месяцев	30.05.2021
18	<...>	СПБ80-11697-И/21-001	28.06.2021	6 месяцев	28.11.2021
19	<...>	СПБ80-16164-И/21-001	23.07.2021	6 месяцев	23.01.2022
20	<...>	СПБ80-18966-И/21-001	16.08.2021	6 месяцев	16.02.2022
21	<...>	СПБ80-07239-И/20-001	10.08.2020	6 месяцев	10.02.2021
22	<...>	СПБ80-19548-И/20-001	16.01.2021	1 год	16.01.2022
23	<...>	СПБ80-12140-И/21-001	18.06.2021	6 месяцев	18.12.2021
24	<...>	СПБ80-09083-И/21-001	27.05.2021	6 месяцев	27.11.2021
25	<...>	СПБ80-26512-И/21-001	29.10.2021	6 месяцев	29.04.2022
26	<...>	СПБ80-04412-И/21-001	26.03.2021	6 месяцев	26.09.2021
27	<...>	СПБ80-18236-И/21-001	16.08.2021	6 месяцев	16.02.2022
28	<...>	СПБ80-08036-И/21-001	13.05.2021	6 месяцев	13.11.2021
29	<...>	СПБ80-03580-И/21-001	11.03.2021	6 месяцев	11.09.2021
30	<...>	СПБ80-18531-И/21-001	12.08.2021	6 месяцев	12.02.2022
31	<...>	СПБ80-07510-И/21-001	29.04.2021	6 месяцев	29.10.2021
32	<...>	СПБ80-13393-И/21-001	20.07.2021	6 месяцев	20.01.2022
33	<...>	СПБ80-02695-И/21-001	24.02.2021	6 месяцев	24.08.2021
33	<...>	Заявка на технологическое присоединение аннулирована, заявка на	Заявка на технологическое присоединение – 16.01.2022, заявка на		

		восстановление документов аннулирована	восстановление – 07.02.2022		
34	<...>	СПБ80-17640-Б/21-001	29.07.2021	6 месяцев	29.01.2022

Таким образом, в действиях сетевой организации усматриваются признаки нарушения пункта 16 Правил технологического присоединения.

Подписи лиц, проводивших проверку:

_____ <...>

_____ <...>

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил (а):

_____ 20__ г.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого лица)

Один экземпляр акта проверки № 3 от 17.05.2022, составленный по результатам проведенной на основании приказа Новгородского УФАС России от 06.05.2022 № 68/2022 внеплановой документарной проверки ПАО «Россети Северо-Запад» направлен генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» – <...>заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Руководитель инспекции

<...>