



Управление Федеральной антимонопольной службы
по республике Коми

Определение

ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА № АО 17-08/14

№05-03/11584

09 декабря 2014 года

г. Сыктывкар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе: <...>, рассмотрев дело № АО 17-08/14 по признакам нарушения федеральным государственным казенным учреждением «3 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Коми» (далее - ФГКУ «3 отряд ФПС по РК»), место нахождения: Республика Коми, город Воркута, улица Пушкина, дом 26, части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выразившегося в бездействии в виде не принятия мер по обеспечению приема сигнала о пожаре на пульт дежурно-диспетчерской службы «01» ФГКУ «3 отряд ФПС по РК» от автоматической системы пожарной сигнализации, установленной автономной некоммерческой организацией «Коми республиканский Центр Мониторинга Систем Комплексной безопасности» в здании государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 42 VII вида» г. Воркуты по адресу: Республика Коми, город Воркута, улица Ленинградская, дом 25, которое могло привести к ограничению доступа на товарный рынок услуг по подключению автоматической системы пожарной сигнализации к пульту дежурно-диспетчерской службы «01» в границах муниципального образования городского округа «Воркута», установила:

К участию в деле в качестве заявителя привлечена автономная некоммерческая организация «Коми республиканский Центр Мониторинга Систем Комплексной безопасности» (далее - АНО «КРЦМ СКБ»), место нахождения: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Димитрова, дом 40, офис 89.

К участию в деле в качестве ответчика привлечено ФГКУ «3 отряд ФПС по РК», место нахождения: Республика Коми, город Воркута, улица Пушкина, дом 26.

К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми (далее – Главное управление МЧС по РК), место нахождения: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Советская, дом 9.

К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские Системы Безопасности» (далее – ООО «ВСБ»), место нахождения: Республика Коми, город Воркута, Разъездной переулок, дом 1, литера Д.

К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коорекционная) образовательная школа № 42 VII вида» г. Воркуты (далее - ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты), место нахождения: Республика Коми, город Воркута, улица Ленинградская, д. 25.

В адрес ООО «ВСБ» по месту нахождения направлена заказным письмом копия определения от 18.11.2014 об отложении рассмотрения дела № АО 17-08/14, телеграмма от 19.11.2014 о времени и месте рассмотрения соответствующего дела.

Копии указанных документов, телеграмма ООО «ВСБ» не получены. Телеграмма не доставлена по причине отсутствия адресата по месту нахождения.

Коми УФАС России приняты все возможные меры по надлежащему извещению ООО «ВСБ» о времени и месте рассмотрения дела № АО 17-08/14.

ООО «ВСБ» при таких обстоятельствах считается надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения соответствующего дела.

АНО «КРЦМ СКБ» в принадлежащем ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты здании по адресу: г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 25, установлена система автоматической пожарной сигнализации (далее – здание школы).

АНО «КРЦМ СКБ» в адрес ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» заявлено об обеспечении приема и обработки тревожных сообщений о пожаре, которые могут поступить от автоматической пожарной сигнализации, установленной в здании школы (письмо АНО «КРЦМ СКБ» исх. № 01/94 от 06.02.2013).

ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» в адрес АНО «КРЦМ СКБ» заявлено о необходимости обращения в адрес ООО «ВСБ» с целью об обеспечении приема и обработки тревожных сообщений о пожаре, которые могут поступить от автоматической пожарной сигнализации, установленной в здании школы (письмо ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» исх. № 230-3-2-21 от 08.02.2013 в адрес АНО «КРЦМ СКБ»).

Между ГУ «3 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Коми» («Служба») и ООО «ВСБ» («Общество») заключен договор от 01.08.2010 № 0001-KG/2010 оказания услуг (далее – договор), по которому «Общество» оказывает «Службе» следующие услуги:

- круглосуточный мониторинг всех событий, сообщений на всех объектах защиты, поступивших на центральную станцию по каналам транспортной сети «Система «Контакт»;
- бесперебойную передачу всех тревожных сообщений на пульт «ЕДДС-01 3 отряд» с объектов защиты;
- оповещение доверенных лиц посредством SMS сообщений, иным способом, о поступивших тревожных сообщениях.

Объектами защиты по договору являются предприятия, учреждения, организации, находящиеся на территории МО ГО «Воркута», на которых установлена комплексная система мониторинга безопасности «Система «Контакт».

АНО «КРЦМ СКБ» представлены копии писем в адрес ООО «ВСБ» о соответствующих обращениях (указанные письма направлены ценными письмами в адрес ООО «ВСБ» по месту нахождения и в адрес директора ООО «ВСБ» по месту жительства).

Несмотря на это, по утверждению ООО «ВСБ», АНО «КРЦМ СКБ» не обращалось с вопросами, связанными с подключением какого-либо объекта защиты к ЕДДС-01 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми».

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) установлено, что настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным [законом](#) от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.

По части 1 статьи 32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:

1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций;

б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

г) Ф1.4 - многоквартирные жилые дома, в том числе блокированные;

Согласно части 7 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, вступившей в силу с 14.07.2014, системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Здание школы относится к классу Ф 1.1.

Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» утверждены нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) (далее - Нормы

пожарной безопасности).

Пунктом 12 Норм пожарной безопасности предусмотрено, что перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

Приказами Главного управления МЧС России по РК от 06.02.2009 № 40 «Об утверждении перечня зданий и сооружений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на пульт ЕДДС-01» установлен перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на пульт централизованного наблюдения единой дежурно-диспетчерской службы «01» (далее – Перечень).

Здание школы, которое АНО «КРЦМ СКБ» планировало подключить к ЕДДС-01 ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми», в Перечень не входит.

По утверждению Главного управления МЧС России по РК обязанность по передаче сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации возникла для ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты только после 14.07.2014.

До введения в действие части 7 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности пунктом 14.4 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» было установлено следующее требование: на объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы.

По пункту 1.1 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 42, 45, 46, 54, 83, 84, 91, 103, 104, 111-116 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации.

ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» также указывает на добровольное применение «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Таким образом, по мнению Главного управления МЧС России по РК и ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» обязанность по передаче сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации возникла для ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты только после 14.07.2014.

Представитель Главного управления МЧС России по РК на заседании Комиссии 15.10.2014 пояснял, что в 2013 году Министерство образования Республики Коми было уведомлено о вступлении с 14.07.2014 в силу положений части 7 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

Так, ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты представлена копия информационного

письма Министерства образования Республики Коми от 08.07.2013 № 09-12/621 в адрес руководителей государственных образовательных учреждений о вступлении с 14.07.2014 в силу положений части 7 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности

Из представленных ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты копий предписаний, актов проверок органов, осуществляющих надзор в области пожарной безопасности, начиная с 2011 года установлено, что контролирующими органами предписания, обязывающие осуществить вывод сигналов о пожаре на пульт дежурной диспетчерской службы – «01» местного гарнизона пожарной охраны, до 14.07.2014 не выдавались.

На запрос Коми УФАС России в адрес Главного управления МЧС России по РК о предоставлении копии документа, устанавливающего порядок организации и осуществления работ, услуг по выводу сигналов о пожаре на пульт дежурно-диспетчерской службы «01» местного гарнизона пожарной охраны от автоматической пожарной сигнализации социально-значимых объектов, действовавшего в 2013 году, в истекший период 2014 года, действующий в настоящее время, в случае если на пульте дежурно-диспетчерской службы «01» местного гарнизона пожарной охраны установлен не ПАК «Стрелец-Мониторинг», а иное оборудование, Главным управлением МЧС России по РК представлены следующие акты:

- Приказ Главного управления МЧС России по РК № 614 от 17.12.2010 «Об организации и осуществлении работ по выводу сигналов о пожаре на пульт дежурных диспетчерских служб – «01» местных гарнизонов пожарной охраны от автоматической пожарной сигнализации социально-значимых объектов и объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей» (далее – Приказ Главного управления МЧС России по РК № 614 от 17.12.2010), в соответствии с которым принято решение о формировании рабочей группы по организации и осуществлению работ по выводу сигналов о пожаре на пульт ДДМ-01 МГПО от автоматической пожарной сигнализации объектов и разработки технических условий и единой концепции по выводу сигналов о пожаре на пульт ДДС-01 МГПО от автоматической пожарной сигнализации объектов;

- Приказ Главного управления МЧС России по РК № 40 от 01.02.2013 «О создании рабочей группы по организации подключения объектовой пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисков крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг».

Также Главным управлением МЧС России по РК представлены технические условия системы централизованного сбора и обработки тревожной информации о пожаре, разработанные в соответствии с Приказом Главного управления МЧС России по РК № 614 от 17.12.2010.

Исходя из содержания указанных технических условий системы централизованного сбора и обработки тревожной информации о пожаре следует, что технические условия распространяются на «систему централизованного сбора и обработки информации о пожаре», основанием для внедрения которой являются требования Норм пожарной безопасности (НПБ 110-03).

Как указано выше, по пункту 12 Норм пожарной безопасности предусмотрено, что перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей.

Таким образом, технические условия системы централизованного сбора и обработки тревожной информации о пожаре, принятые Главным управлением МЧС России по РК, распространялись на определенную категорию зданий и помещений. Здание школы к этой категории не относилось.

Однако, при обращении АНО «КРЦМ СКБ» в адрес ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» об обеспечении приема и обработки тревожных сообщений о пожаре, которые могут поступить от автоматической пожарной сигнализации, установленной в здании школы, ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» не указывало об отсутствии такой необходимости, а указывало о необходимости обращения в адрес ООО «ВСБ», что, возможно, приводило АНО «КРЦМ СКБ» в заблуждение.

В соответствии с приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 «О принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях» (далее – Приказ МЧС России от 28.12.2009 № 743) на снабжение в системе МЧС России был принят программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях «Стрелец-Мониторинг» (далее – ПАК «Стрелец-мониторинг»).

Пунктом 1 приказа МЧС России от 28.12.2009 № 743 приказано принять на снабжение в системе МЧС России ПАК «Стрелец-Мониторинг» в составе и с основными характеристиками согласно приложению № 1 к приказу.

По пункту 3 приказа МЧС России от 28.12.2009 № 743 ПАК «Стрелец-Мониторинг» предназначен для оснащения подразделений МЧС России в соответствии с нормами снабжения согласно приложению № 3 к приказу.

ПАК «Стрелец-Мониторинг» поставлен в ФКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» по договору № ИТ-35 о благотворительной деятельности от 20.09.2013, заключенному с ООО «Интертел».

В соответствии с письмом ФКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» № 427-5-2-20 от 12.03.2014 в адрес Коми УФАС России монтаж и пуско-наладка ПАК «Стрелец-Мониторинг» выполнена ООО «Интертел» 26.02.2014.

Приказом Главного управления МЧС России по РК № 40 от 01.02.2013 «О создании рабочей группы по организации подключения объектовой пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисков крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» (далее - Приказ Главного управления МЧС России по РК № 40 от 01.02.2013) утвержден регламент подключения сторонних организаций (объектов социального значения) к ПАК «Стрелец-Мониторинг» (далее – Регламент).

По пункту 3.1.1 Регламента хозорган (собственник объекта защиты, юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты) подает заявку в Главное управление МЧС России по РК на подключение пожарной сигнализации, смонтированной на объекте, к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Так, ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты обратилось в адрес Главного управления МЧС России по РК с заявкой от 03.03.2014 о готовности подключения пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

В ответ Главное управление МЧС России по РК 11.04.2014 уведомило ГБС (К)ОУ «С(К)ОШ № 42 VII вида» г. Воркуты о направлении заявки в ООО «Интертел», а затем 21.05.2014 сообщило о несоответствии системы вывода сигнала от автоматической системы пожарной защиты, установленной в здание школы, техническим требованиям к оборудованию, подключаемому к ПАК «Стрелец-Мониторинг», и направило технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты для передачи сигналов от автоматических систем пожарной защиты на ПАК «Стрелец-Мониторинг» (являющиеся приложением к Приказу Главного управления МЧС России по РК № 40 от 01.02.2013).

Вывод сигнала от автоматической системы пожарной защиты, установленной в здание школы, на ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленный в ФКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми», в настоящее время не осуществлено.

Также, ФКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» сообщило в адрес Коми УФАС России о доведении до АНО «КРЦМ СКБ» информации о порядке подключения к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Кроме того, Комиссией установлено следующее.

Уральским региональным центром МЧС России в адрес АНО «КРЦМ СКБ» выдана лицензия № 4-Б/01161 от 13.09.2013 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом в лицензии указан следующий адрес осуществления лицензируемого вида деятельности: 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 6а, офис 1204.

По мнению АНО «КРЦМ СКБ» для выполнения работ по выводу сигнала от автоматической системы пожарной защиты на пульт дежурной диспетчерской службы – «01» местных гарнизонов пожарной охраны лицензия не требуется.

Доказательств для полного, всестороннего, объективного рассмотрения дела недостаточно.

В соответствии с частями 1, 5 статьи 47 Закона о защите конкуренции Комиссия определила:

1. Отложить рассмотрение дела № АО 17-08/14.
2. Назначить рассмотрение дела № АО 17-08/14 **на 25.02.2015 в 11 часов 00 минут** по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Интернациональная, дом 160а, 3 этаж, зал заседаний.
3. **АНО «КРЦМ СКБ» в срок до 09.02.2015** представить:
 - 3.1. копии документов, подтверждающих осуществление АНО «КРЦМ СКБ» в 2013, 2014 годах видов деятельности, приносящих доход;
 - 3.2. нормативно-правовое обоснование возможности выполнения работ по выводу сигнала от автоматической системы пожарной защиты (сигнализации) на пульт дежурной диспетчерской службы – «01» местных гарнизонов пожарной охраны без лицензии либо на основании имеющейся у АНО «КРЦМ СКБ» лицензии с учетом ее выдачи в другом субъекте Российской Федерации и неуказанием в ней Республики Коми в качестве места осуществления деятельности;
 - 3.3. копии документов, подтверждающих получение АНО «КРЦМ СКБ» в 2014 году информации о порядке подключения к ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
 - 3.4. при наличии – копии документов, подтверждающих совместимость оборудования, установленного в здании школы, с ПАК «Стрелец-Мониторинг»;
 - 3.5. при наличии – копии документов, подтверждающих совместимость оборудования, установленного в здании школы, с оборудованием, установленным ООО «ВСБ» в ФКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» по договору;
 - 3.6. письменную информацию об обращении либо необращении в адрес ЗАО «Аргус-Спектр» - производителя ПАК «Стрелец-Мониторинг» либо его дистрибьютора на территории Республики Коми - ООО «Интертел» о приобретении оборудования с целью выполнения работ по выводу сигнала от автоматической системы пожарной сигнализации, установленной в здании школы, на ПАК «Стрелец-Мониторинг»; при наличии таких обращений – их копии и копии ответов на них.

3.7. при наличии – отзыв по делу с учетом выявленных Комиссией обстоятельств;

3.8. копии иных документов и (или) иную письменную информацию, имеющие значение для рассмотрения дела.

4. ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми» в срок до 09.02.2015 представить:

4.1. копии документов, подтверждающих направление в адрес АНО «КРЦМ СКБ» в 2014 году информации о порядке подключения к ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

4.2. письменную информацию об осуществлении либо неосуществлении в 2014 году переключений с оборудования ООО «ВСБ», установленного в ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми», на ПАК «Стрелец-Мониторинг», смонтированного ООО «Интертел»; при осуществлении таких переключений – письменную информацию о порядке осуществления таких работ, о лицах, осуществляющих такие переключения, список объектов, на которых осуществлено переключение, письменную информацию о совместимости либо несовместимости ранее установленного оборудования на объектах защиты (например, «Контакт GSM-5») с ПАК «Стрелец-Мониторинг», и последовательности действий в случае несовместимости такого оборудования с ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

4.3. письменную информацию о наличии в настоящее время возможности вывода сигнала о пожаре на пульт дежурно-диспетчерской службы «01» ФГКУ «3 отряд ФПС по РК» от автоматической системы пожарной сигнализации, установленной в здании школы, не на ПАК «Стрелец-Мониторинг», а на оборудование, установленное ООО «ВСБ», либо о запрете на подключение к ранее установленному оборудованию и обязательному подключению только к ПАК «Стрелец-Мониторинг» (с приложением копий обосновывающих документов);

4.4. при наличии – отзыв по делу с учетом выявленных Комиссией обстоятельств;

4.5. копии иных документов и (или) иную письменную информацию, имеющие значение для рассмотрения дела.

5. Главному управлению МЧС России по Республике Коми в срок до 09.02.2015 представить:

5.1. нормативно-правовое обоснование возможности выполнения работ по выводу сигнала от автоматической системы пожарной защиты (сигнализации) на пульт дежурной диспетчерской службы – «01» местных гарнизонов пожарной охраны без лицензии либо на основании имеющейся у АНО «КРЦМ СКБ» лицензии с учетом ее выдачи в другом субъекте Российской Федерации и неуказанием в ней Республики Коми в качестве места осуществления деятельности;

5.2. письменную информацию о наличии в настоящее время возможности вывода сигнала о пожаре на пульт дежурно-диспетчерской службы «01» ФГКУ «3 отряд ФПС по РК» от автоматической системы пожарной сигнализации, установленной в здании школы, не на ПАК «Стрелец-Мониторинг», а на оборудование, установленное ООО «ВСБ», либо о запрете на подключение к ранее установленному оборудованию и обязательному подключению только к ПАК «Стрелец-Мониторинг» (с приложением копий обосновывающих документов);

5.3. при наличии – отзыв по делу с учетом выявленных Комиссией обстоятельств;

5.4. копии иных документов и (или) иную письменную информацию, имеющие значение для рассмотрения дела.

6. Признать явку представителя Главного управления МЧС России по Республике Коми на заседание Комиссии 25.02.2015 обязательной.

7. ООО «ВСБ» в срок до 09.02.2015 представить:

7.1. копию устава ООО «ВСБ» со всеми изменениями и дополнениями;

7.2. письменный перечень лиц, входящих в одну группу лиц с ООО «ВСБ» (статья 9 Закона о защите конкуренции);

7.3. при наличии – копии всех договоров, заключенных с ООО «Интертел» в 2013-2014 годах, истекшем периоде 2015 года, с приложением копий всех дополнений, изменений к таким договорам;

7.4. письменную информацию об осуществлении либо неосуществлении в 2014 году переключений с оборудования ООО «ВСБ», установленного в ФГКУ «3 отряд ФПС по Республике Коми», на ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленного ООО «Интертел»; при осуществлении таких переключений – письменную информацию о порядке осуществления таких работ, о лицах, осуществляющих такие переключения, список объектов, на которых осуществлено переключение, письменную информацию о совместимости либо несовместимости ранее установленного оборудования на объектах защиты (например, «Контакт GSM-5») с ПАК «Стрелец-Мониторинг», и последовательности действий в случае несовместимости такого оборудования с ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

7.5. при наличии – отзыв по делу с учетом выявленных Комиссией обстоятельств;

7.6. копии иных документов и (или) иную письменную информацию, имеющие значение для рассмотрения дела.

8. **Лица, участвующие в деле**, вправе представить ко дню рассмотрения дела, копии документов и письменную информацию, имеющие значение для рассмотрения дела.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>