Генеральному директору ООО «Ленсеть»

<...>

ул. Руставели, д. 31, лит. А, Санкт-Петербург, 195273

info@10kv.su

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о возбуждении дела об административном

правонарушении № 047/04/9.21-30/2020 и проведении административного расследования

«17» января 2020 года Петербург

Санкт-

Я, заместитель руководителя Ленинградского УФАС России <...>, рассмотрев заявления садоводов Союза садоводческих некоммерческих товариществ массива «Трубников Бор» (далее –

ССНТ «Трубников Бор») с информацией о нарушении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, также объектов электросетевого a хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила присоединения) Обществом с ограниченной ответственностью «Ленсеть» (далее - 000 «Ленсеть», Сетевая организация) ИНН/КПП 7804488126/780401001, адрес: ул. Руставели, д. 31, лит. А, Санкт-Петербург, 195273,

## УСТАНОВИЛ:

Ленинградского УФАС России поступили заявления В адрес садоводов ССНТ «Трубников Бор» (<...> вх. № 11127 от 12.11.2019, <...> BX. № 11131 OT 12.11.2019, <...> BX. № 11132 OT 12.11.2019, <...> BX. № 11317 ot 15.11.2019, <...> bx. № 11348 ot 18.11.2019, <...> bx. № 11349 ot 18.11.2019, <...> BX. № 11350 OT 18.11.2019, <...> BX. № 11351 ОТ 18.11.2019, <...> BX. № 11352 от 18.11.2019, <...> BX. № 11353 OT BX. 18.11.2019, <...> № 11354 18.11.2019, <...> 11355 OT BX. № OT 18.11.2019, <...> 18.11.2019, <...> № 11356 № 11357 BX. OT BX. OT 11358 11359 BX. 18.11.2019, <...> № OT 18.11.2019, <...> BX. № OT BX. 11360 18.11.2019, <...> 11361 18.11.2019, <...> № № OT BX. OT 18.11.2019, <...> BX. № 11362 18.11.2019, <...> BX. № 11363 OT OT BX. 18.11.2019, <...> № 11364 OT 18.11.2019, <...> BX. № 11365 OT 18.11.2019, <...> № 11366 18.11.2019, <...> № 11367 BX. OT BX. OT 18.11.2019, <...> BX. № 11368 OT 18.11.2019, <...> BX. № 11369 OT 18.11.2019, <...> № 11370 18.11.2019, <...> № 11371 BX. OT BX. OT 18.11.2019, <...> № 11372 18.11.2019, <...> № 11373 BX. OT BX. OT 11374 18.11.2019, <...> 18.11.2019, <...> 11375 BX. № BX. № OT OT 18.11.2019, <...> BX. № 11376 18.11.2019, <...> № 11377 OT BX. OT 18.11.2019, <...> № 11378 18.11.2019, <...> № 11379 BX. OT BX. OT 11380 18.11.2019, <...> 18.11.2019, <...> BX. № OT BX. № 11381 OT 11382 18.11.2019, <...> BX. № 18.11.2019, <...> № 11383 OT BX. OT 11384 18.11.2019, <...> № OT 18.11.2019, <...> № 11385 BX. BX. OT 18.11.2019, <...> BX. № 12192 ОТ 06.12.2019, <...> BX. № 12193 OT 06.12.2019, <...> BX. № 12194 OT 06.12.2019, <...> № 12195 BX. OT BX. № 12196 06.12.2019, <...> BX. № 12197 06.12.2019, <...> OT OT <...> BX. № 12198 OT 06.12.2019, <...> BX. 06.12.2019, № OT

06.12.2019, <...> bx. № 12200 ot 06.12.2019, <...> bx. № 12519 OT 16.12.2019, <...> BX. № 12520 OT 16.12.2019, <...> BX. № 12739 OT 20.12.2019, <...> BX. № 12740 OT 20.12.2019, <...> BX. № 12741 OT 20.12.2019, <...> bx. № 13132 ot 30.12.2019, <...> bx. № 13133 ot 30.12.2019, <...> BX. № 13134 OT 30.12.2019, <...> BX. № 13135 OT 30.12.2019, <...> BX. № 13136 OT 30.12.2019, <...> BX. № 13137 OT 30.12.2019, <...> bx. № 13138 ot 30.12.2019, <...> bx. № 181 ot 10.01.2020, <...> вх. № 182 от 10.01.2020), с жалобой на превышение суммарного отключений часов электроэнергии, количества также систематические скачки и перепады напряжения, в результате которых происходят сбои в работе электроприборов.

Садоводами ССНТ «Трубников Бор», чьи энергопринимающие устройства расположены на территории СНТ «Азимут», СНТ «Любанец», СНТ «Радуга», СНТ «Знамя Труда», СНТ «Полиграфмаш», СНТ «Источник» наблюдается частое, длительное отключение электроэнергии, а также систематические скачки и перепады напряжения, в результате которых происходят сбои в работе электроприборов.

Напряжение по сети не соответствует норме – вместо 220V сетевая компания поставляет порядка 160-180V, вследствие чего невозможно пользоваться бытовой техникой,

Из материалов заявлений следует, что общее суммарное число часов отключений на территории массива «Трубников Бор» в 2019 году составило более 72 часов.

В ПУНКТА 15 СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТАМИ «a», «r» присоединения сетевая организация обязана обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя (потребителя электрической энергии, интересах В КОТОРОГО заключается договор), качество и параметры которой соответствовать техническим регламентам с соблюдением величин технологической брони; аварийной порядке И В сроки, договором, **УСТАНОВЛЕННЫЕ** информировать потребителя электрической энергии, (потребителя В интересах заключаемся договор) об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору.

Согласно пункту 31(6) Правил присоединения категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией

энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор.

Согласно абзацу 7 пункта 31 (6) Правил присоединения для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В связи с тем, что ограничение режима потребления электрической энергии вышло за рамки допустимой нормы, Ленинградское УФАС России усматривает признаки нарушения пункта 31 (6) Правил.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –КоАП РФ) в виде административного штрафа

для юридических лиц в размере от 100 000 до 500 000 рублей,

для должностных лиц в размере от 10 000 до 40 000 рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей, либо дисквалификацией на срок до трех лет;

на юридических лиц – от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Имеющихся материалов и данных достаточно для возбуждения дела об административном правонарушении.

Руководствуясь статьями 28.1, 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

## ΟΠΡΕΔΕΛИΛ:

- 1. Возбудить в отношении ООО «Ленсеть» дело об административном правонарушении № 047/04/9.21-30/2020, выразившемся в нарушении положений Правил присоединения.
- 2. Провести административное расследование.
- 3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП РФ ООО «Ленсеть» надлежит в трехдневный срок со дня получения настоящего определения представить в Ленинградское УФАС России:
- письменные пояснения по вопросу отключений электрической энергии на территории СНТ «Азимут», СНТ «Любанец», СНТ «Радуга», СНТ «Знамя Труда», СНТ «Полиграфмаш», СНТ «Источник» в 2019 году;
- журнал отключений электрической энергии с 01.01.2019 по 22.09.2019;
- акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, составленный между ООО «Ленсеть» и ОАО «ОЭК».
- 4. Законному представителю ООО «Ленсеть» надлежит прибыть **31.01.2020 в 13:00** по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, пом. № 3-147,
  - тел. (812) 274-30-70 для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания протокола об административном правонарушении по делу
  - № 047/04/9.21-30/2020, либо направить представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 047/04/9.21-30/2020 со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, объяснения, представлять доказательства, ходатайства юридической И ОТВОДЫ, ПОЛЬЗОВОТЬСЯ ПОМОЩЬЮ защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии Федерации С Кодексом Российской об административных правонарушениях. В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП РФ защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.