

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ),
КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

« 12 » февраля 2014 г.

г. Петрозаводск

В связи с наличием в действиях открытого акционерного общества «Прионежская сетевая компания» (ОГРН – 1061001073242, ИНН – 1001013117; 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, д. 22, далее – ОАО «ПСК») признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), выразившегося в отказе (...) от изменения технических условий от 27 сентября 2013 года №ПР0590-13, направленных с договором об осуществлении технологического присоединения от 27 сентября 2013 года №ПР0590-13, Карельское УФАС России на основании статьи 39¹ Закона о защите конкуренции предупреждает ОАО «ПСК» о необходимости

прекращения указанных действий в срок до 28 февраля 2014 года путем повторного направления в адрес (...) проекта договора об осуществлении технологического присоединения от 27 сентября 2013 года №ПР0590-13 с техническими условиями, оформленными с учетом следующих изменений:

пункт 12.1. технических условий изложить в следующей редакции: «Разработать проект электроснабжения объекта (в случае, если технические характеристики существующей линии не соответствуют вновь присоединяемым нагрузкам и будет осуществляться строительство ВЛ-0,4 кВ или прокладка КЛ-0,4 кВ)»;

пункт 12.2. технических условий изложить в следующей редакции: «В случае, если технические характеристики существующей линии заявителя не соответствуют вновь присоединяемым нагрузкам, то от точки присоединения до ЩУ объекта построить ВЛ-0,4кВ проводом СИП или проложить кабельную линию (КЛ-0,4 кВ) расчетного сечения»;

пункт 12.4. технических условий – исключить условие об установке прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности или на наружной стене объекта.

О выполнении предупреждения сообщить в Карельское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения. К сообщению об исполнении предупреждения приложить копии документов, подтверждающих факт его исполнения.

И.о. руководителя управления

А.Б. Пряхин

