

Решение
по делу №06/2880-16
о нарушении законодательства
Российской Федерации о контрактной системе

14.11.2016

г. Симферополь

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России) (далее – Комиссия) в составе:

<...>

при участии представителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский Республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» (далее — Заказчик) О. Р. Чубко (по доверенности),

от общества с ограниченной ответственностью «ИСТСВЕТ» (далее – Заявитель) поступило ходатайство от 10.11.2016 №10/11-1 (вх. №4962 от 10.11.2016) о рассмотрении жалобы в отсутствие представителей Заявителя, –

рассмотрев жалобу Заявителя от 24.10.2016 №24/10-1 (вх. №2975/09 от 08.11.2016) на действия Единой комиссии Заказчика при проведении аукциона в электронной форме «Поставка ламп, прожекторов и автоматических выключателей» (номер извещения 0375200036216000274) (далее – Аукцион), в соответствии со статьей 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.11.2014 №727/14, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.02.2015 за №36262 (далее – Административный регламент от 19.11.2014 №727/14),

УСТАНОВИЛА:

В Крымское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Единой комиссии Заказчика при проведении Аукциона. По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Единой комиссии Заказчика по необоснованному отклонению заявки Заявителя (под порядковым №9) и не допуску Заявителя к дальнейшему участию в Аукционе.

Крымским УФАС России принято уведомление о поступлении жалобы и приостановлении торгов от 09.11.2016 № 06/8271, направленное Заявителю, Заказчику, Оператору электронной площадки и размещенное на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – официальный

сайт).

В ходе заседания Комиссии представитель Заказчика не согласился с доводами жалобы и сообщил, что при проведении Заказчика, Единой комиссии Заказчика действовали в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

В результате рассмотрения жалобы Комиссия установила следующее.

В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя):

- извещение об осуществлении закупки размещено на официальном сайте – 06.10.2016, изменения в извещение – 12.10.2016;

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный аукцион;

- начальная (максимальная) цена контракта – 1 523 609,00 рублей;

- дата и время окончания подачи заявок: 20.10.2016 08:00, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: 21.10.2016, дата проведения Аукциона: 24.10.2016;

- на участие в Аукционе подано 15 заявок, 6 заявок признаны несоответствующими документации об Аукционе, Закону о контрактной системе, в т.ч. заявка Заявителя под порядковым номером 9;

- при проведении Аукциона предложение о цене контракта подавали 8 участников;

- победителем Аукциона признан участник с предложенной минимальной ценой контракта 847 145,85 рублей, снижение от начальной (максимальной) цены контракта составило — 44,4%.

В качестве довода жалобы Заявитель указывает на то, что Единая комиссия Заказчика необоснованно отклонила заявку Заявителя (под порядковым номером 9) и не допустила Заявителя к дальнейшему участию в Аукционе.

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе определен статьей 67 Закона о контрактной системе. В соответствии с требованиями части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг и по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 статьи 66 Закона о контрактной системе (часть 3 статьи 67 Закона о контрактной системе).

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая

часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе установлено, что аукционная комиссия не имеет права отказать участнику в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе.

В соответствии с Протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 21.10.2016 № 0375200036216000274-1 (далее – протокол рассмотрения) заявка под порядковым номером 9 (заявка Заявителя) отклонена по причине: «...

		<p>Информация, предусмотренная пп.б) п.1 части 3 статьи 66 Федерального закона 44-ФЗ, предусмотренная п. 21.1.2 части 2 Аукционной документации, не соответствует требованиям, установленным Заказчиком в техническом задании описания объекта закупки, а именно:</p> <p>В позиции №1 Лампа светодиодная 75 Вт:</p> <p>- при требовании – Мощность лампы Вт не менее 7, в заявке участника указано – «Мощность лампы Вт не менее 7» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация)</p>
--	--	--

документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Световой поток, от Лм 600, в заявке участника указано – «Световой поток, от Лм 630» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Цветовая температура, от К 3000, в заявке участника указано – «Цветовая температура, от К 3000» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);

- Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 70, в заявке участник «Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 80» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: « \geq »)

- Энергоэффективность \geq лм/Вт 80, в заявке участник «Энергоэффективность \geq лм/Вт 80» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: « \geq »)

В позиции №2 Лампа светодиодная 100 Вт:

- при требовании – Мощность лампы Вт не менее 11, в заявке участника указано – «Мощность лампы Вт не менее 11» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Световой поток, от Лм 900, в заявке участника указано – «Световой поток, от Лм 990» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);

- при требовании – Цветовая температура, от К 3000, в заявке участника указано – «Цветовая температура, от К 3000» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);

- Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 70, в заявке участник «Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 80» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: « \geq »)

- Энергоэффективность \geq лм/Вт 80, в заявке участник «Энергоэффективность \geq лм/Вт 80» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: « \geq »)

В позиции №3 Лампа светодиодная 150 Вт:

- при требовании – Мощность лампы Вт не менее 14, в заявке участника указано – «Мощность лампы Вт не менее 15» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Световой поток, от Лм 1100, в заявке участника указано – «Световой поток, от Лм 1350» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об

электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);

- при требовании – Цветовая температура, от К 3000, в заявке участника указано – «Цветовая температура, от К 3000» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);

- Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 70, в заявке участник «Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 80» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: « \geq »)

- Энергоэффективность \geq лм/Вт 80, в заявке участник «Энергоэффективность \geq лм/Вт 80» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: « \geq »)

В позиции №4 Прожектор светодиодный 20Вт:

- при требовании – Мощность Вт не менее 20, в заявке участника указано – «Мощность Вт не менее 20» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Световой поток, от Лм 1500, в заявке участника указано – «Световой поток, от Лм 1600» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);

<p>9 19.10.2016 13:22:01 (+03:00)</p>	<p>Отказать в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе</p>	<p>- при требовании – Цветовая температура, от К 6000, в заявке участника указано – «Цветовая температура, от К 6500» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);</p> <p>- Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 75, в заявке участник «Индекс цветопередачи $\geq Ra$ 80» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «\geq»)</p> <p>- при требовании – Срок службы не менее часов 30000, в заявке участника указано – «Срок службы не менее часов 30000» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);</p> <p>В позиции №5 Прожектор светодиодный 50Вт:</p> <p>- при требовании – Мощность Вт не менее 50, в заявке участника указано – «Мощность Вт не менее 50» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);</p> <p>при требовании – Световой поток, от Лм 1500, в заявке участника указано – «Световой поток, от Лм 4000» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);</p> <p>- Цветовая температура, К \geq 6500, в заявке участник «Цветовая температура, К > 6500» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном</p>
---	--	--

аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «>»)

- Индекс цветопередачи $\geq Ra 75$, в заявке участник «Индекс цветопередачи $\geq Ra 800$ » (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: « \geq »)

при требовании – Срок службы не менее часов 30000, в заявке участника указано – «Срок службы не менее часов 30000» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

В позиции №6 Автоматический выключатель ВМ4 ЗР 25А:

- при требовании – Номинальная отключающая способность $I_{cp, A}$ не менее 4500, в заявке участника указано – «Номинальная отключающая способность $I_{cp, A}$ не менее 4500» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Рабочая отключающая способность $I_{cs, A}$ не менее 4500, в заявке участника указано – «Рабочая отключающая способность $I_{cs, A}$ не менее 4500» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

В позиции №7 Автоматический выключатель ВМ4 ЗР 32А:

- при требовании – Номинальная отключающая

способность I_{sp} , А не менее 4500, в заявке участника указано – «Номинальная отключающая способность I_{sp} , А не менее 4500» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Рабочая отключающая способность I_{cs} , А не менее 4500, в заявке участника указано – «Рабочая отключающая способность I_{cs} , А не менее 4500» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Максимальное сечение подключаемого провода, мм^2 не более 25, в заявке участника указано – «Максимальное сечение подключаемого провода, мм^2 не более 25» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не белее»);

В позиции №8 Автоматический выключатель ВМ4 ЗР 63А:

- при требовании – Номинальная отключающая способность I_{sp} , А не менее 4500, в заявке участника указано – «Номинальная отключающая способность I_{sp} , А не менее 4500» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Рабочая отключающая способность I_{cs} , А от 4500, в заявке участника указано – «Рабочая отключающая способность I_{cs} , А от 4500» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об

электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «от»);

при требовании – Максимальное сечение подключаемого провода, мм² не более 25, в заявке участника указано – «Максимальное сечение подключаемого провода, мм² не более 25» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не более»);

В позиции №9 Автоматический выключатель ВМ4 ЗР 120А:

- Номинальный ток (А) > 120, в заявке участник «Номинальный ток (А) > 120» (цитата из заявки), (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «>».)

- при требовании – Номинальное напряжение, В не менее 220, в заявке участника указано – «Номинальное напряжение, В не менее 220» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не менее»);

- при требовании – Максимальное сечение подключаемого провода, мм² не более 35, в заявке участника указано – «Максимальное сечение подключаемого провода, мм² не более 35» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не более»);

- при требовании – Время срабатывания при коротком замыкании, не более Секунд 0,01, в

	<p>заявке участника указано – «Время срабатывания при коротком замыкании, не более Секунд 0,01» (цитата из заявки) (согласно требований пп.2 п.21.8 части 2 (документация) документации об электронном аукционе, при предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «не белее»);</p> <p>Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в соответствии п.2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ.</p>
--	--

...» (цитата из Протокола рассмотрения).

В техническом задании документации об Аукционе Заказчиком установлено следующие требования к объекту закупки Аукциона: «...

Техническое задание

«Поставка ламп, прожекторов и автоматических выключателей»

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)	
		Наименование и ед. изм. показателя	Описание, значение
1	2	5	6
1	Лампа светодиодная 75 Вт	Мощность лампы Вт не менее	7
		Эквивалентная замена ЛОН 75 Вт	Соответствует*
		Форма колбы грушевидная	Соответствует*
		Цоколь E27	Соответствует*
		Световой поток, от Лм	600
		Цветовая температура, от К	3000
		Срок службы не менее ч.	25000
		Класс энергопотребления А+	Соответствует*
		Индекс цветопередачи $\geq Ra$	70
		Энергоэффективность \geq лм/Вт	80
2	Лампа светодиодная 100 Вт	Мощность лампы Вт не менее	11
		Эквивалентная замена ЛОН 100 Вт	Соответствует*
		Форма колбы грушевидная	Соответствует*
		Цоколь E27	Соответствует*
		Световой поток, от Лм	900
		Цветовая температура, от К	3000
		Срок службы не менее ч.	25000
		Класс энергопотребления А+	Соответствует*
		Индекс цветопередачи $\geq Ra$	70
		Энергоэффективность \geq лм/Вт	80

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки	
		Эквивалентность/соответствие	Описание/значение
3	Светодиодный 150 Вт	Мощность лампы Вт не менее	150
		Эквивалентная замена ЛОУ 150 Вт	Соответствует
		Форма колбы: грушевидная	Соответствует*
		устанавливаться эквивалентность/соответствие)	Соответствует*
		Световой поток, от Лм	1100
		Наименование и единица показателя	Описание/значение
		Срок службы не менее ч.	25000
		Класс энергопотребления А+	Соответствует*
		Индекс цветопередачи $\geq Ra$	70
		Энергоэффективность \geq лм/Вт	80
4	Пржектор светодиодный 20Вт	Мощность Вт не менее	20
		Световой поток, Лм от	1500
		Цветовая температура, К от	6000
		Индекс цветопередачи: $Ra \geq$	75
		Пржектор светодиодный уличный	Соответствует*
		Температура эксплуатации $^{\circ}C$ от - до	-40 - +45
		Срок службы не менее часов	30000
5	Пржектор светодиодный 50Вт	Мощность Вт не менее	50
		Световой поток, Лм не менее	1500
		Цветовая температура, К \geq	6500
		Индекс цветопередачи: $Ra \geq$	75
		Пржектор светодиодный уличный	Соответствует*
		Температура эксплуатации $^{\circ}C$ от - до	-40 - +45
		Срок службы не менее часов	30000
6	Автоматический выключатель ВМ4 3Р 25А	Номинальный ток I_n , А	25*
		Номинальная частота сети переменного тока, гц	50/60*
		Номинальная отключающая способность I_{cn} , А не менее	4500
		Рабочая отключающая способность I_{cs} , А не менее	4500
		Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепления)С	Соответствует*
		Максимальное сечение подключаемого провода, мм ² до (включительно)	25
		Условия эксплуатации УХЛ4	Соответствует*
		Должны быть адаптированы под DIN-рейку	Предусмотрено*
		Номинальный ток I_n , А	32*
		Номинальная частота сети переменного тока, гц	50/60*
		Номинальная отключающая	4500

№ п/п	Наименование товара, входящего в объект закупки	Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)*	4500
		Наименование и ед. изм. показателя	Описание, значение
		Максимальное сечение подключаемого провода, мм ² не более	25
		Условия эксплуатации УХЛ4	Соответствует*
		Должны быть адаптированы под DIN-рейку	Предусмотрено*
		Номинальный ток In, А	63*
8	Автоматический выключатель ВМ4 3Р 63А	Номинальная частота сети переменного тока, гц	50/60*
		Номинальная отключающая способность I _{ср} , А не менее	4500
		Рабочая отключающая способность I _{сз} , А от	4500
		Кривая отключения (диапазон токов мгновенного расцепления) С	Соответствует*
		Максимальное сечение подключаемого провода, мм ² не более	25
		Условия эксплуатации УХЛ4	Соответствует*
		Должны быть адаптированы под DIN-рейку	Предусмотрено*
		Номинальный ток (А) >	120
9	Автоматический выключатель ВМ4 3Р 120А	Номинальное напряжение, В не менее	220
		Максимальное сечение подключаемого провода, мм ² не более	35
		Время срабатывания при коротком замыкании, не более Секунд	0,01
		Количество полюсов 3Р	Соответствует*
		Должны быть адаптированы под DIN-рейку	Предусмотрено*
		Отключающая способность 4,5кА	Соответствует*
		Номинальный ток, А	25*
10	Автоматический выключатель С25/1	Номинальное напряжение АС, В	230*
		Количество полюсов	1*
		Должны быть адаптированы под DIN-рейку	Предусмотрено*
		Отключающая способность 4,5кА	Соответствует*
		Номинальный ток, А	40*
11	Автоматический выключатель	Номинальное напряжение АС, В	230*
		Количество полюсов	1*
		Должны быть адаптированы под DIN-рейку	Предусмотрено*
		Количество полюсов	1*

	C40/1	Требования, установленные к техническим характеристикам товара, входящего в объект закупки	Требования к качеству
№ п/п 12	Наименование товара, входящего в объект закупки Автоматический выключатель С63/1	Отклонения от показателей, с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)	с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)*
		Номинальное напряжение АС, В	230*
		Наименование и ед. изм. показателя	Описание, значение
		Должны быть адаптированы под DIN-рейку	Предусмотрено*

...» (цитата документации об Аукционе).

Заказчик в инструкции по заполнению первой части заявки на участие в Аукционе Заказчик установил применение участниками следующих обозначений:

«...2. При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Приложении 2 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В случае применения заказчиком в техническом задании слов:

«**не менее**», «**не ниже**», « \geq », «**не ранее**» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«**не более**», «**не выше**», « \leq », «**не позднее**» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

«**менее**», «**ниже**», « $<$ » , «**позднее**» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«**более**», «**выше**», «**свыше**», « $>$ », «**ранее**» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

...

...

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «не позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «позднее», «ранее», «возможность», «<», «>», « \leq », « \geq ».

При использовании заказчиком в приложение №2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» вышеуказанных терминов, участник предлагает цифровое значение...» (цитаты из документации об Аукционе).

Комиссия, изучив документацию об Аукционе, первую часть заявки Заявителя на участие в Аукционе (порядковый номер <...>), приходит к выводу, что действия Единой комиссии Заказчика по признанию первой части заявки Заявителя

(порядковый номер <...>) несоответствующей требованиям Закона о контрактной системе и документации об Аукционе, не нарушают требования статей 66, 67 Закона о контрактной системе.

Таким образом, доводы Заявителя не нашли своего подтверждения.

На основании изложенного, руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом от 19.11.2014 №727/14, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу Заявителя необоснованной.
2. Прекратить действие уведомления о поступлении жалобы и приостановлении торгов от 09.11.2016 № 06/8271.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.