

## РЕШЕНИЕ № 628/03/1

23 мая 2011 года  
гор. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - Ростовское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председатель Комиссии:  
Члены Комиссии:

Артахов А.Б.  
Акопян Т.С.  
Моргунова Ю.В.

рассмотрев дело № 628/03/1 по жалобе ИП Каширина О.П. (далее – Заявитель) о нарушении комиссией МЛПУЗ «Городская поликлиника № 3 Ворошиловского района» гор. Ростова-на-Дону (далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона № 3915МАук «Размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту, установке автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре МЛПУЗ «Городская поликлиника №3 Ворошиловского района гор. Ростова-на-Дону» (далее - аукцион) ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в присутствии представителей Заказчика (<...>),

### УСТАНОВИЛА:

В Ростовское УФАС России поступила жалоба ИП Каширина О.П. о нарушениях комиссией Заказчика Закона, выразившихся в неправомерном отклонении его заявки на участие в аукционе по лоту № 2.

Заказчик представил Отзыв на жалобу (исх. № 29 от 23.05.2011 г.); заявил о вынужденном отклонении всех заявок на участие в аукционе по лоту № 2 и признании аукциона по данному лоту несостоявшимся, в связи с установлением Заказчиком факта не соответствия проектной документации к аукциону требованиям Технических регламентов в области пожарной безопасности.

Изучив материалы настоящего дела, Комиссией Ростовского УФАС России установлено:

10.12.2010 г. на официальном сайте Ростовской области [www.torgi.donland.ru](http://www.torgi.donland.ru) (далее - сайт) Заказчиком было опубликовано извещение о проведении открытого аукциона № 98-3915М/ИАук (далее - извещение), согласно которому начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 составляла 846 720 рублей. В указанное извещение Заказчиком были внесены изменения.

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3915М/ПРАук от 11.05.2011 г. по лоту № 2 в допуске к участию в аукционе по названному лоту отказано всем 23 участникам размещения заказа, в том числе, Заявителю.

В ходе заседания Комиссии Ростовского УФАС России Заказчиком факт отклонения заявок, в том числе, заявки Заявителя, не отрицался. Обоснованием отклонения поступивших заявок послужило следующее:

После опубликования извещения о проведении оспариваемого аукциона Заказчиком установлено, что проектная документация не соответствует требованиям Технических регламентов и сметных нормативов, а именно: в локальной смете N02-01-09 рабочего проекта на капитальный ремонт МЛПУЗ «Городская поликлиника N3 Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону» Раздел 3, Материалы , представлен материал: п.42.43 шнур соединительный гибкий, марки ШВВП сечением 20x0,5 мм2 и марки ШВВП сечением 2x 0,75 соответственно; шнур ШВВП, мм2:2x0,5 и Шнур ШВВП, мм2: 2x0,75 не соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 Г.Ш23-ФЗ и не будет иметь необходимый сертификат пожарной безопасности, а так же применение данного вида кабеля, не являющегося огнестойким, в области противопожарной защиты полностью противоречит требования Технического регламента от 22.07.2008 . N123-03, не соответствует ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325.

Согласно пп.13.15.3 свода Правил СП 5.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Номы и правила проектирования) выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документацией на приборы и оборудования системы пожарной сигнализации. В соответствии со п.4.1. ст.4 свода Правил СП СП 6.13110.2009 (Системы противопожарной защиты, Электрооборудование. Требования пожарной безопасности) кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горения при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо-и газовыделением (нг-бВРК) или не содержащими галогенов (нг-НРРК).

Таким образом, в случае исполнения контракта в соответствии с проектной документацией, не соответствующей действующим Техническим регламентам пожарной безопасности, здание МЛПУЗ «Городская поликлиника №3 Ворошиловского района гор. Ростова-на-Дону по окончании выполнения работ не будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. Выполнение работ на объекте МЛПУЗ «Городская поликлиника №3 создаст непосредственную угрозу возникновения пожара на объекте, угрозу жизни и здоровью людей.

Поскольку действующим законодательством о размещении заказа не установлен порядок отмены объявленных торгов после истечения срока подачи заявок на участие в торгах, а Заказчику стало известно о несоответствии закупаемых работ требованиям к их безопасности, последним было принято решение о признании торгов несостоявшимися.

Частью 1 ст. 12 Закона установлен исчерпывающий перечень оснований для отказа участникам размещения заказа в допуске к участию в аукционе. Довод, приведенный Заказчиком в качестве основания для отклонения заявок на участие в аукционе по лоту № 2, названным перечнем не предусмотрен.

Таким образом, отказав участникам размещения заказа, в том числе, Заявителю в допуске к участию в аукционе по лоту № 2 по основаниям, не предусмотренным ч. 1 ст. 12 Закона, комиссия Заказчика нарушила ч. 2 ст. 12 Закона.

В этой связи, на основании Постановления Правительства РФ от 20.02.2006г. № 94, в соответствии с ч.6 ст.60 Закона Комиссия Ростовского УФАС России,

#### **РЕШИЛА:**

1.Признать жалобу ИП Каширина О.П. обоснованной.

2.Выдать комиссии Заказчика предписание: об отмене Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3915М/ПРАук от 11.05.2011 г. по лоту № 2; об отмене Протокола аукциона № 20-3915М/ПОАук от 13.05.2011 г. по лоту № 2; о рассмотрении заявок на участие в аукционе по лоту № 2 в соответствии с требованиями Закона и с учетом настоящего Решения; о проведении процедуры аукциона повторно в соответствии с требованиями Закона.

3.Рассмотреть вопрос о привлечении членов комиссии Заказчика к административной ответственности.

4.Контроль за исполнением решения возложить на Моргунову Ю.В.

Председатель комиссии Ростовского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов: А.Б.Артахов

Члены комиссии Ростовского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов: Т.С.Акопян, Ю.В.Моргунова

В силу ч. 9 ст. 60 Закона настоящее решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) уполномоченного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

#### **ПРЕДПИСАНИЕ № 265/03**

23.05.2011 г.  
гор. Ростов-на-Дону

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - Ростовское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов (далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии: Артахов А.Б.  
Члены комиссии: Акопян Т.С., Моргунова Ю.В.

на основании своего Решения по делу № 628/03 о нарушении комиссией МЛПУЗ «Городская поликлиника № 3 Ворошиловского района» гор. Ростова-на-Дону (далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона № 3915МАук «Размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту, установке автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре МЛПУЗ «Городская поликлиника №3 Ворошиловского района гор. Ростова-на-Дону» (далее - аукцион) ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон),

#### **ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

Комиссии Заказчика в срок до 14.06.2011 г.: отменить Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 3915М/ПРАук от 11.05.2011 г. по лоту № 2; отменить Протокол аукциона № 20-3915М/ПОАук от 13.05.2011 г. по лоту № 2; рассмотреть заявки на участие в аукционе по лоту № 2 в соответствии с требованиями Закона и с учетом Решения Ростовского УФАС России № 628/03 от 23.05.2011 г.; провести процедуру аукциона повторно в соответствии с требованиями Закона.

Об исполнении настоящего предписания сообщить в Ростовское УФАС России до 16.06.2011 года.

Контроль за исполнением предписания возложить на Моргунову Ю.В.

В силу ч. 9 ст. 60 Закона настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня его выдачи.

Председатель комиссии: А.Б.Артахов  
Члены комиссии: Т.С.Акопян, Ю.В.Моргунова