

Заявителю:

ООО «Дирекция строительства МЖК»

350033, г. Краснодар,
ул. Карасунская, 184

dsmjk@yandex.ru

Ответчику:

АО «НЭСК-электросети»

350033, г. Краснодар,
пер. Переправный, 13, оф.103А

nesk-elseti@nesk.ru

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения объявлена 13.07.2017
Краснодар

г.

Полный текст решения изготовлен 18.07.2017

Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела № 350/2016 о нарушении антимонопольного законодательства (далее Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Иващенко И.В. – заместитель руководителя управления, начальник отдела контроля в ТЭК и связи,

Члены комиссии:

Блинов Е.И.- специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Цуканов-Лубяницкий Г.В.- ведущий специалист отдела контроля в топливно-энергетическом комплексе и связи,

рассмотрев дело № 350/2016 по признакам нарушения АО «НЭСК-электросети» (350033, г. Краснодар, пер. Переправный,13, оф. 103А) ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», в присутствии на заседании представителей АО «НЭСК-электросети» «...» по доверенности от «...» № «...»; «...» по доверенности от «...» № «...», «...» - генерального директора ООО «Дирекция строительства МЖК»

УСТАНОВИЛА:

В Краснодарское УФАС России поступило обращение ООО «Дирекция строительства МЖК», направленное Администрацией Президента Российской Федерации письмом от 29.06.2016 № А26-05-2142/2311 (вх. от 04.07.2016 № 6944), а также обращение, направленное прокуратурой Краснодарского края письмом от 09.09.2016 № 7/1-р-2016 (вх. от 23.09.2016 № 9723), на действия АО «НЭСК-электросети».

В соответствии с пунктом 1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, сетевые организации - это организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок)

юридических и физических лиц к электрическим сетям.

Услуга по технологическому присоединению к электрическим сетям может быть оказана только сетевой организацией, к электрическим сетям которой потребитель намерен подключить принадлежащие ему энергопринимающие устройства.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому присоединению к электрической сети осуществляются непосредственно с целью последующей передачи электрической энергии для потребителя (технологическое присоединение является обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по передаче электрической энергии); возможность заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена необходимостью заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое присоединение.

АО «НЭСК-электросети» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль по виду услуг - услуги по передаче электрической энергии.

Согласно части 5 статьи 5 Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

АО «НЭСК-электросети» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии, в пределах эксплуатируемых и присоединенных сетей, расположенных в МО г. Краснодар, с долей 100%.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по результатам рассмотрения обращений ООО «Дирекция

строительства МЖК», поступивших из Администрации Президента РФ письмом от 29.06.2016 № А26-05-2142/2311 (вх. от 04.07.2016 № 6944), а также из прокуратуры Краснодарского края письмом от 09.09.2016 № 7/1-р-2016 (вх. от 23.09.2016 № 9723), в действиях АО «НЭСК-электросети» установлены признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ООО «Дирекция строительства МЖК» путем неосуществления мероприятий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств 9-этажного, 2-секционного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 145, а также фактическому приему (подаче) напряжения и мощности, в рамках взятых на себя обязательств по договору на технологическое присоединение к электрическим сетям от 08.02.2013 № 4-38-12-2044 и ТУ в срок, предусмотренный п. 16 Правил технологического присоединения № 861 и п. 5 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

На основании изложенного, издан приказ Краснодарского УФАС России от 04.10.2016 № 544 о возбуждении дела № 350/2016 и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения АО «НЭСК-электросети» (350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13) части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением от 18.10.2016 о назначении дела №350/2016 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению назначена дата рассмотрения дела на 28.11.2016 на 10:00 часов.

20.06.2017 в ходе рассмотрения дела №350/2016 Комиссией было выдано заключение об обстоятельствах дела, исходя из которого в действиях АО «НЭСК-электросети» установлено нарушение части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», которое привело к ущемлению интересов ООО «Дирекция строительства МЖК».

Определением от 20.06.2017 рассмотрения дела №350/2016 отложено на 13.07.2017.

В ходе рассмотрения дела №350/2016 Комиссией установлено следующее.

При рассмотрении дела №350/2016 со стороны Заявителя и Ответчика возникла спорная ситуация о дате заключения Договора,

а именно: 07.02.2013 или 08.02.2013. Согласно сведениям, представленным АО «НЭСК-электросети» письмом от 18.04.2017 №09.НС-08/710 (вх.18.04.2017 №3631), датой заключения Договора считается дата поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию и считается 07.02.2013. Из данных пояснений также следует, что документы, подтверждающие дату заключения Договора отсутствуют, в связи с тем, что журнал регистрации выдачи договоров и технических условий за 2013 год изъят правоохранительными органами и не возвращен. Так как данные пояснения не ухудшает положение Заявителя, то в данной ситуации Комиссия по тексту настоящего Заключения указывает Договор от 07.02.2013 №4-38-12-2044

Между АО «НЭСК-электросети» (Сетевая организация) и ООО «Дирекция строительства МЖК» (Заявитель) заключен Договор №4-38-12-2044 от 07.02.2013г. об осуществлении технологического присоединения (далее Договор) и выданы технические условия для присоединения к электрическим сетям №4-38-12-2044 (далее ТУ).

Предметом Договора является осуществление Сетевой организацией технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя 9-этажного 2-секционного жилого дома со встроенными помещениями, который будет располагаться по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 145, максимальная мощность энергопринимающих устройств 234кВт; категория надежности I, II, III; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт (п.1 Договора).

ТУ являются неотъемлемой частью Договора, срок действия составляет 2 года со дня заключения договора (п.4 Договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора (п.5 Договора).

Размер платы за технологическое присоединение в соответствии с приказом РЭК-ДЦиТ КК от 08.06.2011 №16/2011-Э, в ред. Приказа РЭК-ДЦиТ КК №49/2012-э от 28.09.2012 и составляет 3 930 263,06 рублей, в том числе НДС 18% 599 531,65 рублей (п.10 Договора).

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию (п.21 Договора).

В соответствии с ТУ №4-38-12-2044 энергопринимающее устройство заявителя является: ВРУ-0,4 кВ 9-этажного 2-секционного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 145, в целях энергоснабжения которого осуществляется технологическое присоединение (п.1, 2 ТУ); максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 234кВт (п.3 ТУ); категория надежности: I Кат. 24кВт, II Кат. 197кВт, III Кат. 13кВт (п.4 ТУ); класс напряжения электрических сетей; точкой присоединения является: ТП (ПС Северо-Восточная, СВ-216; ПС Южная, Ю-37 КРУН) (п. 7 ТУ); Основной источник питания: ПС Северо-Восточная, СВ-216, Резервный источник питания: ПС Южная, Ю-37 КРУН (п.8,9 ТУ).

Сетевая организация осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 10 ТУ, в том числе согласно п.10.2.1: прокладку КЛ-6кВ от места расщепки КЛ-6кВ ТП-169-ТП-752 до РУ-6кВ ТП(1с.ш). Марка АСБ-10, сечение 3х240мм², протяженность 0,2км; п. 10.2.2: прокладку КЛ-6кВ от места расщепки КЛ-6кВ ТП-30-ТП-1000 до РУ-6кВ ТП(2с.ш). Марка АСБ-10, сечение 3х240мм², протяженность 0,7км.

Заявитель осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 11 ТУ, в том числе согласно п.11.1.1 сооружение ТП в районе ул. Гоголя №145, с трансформатором (ТМГ) на номинальное напряжение 6/0,4кВт. Трансформаторы мощностью 400кВА, в количестве 2 шт, ячеек 8 шт; согласно 11.1.2 энергопринимающее устройство присоединить от РУ-0,4кВ проектируемой ТП; для обеспечения I категории надежности установить АВР в РУ 0,4кВт заявителя.

АО НЭСК «электросети» письмом от 07.10.2014 №04-09Н-984 были внесены изменения в ТУ: замена во всем тексте технических условий ТП на 2БКТП; пункт 10.2.1 читать в следующей редакции: прокладку КЛ-6кВ от места расщепки КЛ-6кВ ТП-169 (ул. Гоголя ,145/1)-ТП-752(ул.Гоголя,159) до РУ-6кВ проектируемой 2БКТП (1с.ш); п. 10.2.2: строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-120п до РУ -6кВт проектируемой 2БКТП, и от РУ-6кВ проектируемой 2БКТП до РУ-6кВ ТП-169 (ул. Гоголя,145), также данные ТУ были продлены до 07.10.2015г.

АО НЭСК «электросети» письмом от 25.06.2015 №20.3НС-1/908/3941 были внесены изменения в ТУ: п.11.1.2 энергопринимающее устройство присоединить от РУ-0,4кВ проектируемой ТП (с разных с.ш.), кабельными вводами. Марку и сечение кабелей определить при проектировании.

АО НЭСК «электросети» письмом от 18.11.2016 №12.3 НС-

08/3323/10510 были внесены изменения в ТУ: пункт 10.2.1 читать в следующей редакции: прокладка КЛ-6кВ от места расщепки КЛ-6кВ ТП-169-ТП-752 до РУ-6кВ 2БКТП (1с.ш), проектируемой в районе ул. Гоголя,145, кабелем марки АСБ-10, сечением 3х240мм², протяженностью 0,2км ; п. 10.2.2: прокладка КЛ-6кВ от места расщепки КЛ-6кВ ТП-83-ТП-933 до от РУ-6кВ 2БКТП (2 с.ш), проектируемой в районе ул. Гоголя, 145, кабелем марки АСБ-10, сечением 3х240мм², протяженностью 0,7км, а также данные ТУ были продлены до 07.02.2018г.

Правилами технологического присоединения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, определен порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентирована процедура присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определены существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), установлены требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее Правила №861).

На основании пункта 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с п.7 Правил №861 установлена следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, увеличить объем максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения) величины максимальной мощности, но с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; б) заключение договора; **в) выполнение сторонами договора**

мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); е) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению N 1; акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон (редакция Постановления №861, действующая на дату, в которую необходимо было исполнить обязательства по технологическому присоединению в полном объеме, обеспечив I, II, III категорию надежности энергоснабжения согласно условиям договора №4-38-12-2044).

В ходе рассмотрения дела №350/2016 АО «НЭСК-электросети», ООО «Дирекция строительства МЖК» представлены подписанные без

разногласий следующие акты: акт об осуществлении технологического присоединения №4-38-12-2044 от 29 января 2016г.; акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон №68 от 29 января 2016г.г.; акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон №68 от 29 января 2016г, а также: - акт об осуществлении технологического присоединения №4-38-12-2044 без даты; - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон №39 от 05 февраля 2016г.; - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон №39 от 05 февраля 2016г.

Со стороны АО «НЭСК-электросети» представлены пояснения, из которых следует, что технологическое присоединение осуществлено в полном объеме, акт о технологическом присоединении составлен 29.01.2016, той же датой подписаны АРБП и АРЭО от 29.01.2016 №68, в связи с тем, что была допущена ошибка в длине линии расщетки между ТП-752 и ТП-169 филиалом Общества 05.02.2016 были выданы отредактированные АРБП и АРЭО от 05.02.2016 №39, что также подтверждается вступившем в силу Судебным актом по делу №А32-411255/2015 (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2016, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.10.2016).

Комиссией Краснодарского УФАС России учтены вышеизложенные доводы АО «НЭСК-электросети», однако со стороны сетевой организации в ходе рассмотрения дела не представлены документы, подтверждающие осуществление фактического присоединения Объекта заявителя с учетом указанной категории надежности энергоснабжения (I, II), а также исполнение обязательств со стороны АО НЭСК –электросети» с учетом внесенных изменений в ТУ №4-38-12-2044 письмом от 18.11.2016 №12.3 НС-08/3323/10510, т.е. после вступления в силу решения суда по делу №А32-411255/2015, а именно: пункт 10.2.1 читать в следующей редакции: прокладка КЛ-6кВ от места расщетки КЛ-6кВ ТП-169-ТП-752 до РУ-6кВ 2БКТП (1с.ш), проектируемой в районе ул. Гоголя,145, кабелем марки АСБ-10, сечением 3х240мм², протяженностью 0,2км; п. 10.2.2: прокладка КЛ-6кВ от места расщетки КЛ-6кВ ТП-83-ТП-933 до от РУ-6кВ 2БКТП (2 с.ш), проектируемой в районе ул. Гоголя, 145, кабелем марки АСБ-10, сечением 3х240мм², протяженностью 0,7км, а также данные ТУ были продлены до 07.02.2018г.

Со стороны ООО «Дирекция строительства МЖК» представлены документы, подтверждающие исполнение со своей стороны мероприятий в полном объеме: Акт о выполнении технических

условий от 25.09.2016 №110/2015; Акт осмотра электроустановки от 09.03.2016 №27-20/100, подписанное представителем Северо – Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и генеральным директором ООО «Дирекция строительства МЖК», исходя из которого следует, что электроустановки трансформаторной подстанции 2БКТП-2655п, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя,145, соответствует техническим условиям требованиям, требованиям проектной документации, установленным требованиям безопасности, требованиям правил эксплуатации и может быть допущена в эксплуатацию. Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки от 09.03.2016 №27-20/100, подписанное представителем Северо – Кавказского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и генеральным директором ООО «Дирекция строительства МЖК», исходя из которого следует, что электроустановки трансформаторной подстанции 2БКТП-2655п, расположенной по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя,145, соответствует техническим условиям требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и допускается в эксплуатацию; также представлены копии платежных документов, подтверждающих внесение платы за технологическое присоединение по договору №№4-38-12-2044: платежное поручение от 25.02.2013 №15 на сумму 393 026,31руб., платежное поручение от 05.04.2013 №42 на сумму 1 179 078,92руб., платежное поручение от 24.12.2014 №445 на сумму 3 537 236,75руб.

Таким образом, фактическое технологическое присоединение энергопринимающего устройства (2БКТП №2655П) Объекта по Договору осуществлено только по III категории надежности.

В соответствии с главой «Категории электроприёмников и обеспечение надежности электроснабжения» Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от «08» июля 2002г. №204, категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта. **В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприёмники разделяются на следующие три категории. Электроприемники первой категории** - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб,

расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. **Электроприемники второй категории** - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. **Электроприемники третьей категории** - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий. Электроприемники первой категории в нормальных режимах **должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания**, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п. **Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.** Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены

поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Невыполнение и тем самым нарушение условий Договора №4-38-12-2044 и ТУ №4-38-12-2044 по обеспечению I и II категории надежности энергоснабжения Объекта со стороны ОАО «НЭСК – электросети» подтверждаются следующей перепиской: письмом ОАО «НЭСК – электросети» №10.НС-08/2044/8851 от 04 октября 2016 г., адресованным ООО «Дирекция строительства МЖК», из которого следует, что **для обеспечения II категории электроснабжения** 9-ти этажного 2 – секционного жилого дома со встроенными помещениями по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, д.145, **на сегодняшний день только разрабатываются дополнительные технические решения, по предварительной оценке, технологическое присоединение будет исполнено не позднее 1 квартала 2017г.;** письмом филиала ОАО «НЭСК – электросети» №38НС-01/11520 от 14 октября 2016 г., адресованным ООО «Дирекция строительства МЖК», из которого следует, что **по договору о технологическом присоединении №4-38-12-2044** первоначальный вариант включения в электрическую схему 6 кВ не обеспечивал требуемой категории электроснабжения. Филиалом «Краснодарэлектросеть» были разработаны технические мероприятия, выполнение которых обеспечило бы включение жилого дома, расположенного по адресу ул. Гоголя, д.145 в г. Краснодаре согласно категории электроснабжения, указанных в технических условиях №4-38-12-2044, данные мероприятия были направлены на рассмотрение в отдел капитального строительства ОАО «НЭСК – электросети» и последующей организации работы по данному направлению.

Определением от 23.05.2017 об отложении рассмотрения дела №350/2016 Комиссией были запрошены документы, сведения, в том числе: - письменные пояснения и документы, подтверждающие фактическое исполнение АО «НЭСК-электросети» пунктов 10.2.1, 10.2.2 ТУ №4-38-12-2044 в редакции от 18.11.2016.

В соответствии с письмом АО «НЭСК-электросети» от 15.06.2017 №09.НС-08/1150 (вх. от 15.06.2017 №395) сообщено, что запрошенные документы согласно определению от 23.05.2017 в Обществе отсутствуют.

Согласно [пункту 4](#) постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 N 30 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства" запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции

и (или) ущемление интересов других лиц. Арбитражным судам следует обратить внимание, что исходя из системного толкования положений [статьи 10](#) Гражданского кодекса Российской Федерации и [статей 3](#) и [10](#) Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов.

Из пояснений, данных в ходе рассмотрения дела №350/2016 со стороны ООО «Дирекция Строительства МЖК», следует, что 9-этажного 2-секционного жилого дома (90 квартир) со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 145, включен в федеральный реестр жилых домов, по вине АО «НЭСК-электросети» задерживается срок ввода в эксплуатацию данного МКД, что приводит к неисполнению обязательств со стороны застройщика – ООО «Дирекция строительства МКД» перед дольщиками, в связи с чем, имеются судебные разбирательства.

На основании вышеизложенного, Комиссия Краснодарского УФАС России по делу №350/2016 в действиях АО «НЭСК-электросети» установила факт нарушения части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ООО «Дирекция строительства МЖК» путем неисполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 9-этажного 2-секционного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 145, обеспечивающих категорию надежности энергоснабжения: I (24кВт), II (197кВт) согласно условиям заключенного Договора №4-38-12-2044 и ТУ № №4-38-12-2044, с учетом внесенных изменений от 18.11.2016г. и требований подпункта «в» пункта 7 Правил технологического присоединения к электрическим сетям №861.

Комиссия по делу №350/32016, руководствуясь ст. 23, ч. 1 ст. 39, ч. 1-4 ст. 41, ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Признать в действиях АО «НЭСК-электросети» факт нарушения части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции», выразившегося в ущемлении интересов ООО «Дирекция строительства МЖК» путем неисполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 9-этажного 2-секционного жилого

дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 145, обеспечивающих категорию надежности энергоснабжения: I (24кВт), II (197кВт) согласно условиям заключенного Договора №4-38-12-2044 и ТУ № №4-38-12-2044, с учетом внесенных изменений от 18.11.2016г. и требований подпункта «в» пункта 7 Правил технологического присоединения к электрическим сетям №861.

2. Выдать АО «НЭСК-электросети» предписание **в срок до 02.10.2017** прекратить нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в ущемлении интересов ООО «Дирекция строительства МЖК» путем неисполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 9-этажного 2-секционного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 145, обеспечивающих категорию надежности энергоснабжения: I (24кВт), II (197кВт), согласно условиям заключенного Договора №4-38-12-2044 и ТУ № №4-38-12-2044, с учетом внесенных изменений от 18.11.2016г. и требований подпункта «в» пункта 7 Правил технологического присоединения к электрическим сетям №861 и совершить действия по исполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Объекта, обеспечивающих категорию надежности энергоснабжения: I (24кВт), II (197кВт).

3. Передать материалы дела № 350/2016 по факту нарушения АО «НЭСК-электросети» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Председатель комиссии :

И.В. Иващенко

Члены Комиссии:

Е.И. Блинов

Г.В. Цуканов-Лубяницкий

Решение и (или) предписание антимонопольного органа, в соответствии с ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения и выдачи предписания (дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия). Решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа могут быть также обжалованы в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.

В случае, если решение и (или) предписание антимонопольного органа обжаловано в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа, принятые по делу о нарушении антимонопольного законодательства акты могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение одного месяца с момента вступления в силу решения коллегиального органа федерального антимонопольного органа.

Ответчику:

АО «НЭСК-электросети»

350033, г. Краснодар,

пер. Переправный, 13, оф.103А

nesk-elseti@nesk.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 8-350/2016

18.07.2017
Краснодар

Г.

Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела № 350/2016 о нарушении антимонопольного законодательства (далее Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

Иващенко И.В. – заместитель руководителя управления, начальник отдела контроля в ТЭК и связи,

Члены комиссии:

Блинов Е.И.- специалист-эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции;

Цуканов-Лубяницкий Г.В.- ведущий специалист отдела контроля в топливно-энергетическом комплексе и связи,

руководствуясь [статьей 23](#), [частью 1 статьи 39](#), [частью 4 статьи 41](#), статьей [50](#) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", на основании своего решения от 18.07.2017 по делу № 350/2016 о нарушении АО «НЭСК-электросети» (350033, г. Краснодар, пер. Переправный,13) ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. АО «НЭСК-электросети» **в срок до 02.10.2017** прекратить нарушение ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в ущемлении интересов ООО «Дирекция строительства МЖК» путем неисполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 9-этажного 2-секционного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Гоголя, 145 (далее Объект), обеспечивающих категорию надежности энергоснабжения: I (24кВт), II (197кВт), согласно условиям заключенного Договора №4-38-12-2044 и ТУ № №4-38-12-2044, с учетом внесенных изменений от 18.11.2016г. и требований подпункта «в» пункта 7 Правил технологического присоединения к электрическим сетям №861 и совершить действия по исполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Объекта, обеспечивающих категорию надежности энергоснабжения: I (24кВт), II (197кВт).
2. О выполнении настоящего Предписания сообщить **в срок до 06.10.2017**, с приложением подтверждающих документов.

Председатель Комиссии

И.В. Иващенко

Члены Комиссии:

Е.И. Блинов

Лубяницкий

Г.В. Цуканов -

Решение и (или) Предписание антимонопольного органа, в соответствии с ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения и выдачи предписания (дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия). Решение и (или) предписание территориального антимонопольного органа могут быть также обжалованы в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа.

В случае, если решение и (или) предписание антимонопольного органа обжаловано в коллегиальный орган федерального антимонопольного органа, принятые по делу о нарушении антимонопольного законодательства акты могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение одного месяца с момента вступления в силу решения коллегиального органа федерального антимонопольного органа.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа установлена административная ответственность согласно части 2.2 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.