

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу
Севастополю (Крымское УФАС России)
295000, Республика Крым, город Симферополь, ул. Александра Невского, д.1
Тел. +7(3652)544638
Факс. +7(3652)252431
E-mail: to82@fas.gov.ru

В отношении электронного аукциона № 0875100003715000062

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«САНАТОРИЙ «ИЗУМРУДНЫЙ» МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Адрес: Российская Федерация, 297412, Крым Респ, Евпатория г, Пушкина, 49
Тел: 380-6569-32000
Факс: 380-6569-32000
E-mail: izumrudmvd@mail.ru

Ответственное должностное лицо: Громыковский Дмитрий Валерьевич

От : Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС УРАЛ»
Адрес: 620920, г. Екатеринбург, пос. Северка, ул. Юбилейная, 10-2
Адрес электронной почты: erik.sergey@mail.ru
Тел: 8(922)034-77-77

ЖАЛОБА на действия аукционной комиссии

30.06.2015г. заказчик опубликовал извещение о проведении электронного аукциона на выполнение: Капитальный ремонт системы отопления в подвальных помещениях ФКУЗ «Санаторий «Изумрудный» МВД России» (на участке: от котельной до распределительной гребенки)

Цена закупки – 2 329 285,00рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС УРАЛ» являлось участником вышеуказанного электронного аукциона. Заявка номер в протоколе 9, отклонена по следующим основаниям:

Причина отказа:

Предоставление недостоверной информации, а именно в позиции № 11 УРЗ указывается: марка: ДФ 51/10С. Дисперсия непластифицированная. Дисперсия ДФ 51/10С высшего сорта. Согласно ГОСТ 18992-80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия» пункта 1.1. в зависимости от состава и назначения выпускают следующие марки дисперсии: непластифицированная - Д 50Н, Д 51С, Д 51В; пластифицированная - ДФ 50/5Н; ДФ 51/10С; ДФ 51/15С; ДФ 51/15В; ДФ 51/15ВП; ДФ 47/50В. Дисперсию марок ДФ 51/10С; ДФ 51/15С, ДФ 51/15В и ДФ 47/50В выпускают высшего и первого сортов. Также отклонить по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ (несоответствие сведений требованиям документации аукциона). В позиции 14 УРЗ указывается: «Показатель... водонепроницаемости W4». В аукционной документации требовалось: Показатель ...

водонепроницаемости ниже W6. Параметр водонепроницаемости, указанный участником выше, а не ниже требуемого.

Считаем отклонение незаконным, а причины отклонения формальными.

1) П. 11 «Клей»: Заказчик в документации не требует соответствия данной позиции ГОСТ 18992-80, кроме того указывает противоречивые требования, понятные только самому заказчику, тем самым вводя участников в заблуждение. Согласно п. 4.4 ГОСТ 18992-80: «Показатели 4а, 5а, 6а и 8 табл.2 определяют для марок ДФ 50/5Н, ДФ 51/10С, ДФ 51/15С, ДФ 51/15В, ДФ 51/15ВП, ДФ 51/10СЛ при поставке дисперсии в зимнее время отдельно с пластификатором». Это означает, что показатель 6а «динамическая вязкость непластифицированной дисперсии» может иметь только дисперсия до пластификации. Таким образом, дисперсия марки 51/10С во время поставки будет непластифицированной. Участником верно указаны значения показателей п. 27, согласно требованиям заказчика.

2) П.14 «Раствор готовый кладочный цементный»: Заказчик либо неверно истолковывает понятие водонепроницаемости бетона, либо намеренно вводит участников в заблуждение. По степени водонепроницаемости бетон подразделяют на марки W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, W16, W18 и W20. Цифры 2-20 обозначают давление в кгс/см², при котором стандартные бетонные образцы диаметром и высотой 15 см не пропускают через себя воду. Т.е. показатель W4 ниже/хуже чем W6. Участником верно указаны значения показателя водонепроницаемости, согласно требованиям заказчика.

На основании изложенного,

ПРОШУ:

- 1.Обязать комиссию заказчика допустить заявку, номер в протоколе 9 к участию в данном электронном аукционе.
2. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений.
3. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы.

Генеральный директор

ООО «СЕРВИС УРАЛ» _____ /Эрик С.М./