

Управление Федеральной антимонопольной

службы по Тамбовской области

ЖАЛОБА НА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
(223-фз)

Заявитель жалобы: Индивидуальный предприниматель
ИНН 366318251941, Адрес: Россия,

Электронная почта: Телефон ~~8 928 200 00 00~~, моб. -
Контактное лицо: ~~Иванов Иван Иванович~~

Заказчик: ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМБОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА". Адрес: 392524, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, Покрово-Пригородное с. Полевая ул, 4. Электронная почта: cgb_urist@inbox.ru. Телефон +7 (4752) 440670.

Закупка: номер извещения – 31502449929. Предмет торгов: право заключения договора бюджетного учреждения на выполнение работ по текущему ремонту хирургического отделения ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ».

Суть жалобы:

Документация о закупке по ряду позиций не соответствует требованиям законодательства:

1. В соответствии с 223-фз на сайте размещается извещение и документация о закупке (причем и то и другое в единственном экземпляре).

В данном случае, на сайте размещены по 2 экземпляра извещения и документации о закупке (причем оба действующие). При сопоставлении этих экземпляров нам не удалось найти различий, однако нет и гарантий что такое различие (как это часто бывает при размещении госзакупок) будет в какой-нибудь запятой, которая, при этом, станет основанием для отклонения нашей заявки.

В связи с изложенным, полагаем, что заказчик обязан оставить по одному экземпляру извещения и документации, тем самым позволив участникам закупки не сомневаться в том, какой из документов надо исполнить.

6780
0909 13

2. В соответствии с п.2 ч.10 ст.4 223-фз в документации должны быть установлены требования к заявке. С учетом базовых принципов данного закона, эти требования должны быть сформулированы предельно конкретно и однозначно.

В данной закупке заказчиком установлены следующие требования:

п.3.1 - При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые требования к Участникам закупки: правомочность Участника закупки заключать Договор

п.6.6 - К заявке должны быть приложены соответствующие документы, подтверждающие правомочность Участника заключить Договор, а также соответствие этого Участника требованиям документации.

П.3 формы заявки: 3. Подтверждающие правомочность участника аукциона заключать Договор

(наименование и реквизиты документов в соответствии с п.7.3. раздела 7 и п.п. 3-5, 7 раздела 4 настоящей документации)

Таким образом, заказчик требует от участника документы о его правомочности заключить договор, при этом, не раскрывая, какие документы могут это подтвердить.

Из практики применения 44-фз мы знаем, что понятие правомочности трактуется очень широко не только заказчиками, но и органами власти. Поэтому из 44-фз и исключена данная фраза.

Заказчик, устанавливая требования к правомочности конечно руководствуется своим положением, однако, по нашему мнению, в документации он был обязан указать какие документы будет считать подтверждающими правомочность участника.

Отсутствие данной информации противоречит закону и мешает нам оформить заявку.

3. Требования к характеристикам товаров также установлены непонятно.

Анализ соответствующей таблицы показал, что заказчик по сути списал ее у кого-то, при этом, списать соответствующую инструкцию не удосужился.

Так, в оформлении требований к характеристикам заказчиком применены «курсивы» (как правило, означает, что нужно дать диапазонную характеристику: шире или такую же как в документации).

При этом, в инструкции нет описания как воспринимать курсивные характеристики.

В части применения знака «*» указано, что он означать обязательность указания конкретной величины.

Однако, по ряду позиций это невыполнимо. Конкретные характеристики будут носить заведомо недостоверный характер.

Так, звездочкой отмечена характеристика кондиционера «Потребляемая мощность: не более 3 кВт*». Однако, общизвестно, что ни один кондиционер не потребляет

конкретную мощность постоянно. Конкретной можно указать только максимальную мощность, но потребляемую. Потреблять один и тот же кондиционер будет разную мощность в зависимости от интенсивности работы. Аналогично в этой позиции невыполнимы конкретные показатели по уровню шума. Понятно, что в зависимости от силы надува шумы от кондиционера будут существенно различаться.

С учетом изложенного, просим обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствие с требованиями законодательства.

