

ООО «Теплоконтроль-Сервис»

Юр. адрес: 614022, г. Пермь, ул.Рязанская, д.80, оф.5

Почтовый адрес: 614066, г. Пермь, а/я 2315

Тел. (342) 210-40-45

E-mail: teploperm@mail.ru

ИНН/КПП 5905301469/590501001, ОГРН 1135905006830

р/с 40702810824420002416 Филиал №6318 ВТБ24 (ЗАО) г. Самара
к/с 30101810700000000955, БИК 043602955

№ ТС-190-1509

от 02 сентября 2015г.

*Корнилов А.И.
Борисов В.И.
24.09.15*

Управление

Федеральной

антимонопольной службы

по Ростовской области

ЖАЛОБА

на решение (протокол) комиссии по закупкам заказчика
об отклонении заявки участника запроса цен

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» (Южный федеральный университет).

Адрес заказчика: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 105/42.

Контактный телефон заказчика: (863) 218-40-83.

Комиссия по закупкам (далее – Единая комиссия), члены комиссии: Потапова Карина Юрьевна, Сморгин Владислав Борисович, Володькова Евгения Викторовна, Добрынина Елена Николаевна.

Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоконтроль-Сервис» (ООО «Теплоконтроль-Сервис»).

614022, Пермский край, г.Пермь, ул.Рязанская, д.80, оф.5.

Почтовый адрес: 614066, Пермский край, г.Пермь, а/я 2315.

Адрес электронной почты: teploperm@mail.ru

Номер телефона/факса: (342) 210-40-45.

Запрос цен: Открытый запрос цен на Право заключения договора на №201.05-08/20зцэ/15 «Поставка регуляторов перепада давления для нужд ЮФУ».


Размещенный:

- на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru за № 31502686875 от 21.08.2015г.

- на сайте оператора торгов ООО «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru за № Z040156 от 21.08.2015г.

Согласно решению (Протокол № Z040156 от 31.08.2015), Единой комиссией Заказчика принято Решение об отклонении единственной поданной заявки на участие в запросе цен от Общества с ограниченной ответственностью «Теплоконтроль-Сервис» по следующим причинам: т.к. участник в Таблице №1 «Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров» указал «Регулятор перепада давления РПДПД-НО-25» не соответствующий характеристикам, указанным заказчиком в техническом задании документации о закупке (приложение №1).

ООО «Теплоконтроль-Сервис» считает решение Единой комиссии (Протокол № Z040156 от 31.08.2015) необоснованным в силу следующего:



Предложенный регулятор перепада давления РПДПД-НО-25 (Приложение №2) соответствует характеристикам, указанным в техническом задании на поставку регуляторов перепада давления для нужд Южного федерального университета (Приложение №3):

В разделе 3 «Функциональные и качественные характеристики» и в разделе 4 «Значение функциональных и качественных характеристик (численное значение или наличие/отсутствие)» таблицы «Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров»:

Требование Заказчика	Предложение Участника
Фланцевый	Присоединение - фланцевое
диапазон настройки =6,3 куб.м/ч	условная пропускная способность – 6,3куб.м ³ /ч
диапазон настройки ΔP 0,3-2,0 (бар)	диапазон настройки регулируемого давления – 0,025...0,63МПа (0,25-6,3 бар)

(Примечание: 1бар соответствует 0,1 МПа).

Дополнительно к заявке, ООО «Теплоконтроль-Сервис» представило письмо № ТС-182-1508 от 25 августа 2015г. «О технических параметрах регулятора РПДПД», в котором изложены подробное описание предлагаемого прибора и сравнительная характеристика запрашиваемого регулятора AVP производства Danfoss и предлагаемого отечественного регулятора РПДПД (Приложение №4).

На основании вышеизложенного, ООО «Теплоконтроль-Сервис» просит:

1. Признать необоснованными «Решение об отклонении единственной поданной заявки на участие в запросе цен от Общества с ограниченной ответственностью «Теплоконтроль-Сервис» по следующим причинам: т.к. участник в Таблице №1 «Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров» указал «Регулятор перепада давления РПДПД-НО-25» не соответствующий характеристикам, указанным заказчиком в техническом задании документации о закупке» и «Решение о признании котировок цен несостоявшимся, по «Открытому запросу цен на право заключения договора на №201.05-08/20зцэ/15 «Поставка регуляторов перепада давления для нужд ЮФУ»» (Протокол № Z040156 от 31.08.2015).

2. Обязать Федеральное государственное автономное образовательное учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» провести рассмотрение заявки Общества с ограниченной ответственностью «Теплоконтроль-Сервис».

- Приложения: 1. Копия Протокола № Z040156 рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен в электронной форме «Открытый запрос цен на Право заключения договора на №201.05-08/20зцэ/15 «Поставка регуляторов перепада давления для нужд ЮФУ» от 31.08.2015 на 2л. в 1 экз.
2. Заявка ООО «Теплоконтроль-Сервис» на участие в запросе цен в электронной форме № ТС-181-1508 от 25 августа 2015г. на 3л. в 1 экз.
3. Копия Технического задания на поставку регуляторов перепада давления для нужд Южного федерального университете на 1л. в 1 экз.
4. Письмо ООО «Теплоконтроль-Сервис» № ТС-182-1508 от 25 августа 2015г. «О технических параметрах регулятора РПДПД» на 2л. в 1 экз.
5. Копия решения единственного участника ООО «Теплоконтроль-Сервис» №2 от 29.04.2014 на 1л. в 1 экз.
6. Копия решения единственного участника ООО «Теплоконтроль-Сервис» №3 от 13.02.2015 на 1л. в 1 экз.

Директор



С.И. Нилогова

Т.И.Нилогова