

Заказчик (организатор торгов):
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Адрес местонахождения (почтовый адрес) : 196191, Санкт-Петербург, пл. Конституции,
дом 7, литер А
Телефон (факс) +7 (812) 6763469
Электронная почта: shatalovaTA@spb.es.ru

Участник (подрядчик)
Общество с ограниченной ответственностью «СУ71»
ИНН 7814493380
Адрес местонахождения (почтовый адрес): 197348, Россия, С-Петербург,
Богатырский пр. 18/1 оф. 510
Тел +7 812 3134790
Факс + 7 812 3134791
Эл. Почта : 9632470488@mail.ru

- Закупка №31502910671 на сайте <http://zakupki.gov.ru/>
Наименование закупки: Открытый запрос предложений «Поставка БКТП для реализации мероприятий по договорам о ТП в зоне обслуживания АО «СПб ЭС» (3 лота)».

Извещение о закупке №31502910671 опубликовано 30.10.2015 года.

Дата и время окончания подачи заявок: 10.11.2015 в 10:00

Жалоба на документацию закупки №31502910671.

В соответствии с ч.1 ст.18.1 Закона 135-ФЗ, антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

В соответствии с ч.2 ст.18.1 Закона 135-ФЗ, действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, права или законные интересы которых могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов.

Считаю, что организатор торгов при организации и проведении закупки, нарушил положения Закона 223-ФЗ, что приводит к нарушению прав и законных интересов нашей организации.

п.1 ч.10 ст.3 закона 223-ФЗ позволяет подать жалобу на действия организатора закупки в антимонопольный орган в случае неразмещения в единой информационной системе информации о закупке.

Доводы:

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНТР
08 НОЯ 2015
Вх. номер 23845

1. Информация о закупке №31502910671 отсутствует в плане-графике закупок АО СПбЭС, размещенном на официальном сайте, что затрудняет поиск закупки для организаций, не располагающих информацией о проведении закупки.

Таким образом, заказчик нарушил принцип информационной открытости.

2. Предмет закупки: «Поставка БКТП для реализации мероприятий по договорам о ТП в зоне обслуживания АО «СПб ЭС» (3 лота)».

Закупка размещена на официальном сайте с кодом ОКДП - 4500000 «УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА» и кодом ОКВЭД - 45 «Строительство».

БКТП (блочные комплектные трансформаторные подстанции) являются товаром.

Указав неверные коды ОКДП и ОКВЭД, заказчик затруднил поиск закупки на официальном сайте возможным участникам закупки. Считаю, что таким образом заказчик нарушил нормы 223-го ФЗ (принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки).

3. Организатор не установил в документации требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (п.1. ч.10 ст.4 223-ФЗ), что не позволяет нашей организации сформировать ценовое предложение для поставки БКТП.

В п.1.1.1. Документации указано, что подробные требования к поставляемой продукции изложены в разделе 2.

В п.2.1.9. раздела 2 (задания по всем лотам закупки, являются частью документации закупки) указано, что в комплектации БКТП должны быть предусмотрены виброгасители и фиксаторы силовых трансформаторов (уголки), материалы и детали для межблочного монтажа, дверные или по периметру козырьки, наружные лестницы и поручни, лестницы в ОП, нацельники, ящики с пакетами с песком, рамки для маслосборников с сетками под трансформатор, коньки для межблоков, внутренний контур заземления, кабельные стойки и полки для трехжильных КЛ сечением не менее 630 мм², комплект СИЗ, и т.д.;

Документация не указывает, что входит в понятие "и т.д." по п.2.1.9 раздела 2 документации по трем лотам.

Также, в п. 2.2. "Утверждаемая часть" раздела 2 документации Организатор установил, что до начала изготовления БКТП необходимо разработать и согласовать с Заказчиком принципиальную однолинейную схему каждой БКТП, план расположения оборудования БКТП, комплектацию СИЗ.

Неясно, каким образом Организатор определил начальную максимальную стоимость закупки, не имея однолинейной схемы подстанций. Отсутствие однолинейной схемы в составе документации полностью исключает возможность участия в закупке лиц, не располагающих подобной информацией.

На основании изложенного, прошу:

1. Признать нарушения Закона 223-ФЗ в действиях организатора торгов.
2. Выдать обязательное предписание о внесении изменений в документацию.

Генеральный директор ООО «СУ71»

Федяев А.С.

