

Исх. № 117
от 11.12.2015г.

Куда: **Управление Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу**
199004, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д.13.

От кого: **Общество с ограниченной
ответственностью «ЭнергоПроект»**
197372, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т,
дом 30, корп. 1

ЖАЛОБА
на действия заказчика по размещению заказа

1. **Заказчик:** Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети», адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А тел: +7 (812) 676-34-50; факс: +7 (812) 676-34-67; e-mail: office@spbes.ru

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются: Председатель Конева А.А., Кордик Е.Е., Усков В.Е, Киселев С.А., Морозова Е.А., Жук В.А., Чимид Б.Ч., Шаталова Т.А.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «ЭнергоПроект», адрес 197372, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, дом 30, корп. 1
ИНН 7814149267

Генеральный директор (контактное лицо): Оськин Станислав Михайлович
тел./факс (812) 438-17-18; 438-17-21 факс 348-39-65
e-mail: info@hvenergy.ru

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:**
www.b2b-center.ru, а также www.zakupki.gov.ru,

4. **Номер извещения:** № 31502809554

Наименование аукциона: «Поставка электролаборатории на базе микроавтобуса для АО «СПб ЭС»»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 11.11.2015 г.

5. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение ч. 6 ст. 3 Закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» аукционная комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию в Аукционе.

6. **Доводы жалобы:**

Аукционная комиссия на основании Протокола № 1074/2 от 03.12.2014 г. заседания ПДЗК по рассмотрению заявок на участие в аукционе по открытому аукциону на право заключения договора на поставку электролаборатории на базе микроавтобуса для АО «СПб ЭС» на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru, опубликованного 04.12.2015 г. на сайте www.b2b-center.ru не допустила участника ООО «ЭнергоПроект» к дальнейшему участию в аукционе.

Основание отклонения: Техническое предложение Участника ООО «ЭнергоПроект» не соответствует техническому заданию АО «СПб ЭС», а именно:

- 1) п. 6.3.1. не указан тип предлагаемого высоковольтного испытательного трансформатора;
- 2) п. 7.4.1. в техническом задании указано устройство с памятью на 300 рефлектрограмм, предложено с памятью на 200 рефлектрограмм.

Возражение: В соответствии с ч. 6 ст. 3 Закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

- 1) В п.6.3.1. Технического задания аукционной документации **не содержится требований** к указанию типа предлагаемого высоковольтного испытательного трансформатора.
- 2) В Техническом задании п.п. 7.4.1 заявлен рефлектометр с «Память на 300 рефлектограмм, не менее». Предлагаемый ООО «ЭнергоПроект» рефлектометр имеет память на 200 рефлектограмм, что меньше заявленного в техническом задании, но в остальных основных технических характеристиках значительно превосходящий, т.к. является последней моделью производителя, который также производит и рефлектометр, заявленный в техническом задании, исходя из технических требований, которые позволяют определить производителя – ЗАО «ЭРСТЕД». Все современные рефлектометры, как и предлагаемый ООО «ЭнергоПроект», имеют USB-порт для переноса данных на персональный компьютер для обработки данных результатов измерений. Соответственно в персональном компьютере можно сохранить значительно больше, чем 300 рефлектограмм, и как видно из технического задания: п.п. 7.1. в лаборатории заявлен ноутбук, на котором обрабатываются результаты измерений рефлектометра.

Таким образом, требование технического задания к рефлектометру п.п. 7.4.1 в части «Память на 300 рефлектограмм, не менее» является ограничением конкуренции и количество сохранения результатов измерений рефлектометра не является его основным техническим параметром (не является существенной качественной характеристикой), т.к. рефлектометр является прибором для поиска повреждения кабельных линий и предлагаемые лучшие технические характеристики являются более значимыми для функций этого прибора, которые позволяют более точно находить повреждения кабельных линий.

На основании вышеизложенного просим Вас:

1. Признать недействительным Протокол № 1074/2 от 03.12.2014 г. заседания ПДЗК по рассмотрению заявок на участие в аукционе по открытому аукциону на право заключения договора на поставку электролаборатории на базе микроавтобуса для АО «СПб ЭС»
2. Приостановить заключение контракта Заказчика с победителем аукциона.
3. Обязать Заказчика провести данный аукцион повторно.

Приложение:

- Копия технического задания аукционной документации – на 13 листах;
- Заверенная копия Технического предложения – на 40 листах;
- Копия Протокола №1074/2 от 03.12.2014 г. на 2 листах;
- Копия Итогового Протокола аукциона №1074/3 от 07.12.2015 г. - на 1 листе.

Генеральный директор
ООО «ЭнергоПроект»



 Оськин Станислав Михайлович