

ООО Инвестиционно-проектная группа
СИНЭФ

ул. 1-я Энтузиастов, д. 3, стр. 1,
г. Москва, 111024

ул. 1-я Владимирская, д. 4, г. Москва,
111123

ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»

2-ой Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2,
г. Москва, 115114

РЕШЕНИЕ

по делу № 1-10-2153/77-14

о нарушении антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «03» июля 2015 года

В полном объеме решение изготовлено «__» июля 2015 года

Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председателя комиссии:

(...) - заместителя руководителя;

Членов комиссии:

(...) - начальника отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами;

(...) - главного государственного инспектора отдела контроля за соблюдением антимонопольного законодательства хозяйствующими субъектами,

в присутствии представителей:

ОАО «МОЭСК»

- (...) (по доверенности от (...)),

в отсутствие представителя ООО Инвестиционно-проектная группа СИНЭФ, уведомленного надлежащим образом,

рассмотрев дело № 1-10-2153/77-14 по признакам нарушения ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее — ОАО «МОЭСК») (ИНН 5036065113; адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д., д. 3, стр. 2) пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В адрес Московского УФАС России из РЭК Москвы поступило заявление ООО Инвестиционно-проектная группа СИНЭФ (далее — ООО «ИПГ «СИНЭФ»») по вопросу нарушения ОАО «МОЭСК» Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением правительства российской федерации от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила технологического присоединения) при рассмотрении заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ИПГ «СИНЭФ», расположенных по адресу: г. Москва, 2-я Машиностроения ул., д. 17, стр. 1, РУ 10 кВ новой ТП(вх. от 27.05.2014 № 17425).

Рассмотрев представленные материалы, а также доводы и возражения сторон по делу, Комиссия Московского УФАС России по рассмотрению дела № 1-10-2153/77-14 о нарушении антимонопольного законодательства установила следующее.

ОАО «МОЭСК» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утверждённого общим собранием акционеров ОАО «МОЭСК» (протокол от 21.06.2007 № 4).

В соответствии с пунктом 3.2 Устава ОАО «МОЭСК» оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии и по присоединению к электрическим сетям.

Согласно статье 4 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» под товарным рынком понимается сфера обращения товара (объекта гражданских прав, предназначенного для продажи, обмена или иного введения в оборот), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Передача электрической энергии неразрывно связана с технологическим присоединением к электрическим сетям, мероприятия по технологическому

присоединению к электрической сети осуществляются непосредственно с целью последующей передачи электрической энергии для потребителя (технологическое присоединение является обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по передаче электрической энергии). Возможность заключения договора на передачу электроэнергии обусловлена необходимостью заключения обязательного для сетевой организации договора на технологическое присоединение.

Как указано в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.09.2009 № 6057/09 по делу № А49-3724/2008-120а/21-АК, технологическое присоединение не образует отдельного вида экономической деятельности, является нераздельной частью рынка передачи электрической энергии, в связи с чем не составляет самостоятельного товарного рынка.

Статьей 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественной монополии.

Согласно части 5 статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

Таким образом, ОАО «МОЭСК» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ОАО «МОЭСК» на территории города Москвы (в пределах территории, охваченной присоединенной электрической сетью).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования).

ООО «ИПГ «СИНЭФ» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утверждённого единственным участником

(решение от 12.04.2011 № 11). Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 5067746962070, поставлено на налоговый учет с присвоением ИНН/КПП 7719606210/772001001.

В связи с наличием в действиях ОАО «МОЭСК» (адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2), выразившихся в направлении ООО «ИПГ «СИНЭФ»» по результатам рассмотрения заявки от 05.02.2014 № И-14-00-904039/107/МС проекта договора с условиями, противоречащими действующему законодательству в части разграничения обязанностей между заявителем и сетевой организацией, возложения на заявителя обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством, в уклонении от приведения условий договора об осуществлении технического присоединения в соответствие с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Московское УФАС России на основании статьи 39¹ Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» направило в адрес ОАО «МОЭСК» Предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства (исх. от 17.09.2014 № РП/28030).

Письмом от 05.11.2014 № б/н (вх. от 05.11.2014 № 42190) ОАО «МОЭСК» в ответ на Предупреждение уведомило Московское УФАС России об отказе в прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с частью 8 статьи 39¹ Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в случае невыполнения предупреждения в установленный срок при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган принимает решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Как следует из положения части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

В соответствии с пунктом 15 Правил технологического присоединения сетевая организация направляет в адрес Заявителей для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как

неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор, в соответствии с положением пункта 15 Правил технологического присоединения.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения.

В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с Правилами технологического присоединения в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

Для восстановления документов подтверждающих надлежащее технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: г. Москва, 2-я Машиностроения ул., д. 17, стр. 1, ООО «Технопарк Дубровка» 10.12.2012 обратилось в ОАО «МОЭСК». В связи с отсутствием у ОАО «МОЭСК» документов, подтверждающих надлежащее технологическое присоединение объекта ООО «Технопарк Дубровка» сетевой организацией было предложено подать заявку на заключение договора об осуществлении технологического присоединения (вх. от 25.07.2015 № 26897).

ООО «Технопарк Дубровка» обратилось в ООО «ИПГ «СИНЭФ» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: г. Москва, 2-я Машиностроения ул., д. 17, стр. 1 (вх. от 15.05.2015 № 16445).

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Технопарк Дубровка», расположенных по адресу: г. Москва, 2-я Машиностроения ул., д. 17, стр. 1 (далее - Объект), ООО «ИПГ СИНЭФ» подало в ОАО «МОЭСК» заявку, максимальной мощностью 300 кВт по второй категории надежности, зарегистрированную 05.02.2014 за № И-14-00-904039/107/МС.

По результатам рассмотрения указанной заявки в адрес Заявителя, ОАО «МОЭСК» письмом от 24.02.2014 № МКС/01/2379 направило проект договора № МС-14-302-1136(904039) об осуществлении технологического присоединения

Объекта и технические условия № И-14-00-904039/107/МС, как неотъемлемое приложение к Договору.

Не согласившись с условиями предоставленного проекта договора и технических условий, ООО «ИПГ «СИНЭФ» письмом от 28.02.2014 № 168 (вх. ОАО «МОЭСК» от 03.03.2014 № И-14-00-908147/801/МС) направило в адрес ОАО «МОЭСК» мотивированный отказ от подписания проекта договора и технических условий.

Сетевая организация, письмом от 07.03.2014 № МКС/01/3196 направила в адрес ООО «ИПГ «СИНЭФ» новый проект договора № МС-14-302-1136(904039) и технические условия № И-14-00-904039/107/МС как неотъемлемое приложение к договору. Размер платы за технологическое присоединение Объекта, рассчитанный в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 27.12.2013 № 460-тпэ, составил 11 823 744 (одиннадцать миллионов восемьсот двадцать три тысячи семьсот сорок четыре) рубля 39 копеек. Точка присоединения энергопринимающих устройств Заявителя устанавливалась в РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ № «новая».

В соответствии с пунктами 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 технических условий № И-14-00-904577/107/МС на Заявителя возложена обязанность, в том числе по:

1. строительству, оборудованию и наладке П-10/0,4 кВ № «новая» Заявителя;
2. предоставлению в ТП-10/0,4 кВ № «новая» Заявителя отдельного помещения для размещения оборудования РУ-10 кВ ОАО «МОЭСК»;
3. предоставлению круглосуточного доступа и подъезда для эксплуатации и плановых (регламентных) работ в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № «новая»;
4. строительству сетей 0,4 кВ.

В соответствии с пунктом 10.1 технических условий № И-14-00-904577/107/МС ОАО «МОЭСК» выполняет следующие мероприятия:

1. установку РУ-10 кВ типа РМ-6 с конфигурацией ячеек «ПДІ» в отдельном помещении ТП 10/0,4 кВ № «новая»;
2. прокладку РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № «новая» до врезки в РКЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 22996-ТП-10/0,4 кВ для включения по двухлучевой схеме в количестве 4 РКЛ.

Письмом от 11.04.2014 № 192 (вх. ОАО «МОЭСК» от 11.04.2014 № И-14-915429/801) Заявитель направил повторный мотивированный отказ от подписания проекта договора.

Письмом от 21.04.2014 № МКС/01/5534, в нарушение сроков установленных Правилами технологического присоединения, ОАО «МОЭСК» отказало Заявителю в приведении проекта договора и технических условий, подготовленных по результатам рассмотрения Заявки, в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения.

Как следует из мотивированного отказа ООО «ИПГ СИНЭФ» от 11.04.2014,

установка ОАО «МОЭСК» РУ-10 кВ типа RM-6 с конфигурацией ячеек «ИДИ» в отдельном помещении ТП 10/0,4 кВ № «новая», а также требования, содержащиеся в пунктах 11.2, 11.3 технических условий И-14-00-904577/107/МС, необоснованны и приводят к увеличению стоимости технологического присоединения. Граница балансовой принадлежности должна быть установлена на кабельных муфтах вновь сооружаемых КЛ10 кВ от ТП-10/0,4 кВ «новая» на месте врезки в направлении ТП 22996-ТП-10/0,4 кВ. Размер платы должен составить 207 603 (двести семь тысяч шестьсот три) рубля 30 копеек, в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии города Москвы от 27.12.2013 № 460-тпэ.

Согласно письменным пояснениям ОАО «МОЭСК» (вх. от 25.07.2014 № 26897, от 13.03.2015 № 8380) присоединение Объекта к электрической сети ОАО «МОЭСК» невозможно без осуществления мероприятий, предусмотренных техническими условиями № И-14-00-904577/107/МС. Строящаяся ТП заявителя должна быть включена в распределительную сеть ОАО «МОЭСК». Для осуществления режимных, аварийных и прочих переключений в распределительной сети ОАО «МОЭСК» необходимо оборудование РУ-10кВ с установкой ячеек RM6. При этом конфигурация ячеек (ИДИ) соответствует требованиям Постановления Правительства г. Москвы от 09.02.2012 г. № 37-ПП «Об утверждении Генеральной схемы энергоснабжения города Москвы на период до 2020 года», согласно схеме и параметрам распределительной сети.

Необходимость прокладки РКЛ-10кВ, обусловлена тем, что существующая распределительная сеть ОАО «МОЭСК» позволяет пропустить запрашиваемую заявителем мощность, а объем работ по прокладке кабельных линий необходим до врезки в существующую распределительную сеть. Марка и сечение кабельных линий соответствует техническим характеристикам распределительной сети.

Установление границ балансовой принадлежности на кабельных муфтах вновь сооружаемых КЛ10 кВ от ТП-10/0,4 кВ «новая» на месте врезки в направлении ТП 22996-ТП-10/0,4 кВ не представляется возможным в связи с возможными рисками осложнения резервирования кольцевой схемы распределительной сети, в случае возникновения аварийных ситуаций.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Исходя из положения Правил технологического присоединения определение технического решения о способе проведения мероприятий по технологическому присоединению относится к компетенции сетевой организации, к электрическим

сетям которой осуществляется технологическое присоединения.

Следовательно, на основании письменных пояснений ОАО «МОЭСК» можно сделать вывод, что единственным возможным способом технологического присоединения Объекта ООО «ИПГ «СИНЭФ» является выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями № И-14-00-904039/107/МС.

В соответствии с пунктом 25 Правил технологического присоединения в технических условиях для заявителей должны быть указаны:

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы);

а(1)) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

а(2)) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций (такое требование распространяется на лиц, технические условия для которых в соответствии с настоящими Правилами согласовывались с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей, обязательные для выполнения сетевой организацией в том числе путем урегулирования отношений с иными лицами;

в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной);

г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, но не ниже уровня

аварийной или технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети, требования к характеристикам генераторов;

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления;

е) требования по установке автономного резервного источника питания в случаях присоединения энергопринимающих устройств по первой категории надежности электроснабжения, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, а также в случае временного технологического присоединения, если для его осуществления необходима установка таких источников в соответствии с пунктом 53 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 16.1 Правил технологического присоединения для целей Правил технологического присоединения под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

Правоустанавливающими документами Заявителя (свидетельство о государственной регистрации права от 04.08.2010 № 678778 серия 77АМ) установлены границы объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Машиностроения 2-я, д. 17, стр. 1.

Таким образом, положение пунктов 11.1 и 11.4 технических условий № И-14-00-904039/107/МС, а именно строительство, оборудование и наладка ТП-10/0,4 кВ № «новая» Заявителя; строительство сетей 0,4 кВ, противоречат положению подпункта а(2) пункта 25 Правил технологического присоединения.

Вместе с тем, исходя из мотивированного отказа Заявителя 28.02.2014 № 168, а также заявки от 05.02.2014 № И-14-00-904039/107/МС строительство новой ТП-10/0,4 кВ осуществляется Заявителем самостоятельно, в целях технологического присоединения объекта ООО «Технопарк Дубровка».

Требование пункта 11.6 технических условий № И-14-00-904577/107/МС, а именно выделение оборудованных помещений для размещения РУ 10 кВ ОАО «МОЭСК», не предусмотрено законодательством в сфере электроэнергетики и может привести к необоснованным расходам со стороны ООО «ИПГ «СИНЭФ».

Таким образом, ОАО «МОЭСК» навязывало ООО «ИПГ «СИНЭФ» невыгодные условия договора об осуществлении технологического присоединения

Объекта к электрическим сетям ОАО «МОЭСК», в части разграничения обязанностей между заявителем и сетевой организацией, возложения на заявителя обязанностей, не предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее — Закон об электроэнергетике), государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется в порядке, установленном основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации. При этом регулируемые цены (тарифы) могут устанавливаться как в числовом выражении, так и в виде формул или порядка определения таких цен.

Согласно части 4 статьи 23.1 Закона об электроэнергетике государственному регулированию подлежат плата за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

В соответствии с частью 2 статьи 23.2 Закона об электроэнергетике плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства может устанавливаться либо в соответствии с указанными принципами и порядком определения платы за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, либо посредством установления размера платы федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 33 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее — Методические указания) плата за технологическое присоединение конкретного заявителя включает в том числе расходы, рассчитываемые на основании ставок, только по мероприятиям, которые необходимо осуществить, в зависимости от присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики на основании поданной заявки.

Исходя из расчетов размера платы по договору № МС-14-302-1136(904039), представленных ОАО «МОЭСК» (вх. от 25.07.2014 № 26897), следует, что сетевая организация, возложив на Заявителя обязанности по строительству новой ТП 10/0,4 кВ, включила расходы по строительству ТП в расчет размера платы по Договору. Указанные действия сетевой организации противоречат требованиям Методических указаний.

Таким образом, ОАО «МОЭСК» направляло в адрес ООО «ИПГ «СИНЭФ» проект договора об осуществлении технологического присоединения Объекта и технические условия, как неотъемлемое приложение к Договору, не соответствующие требованиям Правил технологического присоединения, что могло привести к ущемлению интересов ООО «ИПГ «СИНЭФ».

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

На основании изложенного, Комиссией Московского УФАС России сделан вывод о нарушении ОАО «МОЭСК» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ИПГ «СИНЭФ» к электрическим сетям ОАО «МОЭСК».

В соответствии с документами, представленным ОАО «МОЭСК» на заседание Комиссии 03.07.2015, в отношении объекта, расположенного по адресу: г. Москва, 2-я Машиностроения ул., д. 17, стр. 1, 22.04.2015 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № МС-15-302-2840(912074) между ОАО «МОЭСК» и ООО «Технопарк Дубровка».

Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, статьей 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Установить в действиях ОАО «МОЭСК» (ИНН 5036065113; фактический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д., д. 3, стр. 2) факт нарушения пункта 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите

конкуренции», выразившегося в злоупотреблении доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории г. Москвы (в границах присоединенной электрической сети) путем навязывания ООО «ИПГ «СИНЭФ» невыгодных условий договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (экономически, технологически необоснованных и прямо не предусмотренных законодательством).

2. Предписание ОАО «МОЭСК» не выдавать.

Председатель комиссии (...)

Члены комиссии: (...)

(...)

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

(...)